



Til alle kommuner

Jord & Affald
J.nr. MST 7853-00016
Ref. pbr/kalie
Den 26. november 2014

Tømning af olietanke i forbindelse med sløjfning

Miljøstyrelsen er blevet bekendt med, at der er flere kommuner, der går videre end, hvad der følger af reglerne for sløjfning af olietanke.

Af § 31 i olietankbekendtgørelsen fremgår det, at ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes ved to typer af foranstaltninger, enten ved at tanken fjernes eller ved, at påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Det fremgår desuden, at ejeren af anlægget senest fire uger efter sløjfningen skal give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet med oplysning om, hvilke foranstaltninger af de to angivne, der er anvendt.

Olietankbekendtgørelsens § 31 er en udtømmende regulering af, hvad der skal gælde ved en sløjfning af de olietanke, der er omfattet af bestemmelsen.

Kommunalbestyrelsen kan ikke, med mindre der foreligger en konkret vurdering af, at et forhold er i strid med reglerne, kræve mulighed for besigtigelse af selve sløjfningen eller den tømte tank. Kommunalbestyrelsen kan heller ikke efter modtagelse af meddelelse om sløjfning kræve yderligere dokumentation eller inspektion, uden at der foreligger en konkret vurdering af, at et forhold er i strid med reglerne.

Miljøstyrelsen kan i øvrigt henvise til vores vejledende udtalelse af 3. november 2010 om sløjfning af olietanke, hvor det fremgår, at der kan udføres en tilstrækkelig tømning af mindre tanke ved opsugning med vacuumpumpe.

Er der eventuelle bemærkninger eller kommentarer til dette brev, anmodes de om at blive sendt til Miljøstyrelsen.

Med venlig hilsen

Christian Vind
Kontorchef, Jord & Affald