

Spørgsmål

Hvad gælder for anlæg, som er i drift i mindre end 500 timer/år?

Svar

BAT-AEL

BAT-AEL finder ikke anvendelse på turbiner og motorer til brug i nødsituationer, der anvender flydende eller gasformigt brændsel og drives i mindre end 500 timer/år, når denne brug i nødsituationer ikke er forenelig med overholdelsen af BAT-AELerne.

For andre eksisterende fyringsanlæg, der er i drift i mindre end 500 timer/år, og som anvender kul, biomasse, letolie eller fuelolie som brændsel, er BAT-AEL for udsendelse af forurenende stoffer til luft i flere tilfælde kun vejledende. Ofte er det angivet i fodnoterne til BAT-AELerne.

Emissionsmålinger

Ifølge BAT 4 skal et fyringsanlæg ikke sættes i drift alene med det formål at foretage en emissionsmåling (fodnote 2 til BAT 4). Der kan således være tilfælde, hvor driftstiden af et fyringsanlæg er så kort og så uregelmæssig, at det ikke er praktisk muligt at foretage præstationsmålinger, eventuelt i visse år.