

**Spørgsmål:**

Skal der fastsættes en emissionsgrænseværdi for CO?

**Svar:**

BAT-AEL værdierne for CO er, som noget specielt kun vejledende, og kan anvendes som grundlag for fastsættelse af en grænseværdi for årsmiddel.

CO grænseværdierne for gasfyrede anlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg er fortsat gældende

For et blandet anlæg, hvor naturgas indfyres samtidigt med andre brændsler, er det nødvendigt at fastsætte en grænseværdi for CO for andre brændsler for at kunne fastsætte en resulterende grænseværdi for fyringsanlægget. Den resulterende grænseværdi fastsættes efter vægtstangsreglen, jf. bekendtgørelse om store fyringsanlæg, bilag 6.

Under alle omstændigheder skal der monitoreres for CO i henhold til BAT-konklusion nr. 4.