

11. juli 2017

Spørgsmål:

Hvad er kravene til måling af emissioner jf. BAT-konklusionerne?

Svar:

Det er nødvendigt at gennemgå BAT-konklusionen for målinger inkl. fodnoter for det konkrete anlæg, det konkrete brændsel og antallet af driftstimer. Generelt er der krav om flere målinger end i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Det fremgår dog af BAT-konklusion 4, fodnote 2, at overvågningshyppigheden ikke finder anvendelse, hvis det eneste formål med anlæggets drift er at foretage en emissionsmåling. Dvs. et anlæg ikke skal sættes i drift kun af hensyn til målinger.

Hvis anlægget ønsker at kunne fratække usikkerheden på måleresultatet, skal den kontinuerte måler have gennemført de nødvendige QAL2, AST og QAL3 test.