

Eksempler på brug af sammenlægningsregler i forhold til listepunkt og store fyr bekendtgørelsen (08-12-2020)






Skorsten







xx MW

Anlæg med kapacitet på xx MW

I eksemplerne henvises til § 3, stk. 1-3, i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg

| | |
|---|---|
| <p>I</p>  | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 45 + 10 MW = 55 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Samlet kapacitet = 45 MW. Anlæg B skal ikke medregnes, da det er mindre end 15 MW, jf. § 3, stk. 1 og 3. Anlægget er <u>ikke</u> omfattet af store fyr bekendtgørelsen.</p> |
| <p>II</p>  | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 45 + 10 MW = 55 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Samlet kapacitet = 45 MW. Anlæg B skal ikke medregnes, da det er mindre end 15 MW, jf. § 3, stk. 2 og 3. Anlægget er <u>ikke</u> omfattet af store fyr bekendtgørelsen.</p> |
| <p>III</p>  <p>Anlæg A er godkendt første gang før den 1. juli 1987.</p> | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 25 + 30 MW = 55 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Da anlæg A er godkendt første gang før den 1. juli 1987 skal det ikke vurderes om de to særskilte anlæg kan betragtes som ét anlæg, der ud fra en teknisk og økonomisk vurdering kunne udlede gennem en fælles skorsten, jf. § 3, stk. 2. De to særskilte anlæg er <u>ikke</u> omfattet af store fyr bekendtgørelsen.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>IV</p>  | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 60 + 10 MW = 70 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Den kompetente myndighed vurderer, at røggassen fra anlæg A og B ud fra hensyntagen til tekniske og økonomiske forhold, <u>ikke</u> kan udledes gennem en fælles skorsten. D.v.s. anlæg A og B er separate anlæg. Anlæg A er omfattet af store fyr bekendtgørelsen</p> |
| <p>V</p>  | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 45 + 20 + 10 MW = 75 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Samlet kapacitet = 45 + 20 MW = 65 MW Anlæg C skal ikke medregnes i den samlede kapacitet, da det er mindre end 15 MW, jf. § 3, stk. 1 og 3.</p> <p>Kombinationen (A+B+C) betragtes som ét samlet fyringsanlæg på 65 MW, og er dermed omfattet af store fyr bekendtgørelsen.</p> |
| <p>VI</p>  <p>Anlæg A og B er begge godkendt første gang efter den 1. juli 1987.</p> | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 75 + 40 MW = 115 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Den kompetente myndighed vurderer, at røggassen fra anlæg A og B ud fra hensyntagen til tekniske og økonomiske forhold, kunne udledes gennem en fælles skorsten.</p> <p>Kombinationen (A+B) betragtes som ét samlet fyringsanlæg på 115 MW, og er dermed omfattet af store fyr bekendtgørelsen, jf. § 3, stk. 2.</p> |
| <p>VII</p>  <p>Anlæg A og B er begge godkendt første gang efter den 1. juli 1987.</p> | <p><u>Sammenlægning i forhold til listepunkt 1.1:</u> Samlet kapacitet = 75 + 40 MW = 115 MW. Anlægget er omfattet af listepunkt 1.1.</p> <p><u>Sammenlægning i forhold til store fyr bekendtgørelsen:</u> Den kompetente myndighed vurderer, at røggassen fra anlæg A og B ud fra hensyntagen til tekniske og økonomiske forhold, <u>ikke</u> kan udledes gennem en fælles skorsten. D.v.s. anlæg A og B er separate anlæg.</p> <p>Anlæg A er omfattet af store fyr bekendtgørelsen. Anlæg B er ikke omfattet af store fyr bekendtgørelsen.</p> |