



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse til udskiftning af nødgeneratorer

For:

Kalundborg Refinery A/S



MILJØGODKENDELSE til udskiftning af nødgeneratorer

For: Kalundborg Refinery A/S

Adresse: Melbyvej 17, 4400 Kalundborg
Matrikel nr.: 1a og 2a Melby By, Årby
1bl Lerchenborg Hovedgård, Årby
75nf og 87 Kalundborg Markjorder
CVR-nummer: 29975884
P-nummer: 1012707823
Listepunkt nummer: Bilag 1, pkt. 1.2
– Raffinering af mineralolie og gas (s)
J. nummer: 2022-27570

Godkendelsen omfatter:

1:1 udskiftning af nødstrømssystemet bestående af to nødgeneratorer og en tilhørende 2-kammer dieselolietank på 4000 l.

Dato: 8. februar 2023

Godkendt: Kirsten Grahn Nielsen

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
1.1	Afgørelse og vilkår	2
1.2	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Luftforurening	3
D	Lugt	3
E	Spildevand, overfladevand mv.	3
F	Støj	3
G	Affald	3
H	Jord og grundvand	3
I	Til- og frakørsel	3
J	Indberetning/rapportering	3
K	Driftsforstyrrelser og uheld	3
L	Risiko/forebyggelse af større uheld	4
M	Ophør	4
2.	Vurdering og bemærkninger	5
2.1	Begrundelse for afgørelse	5
2.2	Vurdering	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	6
D	Lugt	6
E	Spildevand, overfladevand m.v.	6
F	Støj	6
G	Affald	7
H	Jord og grundvand	7
I	Til og frakørsel	7
J	Indberetning/rapportering	7
K	Driftsforstyrrelser og uheld	7
L	Risiko/forebyggelse af større uheld	7
M	Ophør	7
N	Bedst tilgængelige teknik	7
2.3	Udtalelser/høringssvar	8
3.	Forholdet til loven	9
3.1	Lovgrundlag	9
3.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
3.3	Tilsyn med virksomheden	10
3.4	Offentliggørelse og klagevejledning	11
3.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag B. Liste over sagens akter

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport

Bilag D. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

1. Indledning

Kalundborg Refinery A/S (Raffinaderiet) har den 13. april 2022 søgt om tilladelse til at udskifte nødstrømsgeneratorerne.

Formålet er at gøre nødstrømssystemet mere robust for at sikre, at systemet er tilgængeligt og pålideligt i forhold til Raffinaderiets krav og performance standarder.

Der er tale om 1:1 udskiftning af nødstrømssystemet.

Da der er tale om et nødstrømssystem, så har anlægget begrænset driftstid. Til sikring af at systemet fungerer i nødsituationer, foretages der månedligt en testkørsel af en times varighed.

Der ændres ikke på oplaget på virksomheden, da der også i dag er tilknyttet diesel-tanke til nødstrømsanlægget.

Nødgeneratorerne placeres i en ny bygning. 2-kammer tanken placeres i tilknytning til bygningen på befæstet areal med afløb til oliekløak, hvilket skal sikre mod spild til jord og grundvand.

Der er den 10. januar 2023 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en supplerende basistilstandsrapport (BTR) i forbindelse med den ansøgte 1:1 udskiftning af nødstrømsanlægget. Afgørelsen er vedlagt som Bilag C.

Der sker ikke ændringer i virksomhedens påvirkning af omgivelserne med 1:1 udskiftningen. Der vil fortsat være udledning af røggas og støj fra generatorerne, når de anvendes i nødsituationer og i testtiden 1 gang pr. måned, men emissionerne er på samme niveau som fra det eksisterende nødstrømsanlæg.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget lever op til BAT. Se også "N – Bedst tilgængelige teknik".

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen af 1. august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til visbreaker) som revurderet 20. december 2013 og efterfølgende meddelte godkendelser.

2. Afgørelse og vilkår

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til godkendelsen godkender Miljøstyrelsen hermed 1:1 udskiftningen af nødstrømsanlægget.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen er taget i brug, når de nye tanke fyldes med diesel første gang. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato. Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

- B1 2-kammer tanken tilknyttet nødstrømsanlægget skal være med dobbelt skrog og med alarm for lækage mellem skrogene.
- B2 Der skal være opsat autoværn nord for 2-kammer tanken til sikring mod påkørsel fra kørevejen øst for generatorbygningen.

B3 2-kammer tanken tilknyttet nødstrømsanlægget skal placeres på befæstet areal.

B4 Tanken skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

B5 Overfladevandet fra det befæstede areal under 2-kammer tanken skal afledes via olieudskiller med alarm ved højt niveau.

C Luftforurening

Der er ikke meddelt nye luftvilkår.

D Lugt

Der er ikke meddelt nye lugtvilkår.

E Spildevand, overfladevand mv.

Der er ikke meddelt nye vilkår om spildevand, overfladevand mv.

F Støj

Der er ikke meddelt nye støjvilkår.

G Affald

Der er ikke meddelt nye affaldsvilkår.

H Jord og grundvand

Der er ikke meddelt supplerende vilkår vedrørende jord og grundvand.

I Til- og frakørsel

Der er ikke meddelt nye vilkår vedrørende til- og frakørselsforholdene.

J Indberetning/rapportering

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om indberetning og afrapportering.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om driftsforstyrrelser og uheld.

L Risiko/forebyggelse af større uheld

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om risiko/forebyggelse af større uheld.

M Ophør

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om ophør.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Godkendelsen vedrører 1:1 udskiftning af Raffinaderiets nødstrømsanlæg.

Da der er tale om en 1:1 udskiftning af anlægget, sker der ikke en ændring af Raffinaderiets påvirkning af omgivelserne, hvorfor der med denne afgørelse udelukkende er stillet vilkår til sikring af jord og grundvand mod spild fra dieseltankene, der er en del af nødstrømsanlægget.

Da der er tale om 1:1 udskiftning ændres der ikke på virksomhedens risikoforhold.

Miljøstyrelsen vurderer, at udskiftningen kan foregå uden at det påfører omgivelserne forurening, som er uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

3.1.1 Planforhold og beliggenhed

Raffinaderiet er omfattet af lokalplan nr. 522 for Statoil Raffinaderiet og nødstrømsanlægget befinder sig på Raffinaderiets område.

3.1.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Der opstilles en to-kammer tank, hvor hvert kammer kan rumme 2000 l, dvs. 4000 l i alt, hvor hvert kammer kan rumme 2000 liter, til diesel til brug for nødstrømsanlægget.

Raffinaderiet har som supplement til miljøansøgningen oplyst, at 2-kammer tanken er indrettet med dobbelt skrog og alarm for lækage mellem skrogene, hvilket fastholdes med dette vilkår.

Tankene er benævnt henholdsvis D-1504A og D-1504B.

Vilkår B1 supplerer sammen med vilkårene B2-B4 de generelle vilkår i miljøgodkendelsen af 1. august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til visbreaker) som revurderet 20. december 2013 og efterfølgende meddelte godkendelser til sikring af jord og grundvand.

Vilkår B2

Se begrundelse til Vilkår B1.

Vilkåret om påkørselssikring er fastsat med inspiration fra standardvilkårsbekendtgørelsen, hvor det er et almindeligt krav.

Vilkår B3

Se begrundelse til Vilkår B1.

Til sikring mod spild og dermed risikoen for jord- og grundvandsforurening er der stillet vilkår om, at 2-kammer tanken skal placeres på befæstet areal.

Vilkår B4

Da olietanke på Raffinaderierne ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen er der i stedet fastsat et vilkår om, at tanken skal være sløjfet senest 40 år efter tankens fabrikationsår. Hvilket er kravet i olietankbekendtgørelsens § 44, stk. 1 for tanke, der er typegodkendt som dobbeltvæggede.

Vilkår B4

Se begrundelse til Vilkår B1.

C Luftforurening

Der er ikke stillet nye vilkår, da anlægget ikke giver anledning til nye emissioner sammenlignet med det eksisterende nødstrømsanlæg. Emissioner er dermed indeholdt i Raffinaderiets eksisterende vilkår, som fortsat vil kunne overholdes.

D Lugt

Der er ikke stillet nye vilkår. Anlægget giver ikke anledning til lugt.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der er ikke stillet nye vilkår. Anlægget giver ikke anledning til nye eller ændrede forhold vedrørende spildevand og overfladevand.

F Støj

Der er ikke stillet nye vilkår. Støjpåvirkningen af omgivelserne ændres ikke, da det nye nødstrømsanlæg erstatter et eksisterende nødstrømsanlæg.

G Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Anlægget giver ikke anledning til nye eller ændrede affaldstyper.

H Jord og grundvand

Der er ikke stillet nye vilkår.

I Til og frakørsel

Der sker ikke ændringer i til- og frakørselsforholdene i forbindelse med 1:1 udskiftningen af nødstrømsanlægget, hvorfor der ikke stilles nye vilkår.

J Indberetning/rapportering

Der er ikke stillet nye vilkår.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Der er ikke stillet nye vilkår

L Risiko/forebyggelse af større uheld

Raffinaderiet er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Da der er tale om en 1:1 udskiftning af nødstrømsanlægget sker der ikke ændringer i risikobilledet for den samlede virksomhed.

M Ophør

Der er ikke stillet nye vilkår.

N Bedst tilgængelige teknik

Der er tale om et nødstrømsanlæg, der f.eks. er nødvendigt for at sikre en kontrolleret nedlukning i en situation, hvor strømforsyningen til Raffinaderiet måtte svigte.

Til nødstrømsanlægget er knyttet to dieseltanke i form af en enkelt dobbeltskroget 2-kammer tank. Hvert kammer kan rumme 2000 l. Det er miljøstyrelsens vurdering, at tanken lever op til BAT.

Generatormotorrene lever op til EU fase 2 emissionerne fastsat i EU's direktiv 97/68/EU om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaters lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer i ikke-vejgående maskiner samt lever op til TA-luft - 50%'s regler for udstødningsemissioner.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget lever op til BAT.

3.2 Udtalelser/høringssvar

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Kalundborg Refinery A/S har til Miljøstyrelsen fremsendt ansøgning om udskiftning af 2 nødstrømsgeneratorer hos Kalundborg Refinery A/S, Melbyvej 17, 4400 Kalundborg. Af ansøgningen fremgår det, at der er tale om en 1:1 udskiftning.

Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger til ansøgningen vedr. planmæssige forhold, affald, trafikale forhold, bilag IV-arter i naturbeskyttelsesloven samt vand- og naturplaner.

Der gøres opmærksom på, at Kalundborg Refinery A/S bør kontakte kommunens byggeafdeling for at afklare, hvorvidt det ansøgte kræver sagsbehandling efter bygge Lovgivningen.

3.2.2 Udtalelse fra virksomheden

Raffinaderiet har den 8. februar 2023 oplyst, at Raffinaderiet ikke har bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i Bilag B.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til visbreaker) som revurderet 20. december 2013 og efterfølgende meddelte godkendelser.

4.1.2 Listepunkt

Equinor Refining Denmark A/S er omfattet af bilag 1, pkt. 1.2. Raffinering af mineralolie og gas. (s)

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere i 2018¹ udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den 10. januar 2023 afgørelse om, at Kalundborg Refinery A/S ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, er vedlagt som Bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Equinor Refining Denmark A/S er omfattet af raffinaderi-BREF'en².

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

¹ Equinor Refining Denmark A/S, Melbyvej 17, Kalundborg – Basistilstandsrapport, december 2018

² Raffinaderier (Refining of Mineral Oil and Gas, REF) - [Raffinaderier \(mst.dk\)](https://mst.dk)

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ([”direktivet for industrielle emissioner”](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. 1:1 udskiftningen af nødstrømsanlægget ændrer ikke ved risikoforholdene på virksomheden.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Kalundborg Refinery A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkårene i miljøgodkendelsen af 1. august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til visbreaker) som revurderet 20. december 2013 og efterfølgende meddelte godkendelser er fortsat gældende.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. februar 2023.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevarerklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Kalundborg Kommune
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Arbejdstilsynet
- Midt- og Vestsjællands Politi
- Vestsjællands Brandvæsen
- Beredskabsstyrelsen

Bilag

Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 2018.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2019.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021.

Risikobekendtgørelsen (RK):

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Olietankbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.

Bilag B. Liste over sagens akter

1. Miljøansøgning af 13. april 2022.
2. Risikovurdering af udskiftning af EG-1502 og EG-1503 nødgenerator fremsendt 1. april 2022.
3. Supplerende oplysninger om depositioner af 22. april 2022.
4. Oplysning om antal test og test varighed af 18. maj 2022.
5. Supplerende oplysninger om dieseltankene af 24. oktober 2022.
6. Oplysning om tankstørrelse af 22. november 2022.

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport

Kalundborg Refinery A/S
Melbyvej 17
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. 2022-27570
Ref. Kigni/Chccl
Den 10. januar 2023

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Kalundborg Refinery A/S

Miljøstyrelsen har den 13. april 2022 modtaget en ansøgning om udskiftning af nødgeneratorerne på Kalundborg Refinery A/S (Raffinaderiet).

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport³.

Raffinaderiet er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.2 – Raffinering af mineralolie og gas (s) i godkendelsesbekendtgørelsen⁴.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 15, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 30. august 2018⁵ og opdateret i dec. 2018⁶.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

³ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: <https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>

⁴ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021

⁵ Equinor Refining Denmark A/S - Basistilstandsrapport, august 2018

⁶ Equinor Refining Denmark A/S, Melbyvej 17, Kalundborg – Basistilstandsrapport, december 2018

Oplysninger

Raffinaderiet har i forbindelse med miljøansøgningen oplyst, at der fortsat vil blive anvendt diesel til driften af nødstrømsanlægget, og der er således ingen ændringer i forhold til de stoffer der anvendes i området. Anlægget opstilles på befæstet areal.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at 1:1 udskiftningen af nødstrømsanlægget ikke udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §15, stk. 1.

Årsagen er, at stoffet diesel, der skal anvendes i det nye nødstrømsanlæg, ikke er et nyt relevant farligt stof, da det i forvejen anvendes på Raffinaderiet. Diesel vil fortsat blive anvendt i det aktuelle område, hvor nødstrømsanlægget udskiftes, og diesel indgår i den eksisterende basistilstandsrapport. Nødstrømsanlægget opstilles på befæstet areal, og det vurderes at sikre mod forurening af jord og grundvand ved nødstrømsanlægget.

Partshøring

Der er foretaget høring af Kalundborg Refinery A/S i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 9. januar 2023. Raffinaderiet oplyste, at de havde ingen kommentarer til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1017. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

⁷ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Kirsten Grahn Nielsen

**Bilag D. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen

Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

CVR / RID: CVR:29975884-RID:1285253343160

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-5815

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (13-04-2022 14:11)

Projekt: EG-1502/03 Generatorbygning

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020435, BFE nummer: 9416113

Matrikler: Matrikel nr.: 1bl, Ejerlav: Lerchenborg Hgd., Årby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Johnny Ahrenkiel Hansen	Projektejer	Melbyvej 10, 4400 Kalundborg jahansen@equinor.com +45 59573366
Stefan T Forsingdal	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Melbyvej 17, 4400 Kalundborg sttf@kalundborgrefinery.com +45 59574654

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

29975884

P-nummer

Ikke udfyldt

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Annette Munch

Adresse

Melbyvej 10, 4400 Kalundborg

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Annette Munch

Adresse

Melbyvej 10, 4400 Kalundborg

Telefonnummer

+45 59574514

Mailadresse

danm@kalundborgrefinery.com

 Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energianlæg, Raffinering

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

jn	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
jn	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
jn	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
jn	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
jn	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
jn	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
jn	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
jn	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
jn	Ændring i forhold til støj?	Nej
jn	Ændring i forhold til affald?	
jn	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
jn	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
jn	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
jn	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Formålet med dette projekt er at robustgøre nødstrømssystemet, og sikre at systemet er tilgængeligt og pålideligt i henhold til Kalundborg Refinerys krav og performance standarder.

Derer tale om et 1:1 udskiftning af nødstrømssystemet.

Anlægget vil have begrænset driftstid, da det er tale om nødstrømssystem.

Oplaget ændres ikke på raffinaderiet, idet der også er diesel tanke til det nuværende nødstrømssystem.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Ja Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

Morten Thomsen

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig

HSSEQ Chef

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

59572818

Angiv evt. mailadresse

motho@kalundborgrefinery.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

UDFYLDT

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori

Cas nummer

Årlig mængde (kg/år)

Bemærkninger

diesel

4000

Ingen ændring i oplag, da der også er dieseltanke til det nuværende system

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

UDFYLDT

Redegørelse:

Installeringen af to nye nødstrømsgeneratorer er ikke en risikoaktivitet.

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser

UDFYLDT

Redegørelse:

Har ikke indflydelse på omgivelserne

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er udarbejdet risikovurdering af projektet, der er fremsendt i mail

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen ændringer

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Vurderes at være dækket af den eksisterende BTR rapport

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Dette er en 1:1 udskiftning

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner