Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til miljøvurdering af planlægning vand- og spildevandsledninger syd om Ringkøbing Fjord

Der blev afviklet en 1. runde af 1. offentlighedsfase i perioden 6. maj til 3. juni 2024. I 1. runde af 1. offentlighedsfase indkom en række høringssvar, som gav anledning til en præcisering af projektet, idet hensigten med etableringen af spildevandsledningerne samtidigt med drikkevandsledningen alene er at begrænse forstyrrelsen af Natura 2000-området til én gang og at spare anstillingen ved en senere etablering af spildevandsledninger. Spildevandsledningerne skal inden for de næste år dermed ikke tages i brug, men fyldes med vand.

Idet projektet er justeret, er der tale om fremlæggelse af et nyt projekt. Fremsendte bemærkninger til i 1. runde har medvirket til justeringen af projektet og medtages ikke yderligere. Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet har derfor gennemført en supplerende 1. offentlig høring i perioden 5. februar 2025 til 5. marts 2025 af miljøvurdering af spildevandstillæget og det konkrete projekt for forsyningsledninger syd om Ringkøbing Fjord.

Kystdirektoratet er efter, at den 1. runde af offentlighedsfasen har været afholdt, blevet en del af Miljøstyrelsen. Det har givet anledning til, at Kystdirektoratet den 3. april har opdateret afgræsningsnotatet ift. den danske vandplanlægning og havstrategiloven.

Indkomne bemærkninger

I forbindelse med høringen har Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet modtaget bemærkninger fra følgende:

Myndigheder

1. Ribe Stift (ingen bemærkninger)
2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
3. Beredskabsstyrelsen (ingen bemærkninger)
4. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (ingen bemærkninger)
5. ArkVest (ingen bemærkninger)
6. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (ingen bemærkning)
7. Varde Kommune

Foreninger

8. Grundejerforeningen Hegnet

Borgere

9. Auroravej 3, 6960 Hvide Sande
10. Auroravej 18, 6960 Hvide Sande

Samtlige bemærkninger er vedlagt i deres fulde længde i særskilt bilag.

Resume og svar på indkomne bemærkninger

Alle indkomne bemærkninger er gennemgået og vurderet i deres helhed. Nedenfor en givet en sammenfatning af de væsentligste temaer i bemærkningerne og der er givet svar herpå.

Forhold, som ikke nævnes i det følgende er læst og gennemgået og indgår i den samlede vurdering af sagen.

Gydeområde for helten
Henvendelse 2

Resume:
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har gjort opmærksom på, at den sydlige del af Nymindestrømmen er et gydeområde for helten i vintermånederne. Hvis man lukker af for gravearbejde i vintermånederne vil det have en betydning for helten.

Svar:

Bemærkning er noteret. I forbindelse med miljøvurderingen skal det vurderes, om anlægsaktiviteterne kan give anledning til påvirkning af heltens gydemuligheder i Nymindestrømmen.

Afgræsning af plangrundlaget
Henvendelse 7

Resume:
Varde Kommune har svært ved at se sammenhæng mellem plangrundlag og hvad spildevandstillægget skal indeholde. Desuden kan de ikke se om det fremsendte materiale tager stilling til den eventuelle merudledning af renset spildevand til Ringkøbing Fjord og derved eventuelle betydning for opnåelse af miljømålene.

Svar:

Spildevandsledningerne etableres på nuværende tidspunkt alene som to afproppede rør fyldt med rent vand uden tilkobling til renseanlæg og dermed uden udledning, men med det formål senere at kunne tages i brug til pumpning af spildevand syd om fjorden fra senere kloakerede områder, når der foreligger et projekt for dette. Årsagen til, at man ønsker at etablere spildevandsledningerne samtidigt med vandledningen, er et ønske om kun af forstyrre den beskyttede natur i Natura2000-området én gang, således at naturområdet ikke skal udsættes for påvirkning igen i forbindelse med en senere etablering af spildevandsledninger.

Da den overordnede spildevandsstruktur med udpegning af renseanlæg for modtagelse af spildevand fra de nye spildevandsoplande for de nykloakerede områder desuden ikke er fastlagt, er det på nuværende tidspunkt ubekendt, om spildevandet i så fald skal pumpes mod øst eller vest til hhv. Tarm eller Hvide Sande. Det aktuelle projekt omfatter derfor ikke drift i form af udledninger, men alene funktionen i form af transport af spildevand, idet udledningerne ikke kan beskrives detaljeret på nuværende tidspunkt, som følge af, at det modtagende renseanlæg endnu ikke er udpeget. Derfor kan også kun den isolerede funktion til pumpning af spildevand miljøvurderes på nuværende tidspunkt. I miljøvurderingsrapporten skal der også vurderes om anlægsarbejdet/anlægsmetode kan indvirke negativt på vandområdernes vandkvalitet og miljømål.

Den dag, der foreligger et projekt for kloakering, vil også spildevandsledningernes udledninger kunne beskrives detaljeret mht. spildevandssammensætning, mængder, pumper, flow mm., og driften af spildevandsledningerne vil da også skulle miljøkonsekvensvurderes som en del af dette projekt.

Placering af trykforøgerstation

Henvendelse 8, 9 & 10

Resume:
Opstillingen af en trykforøgerstation på Auroravej 1 vækker bekymring såvel visuelt som med hensyn til støj og udsyn for nærmeste naboer og dermed en værdi forringelse af sommerhusene. Der er foreslået 3 alternative placeringsmuligheder syd for sommerhusområdet Hegnet som ligger i forbindelse med vej indkørsler. Se kort under svar.

Svar:

Bekymringerne er noteret. Administrationen er i dialog med ansøger om at finde den bedste placering til trykforøgerstationen indenfor sommerhusområdet. De alternative placeringsforslag kan ikke lade sig gøre, da området syd for sommerhusområdet Hegnet ligger indenfor habitatnatur og er udpeget som natura-2000 område. naturbeskyttelsesloven er meget restriktivt i forhold til bebyggelse indenfor området, hvis der kan findes alternative placeringsmuligheder udenfor habitatområdet, hvilket er muligt i dette projekt.

Der kan eventuelt i driftsfasen forekomme støj fra trykforøgerstationen ved Hegnet, alt efter hvordan denne indrettes. Stationen vil dog skulle indrettes, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til de nærliggende sommerhuse overholdes. Dette vil blive vurderet i miljøvurderingen. Placeringen og bygningernes størrelse og udseende indgår i projektbeskrivelsen i Miljøvurderingen og de landskabelige påvirkninger skal vurderes.



Figur 1: Oversigtskort viser ansøgte placering for trygforøgerstation og forslået alternativer