



Crossbridge Energy A/S  
Egeskovvej 265  
7000 Fredericia

Virksomheder  
J.nr. 2025 - 19837  
Ref. INREL/MAKBA  
Den 28. august 2025

**Afgørelse om, at installation af internt flydetag på T-8427, på Cross-  
bridge Energy A/S (Havneterminalen) ikke er omfattet af krav om mil-  
jøvurdering (ikke VVM-pligtigt)**

Miljøstyrelsen har den 19. marts 2025 modtaget jeres ansøgning om installation af internt flydetag med højeffektive forseglinger m.m. i eksisterende tank T-8427, der anvendes til opbevaring af slops på Havneterminalen, beliggende Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Ansøgningen er indsendt via Byg og Miljø, og seneste opdatering af ansøgningen er indsendt den 20. juni 2025.

**Afgørelse**

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

**Begrundelse**

Miljøstyrelsen vurderer, at den pågældende ændring ikke giver anledning til øget forurening.

Tanken opgraderes i forhold til tidligere drift med følgende:

- et internt flydetag med højeffektive forseglinger
- tankens tag males med RAL 9010 som har en strålevarmerefleksionskoefficient > 70%
- lukket drænsystem
- overfyldningsalarmer

I forbindelse med VVM-screeningen har Miljøstyrelsen lagt vægt på følgende:

- Projektet sker på en havneterminal, der allerede er i drift, og ved projektet laves der forbedringer på tanken, der mindsker risikoen for spild og dermed risikoen for påvirkning af miljøet.
- Projektet indfører ikke nye støjkluder, og der vil ikke ske en ændring af støjbelædet.

---

<sup>1</sup> [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

- Afstanden til Natura 2000 områder er betydelig. Nærmeste Natura 2000 område forventes ikke påvirket pga. den lave miljøpåvirkning fra projektet samt afstanden fra tanken til området.
- Der er ikke registreret bilag IV arter indenfor projektområdet, og projektet vurderes ikke at påvirke bilag IV arter udenfor projektområdet.
- Projektet vurderes at kunne udføres uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Det er Miljøstyrelsen vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

### **Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Fredericia kommune.

### **Fredericia Kommunes udtalelse (citat):**

Fredericia Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet og har følgende bemærkninger:

#### **Planforhold:**

Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for B.E.1 - Erhvervsområde Shellterminalen på Skanseodden.

Der kan etableres virksomheder i miljøklasse 4 - 6.

Der er ingen gældende lokalplan for området.

Idet den beskrevne proces ikke ændrer i bygninger eller anlæg, er der ikke bemærkninger til de planmæssige forhold.

#### **Spildevandsforhold:**

Af spildevandsplan 2020 fremgår, at Kongensgade 113, Fredericia er beliggende i kloakopland F3-16, som er separat kloakeret. Der er ingen ændringer i spildevandsplanen i forhold til projektet.

---

<sup>2</sup>[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Det fremgår af ansøgningsmaterialet; ”Tæthedsprøvning af tanken planlægges udført med ferskvand, som efterfølgende afledes som spildevand til Fredericia Spildevand og Energi”.

Afledningen af spildevand fra Crossbridge Energy, Kongensgade 113, Fredericia er omfattet af tilslutningstilladelse af 15.01.1997 samt supplement af 22.04.2004.

Afledningen af spildevand fra Crossbridge Energy A/S, Kongensgade 113, Fredericia skal overholde gældende tilslutningstilladelser. Hvis der i forbindelse med projektet sker en væsentlig ændring i spildevandsmængde og -sammensætning skal Crossbridge Energy A/S søge om tilladelse til merudledningen ved Fredericia Kommune.

Trafikale forhold:

Ingen bemærkninger

Risiko:

Hvis de ansøgte ændringer giver anledning til ændring af risikobilledet omkring virksomheden anmoder kommunen om at blive orienteret.

Støj:

Ingen bemærkninger

Luftforurening/lugt:

Det fremgår af materialet at der ved tømning af tanken kan være risiko for øget emission såfremt tanken tømmes til et niveau der er lavere end tanktagets ben. Det fremgår imidlertid, at der er installeret alarm ved lavt niveau. Det er Fredericia Kommunes opfattelse, at det må forventes, at en alarm ved lavt niveau sikre at der ikke sker øget emission fra tanken. Det er imidlertid kommunens opfattelse at ved lavt niveau bør udpumpning automatisk stoppe så der sikres et niveau i tanken som ikke vil føre til øget luftemission til omgivelserne fra tanken.

Beskyttede naturområder:

Ingen bemærkninger.

Vandområde- og naturplaner:

Ingen bemærkninger.

Bilag IV-arter:

Ingen bemærkninger.

Natura2000-områder:

Ingen bemærkninger.

Klima:

Ingen bemærkninger.

Afsluttende bemærkninger

Fredericia Kommune anmoder om at se et udkast til afgørelse, før den meddeles endeligt.

### **Natura 2000-områder**

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Vurderingen begrundes i at den pågældende ændring ikke giver anledning til øget forurening, da der udelukkende er tale om installation af et flydetag i eksisterende tank, og der ikke sker ændringer i øvrigt, der ændrer på tankbunden eller tankens kapacitet.

### **Bilag IV-arter**

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Vurderingen begrundes i at den pågældende ændring ikke giver anledning til øget forurening, da der udelukkende er tale om installation af et flydetag og der ikke sker ændringer i øvrigt, der ændrer på tankbunden eller tankens kapacitet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Offentliggørelse**

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentliggørelsen finder sted den 10. oktober 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 7. november 2025.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen  
Ingrid Reiter Lindstrøm

Kopi til:  
Fredericia Kommune

Associated Danish Ports A/S (Fredericia Havn)  
Danmarks Naturfredningsforening  
Dansk Ornitologisk Forening  
Friluftsrådet  
Arbejdstilsynet  
Trekant Brand  
Beredskabsstyrelsen  
Syddanmarks Politi

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

## **Bilag A.**



## Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

**Projekt navn:** Crossbridge Energy A/S – installation af internt flydetag på tank T-8427 – Kongensgade 113, 7000 Fredericia

**MST-journalnummer:** 2025 - 19837

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

| Basisoplysninger                                | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse (kan vedlægges)              | Projektet installerer internt flydetag med højeffektive forseglinger i tank T8427, en tank i slops service på virksomhedens havneterminal. Med installationen af internt flydetag ændres brandbekæmpelsen fra at tilføre skum fra bunden af tanken til at tilføre skum i toppen af tanken ovenover flydetaget (Udføres i henhold til NFPA 11). Der installeres yderligere overfyldningsbeskyttelse på tanken, så der både gives alarm ved højt niveau via den primære niveaumåling og fyldning af tanken stoppes ved højt-højt niveau via en SIL 2 Safeguarding Instrument Function (SIF). Tankens drænsystem laves som et lukket drænsystem for at reducere risikoen for spild ved dræning. | Ingen bemærkninger                               |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre | Crossbridge Energy Fredericia<br>Egeskovvej 265, DK-7000 Fredericia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ingen bemærkninger                               |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                 | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                  |                                                                                   | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | Telefon +45 79 20 35 22                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson                                                                                                                                   | Trine Bjerre Kristiansen<br>Tlf.: +45 79203706<br>E-mail: <a href="mailto:t.kristiansen@crossbridge.dk">t.kristiansen@crossbridge.dk</a>       |                                                                                   | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).        | Crossbridge Energy Fredericia<br>Kongensgade 113, DK-7000 Fredericia<br><br>Matrikelnummer:<br>730a m.fl., Fredericia Bygrunde                 |                                                                                   | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektet berører følgende kommune eller kommuner<br>(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) | Fredericia Kommune                                                                                                                             |                                                                                   | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                     |
| Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.                                                                                 | Ikke relevant                                                                                                                                  |                                                                                   | Oversigtskort er relevant jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, Miljøstyrelsen har udarbejdet et i målestok 1:25.000<br><br>Oversigtskort.pdf |
| Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)                                             | <br>Havnen<br>plotplan.pdf      Bemærk at målestok er 1:750 |                                                                                   | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Forholdet til reglerne</b>                                                                                                                                                                    | <b>Ja</b>                                                                                                                                      | <b>Nej</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).                                                                                    |                                                                                                                                                | X                                                                                 | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering.<br>Angiv punktet på bilag 1: |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |                                                                         | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).                                                                                                                                                     | x         |                                               | 6C. Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter. | Tank T8427 er opført på bilag 2 pkt. 6c. Projektet omhandler en ændring heraf, og er opført på bilag 2 pkt. 13a) <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                               |                                                                         | Myndighedsvurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b>                                    | <b>Tekst</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav                                                                                                                   |           |                                               | ADP A/S<br>Vendersgade 74<br>7000 Fredericia                            | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering<br><br>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup><br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup><br>Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>                                |           |                                               | Ikke relevant, da der ikke er ændringer i arealanvendelsen              | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning<br>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m<br>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup><br>Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> |           |                                               | Ikke relevant                                                           | Ved projektet etableres der et internt flydetag i en eksisterende fasttagstank til slops. Miljøstyrelsen er enige i, at ændringen ikke er relevant ift. miljøvurderingen. Der ændres ikke på areal og volumen for tanken.                                                                                                                                                                     |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger)                                                                                                                                                                                             | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup><br>Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup><br>Projektets maksimale bygningshøjde i m<br>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden<br>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:<br>Vandmængde i anlægsperioden<br>Affaldstype og mængder i anlægsperioden<br>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden<br><br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden<br>Håndtering af regnvand i anlægsperioden<br>Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å | Ikke relevant<br><br>Ikke relevant<br>Ikke relevant<br>Ca. 8200 m <sup>3</sup> ferskvand der skal bruges til tæthedsprøvning af tanken. Vandet afledes som spildevand til Fredericia Rensningsanlæg<br>Ikke relevant<br><br>Ikke relevant | Crossbridge oplyser i ansøgningen, at vilkårene i "Tilladelse til udledning af spildevand fra Shell's havneterminal på Skanseodden i Fredericia, til Fredericia Centralrenseanlæg" dateret d. 15. januar 1997 vil blive overholdt. |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen<br>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen<br>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen                                                                                                    | T8427 kan med flydetag rumme ca. 6600 m <sup>3</sup> benzinprodukter.                                                                                                                                                                     | Projektet omhandler en opgradering af tanken, og hverken kapacitet eller produkttype ændres. Tanken skal fortsat anvendes til slops.                                                                                               |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                               | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |   |                                                                                         | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandmængde i driftsfasen                                                                                                                                                                                                       |                                               |   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:<br>Farligt affald:<br>Andet affald:<br>Spildevand til renseanlæg:<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:<br>Håndtering af regnvand: |                                               |   | Ikke relevant                                                                           | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?                                                                                                                                                              |                                               | X |                                                                                         | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?                                                                                                                             |                                               | X | Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10                                      | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?                                                                                                                            |                                               |   | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.           | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?                                                                                                                                                          | X                                             |   | BREF for Mineral Oil and Gas Refineries<br>BREF Emissioner fra oplagring                | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?                                                                                                                                                                  | X                                             |   | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.  | BREF Emissions from Storage:<br>Malingstypen har betydning for den diffuse luftemission fra tanken. Tanktaget males med RAL9010 (strålevarmerefleksionskoefficient er over 70 %), hvilket begrænser den diffuse luftemission. |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?                                                                                                                                                         | X                                             |   | BAT 49. Mineral Oil and Gas Refineries<br>Tank farve. Emissions from Storage.           | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                            |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                                                                                                                                 | X                                             |   | Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. | BAT 49: Tanken etableres med højeffektive forseglinger<br>Emissions from Storage: Tanktaget males                                                                                                                             |

| Basisoplysninger                                                                                                                                        | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |  |                                                   | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                               |  |                                                   | <p>udvendigt med hvid maling, RAL 9010. Farven har en strålevarmerefleksionskoefficient &gt; 70 %.</p> <p>Projektet er desuden omfattet af BAT 51 i BREF for Mineral Oil and Gas Refineries. Virksomheden (CBE) har redegjort herfor i ansøgningsmaterialet:</p> <p>(i) Vedligeholdelsesprogram, inklusive korrosionsovervågning, -forebyggelse og -kontrol<br/>CBE: Tanken inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Der er overfyldningssikring på T-8427. Der gives ved høj level en alarm. Desuden er der installeret uafhængigt høj level trip, der lukker for flow ind i tanken</p> <p>(ii) Tanke med dobbeltbund<br/>CBE: Tanken har ikke dobbeltbund</p> <p>(iii) Ugennemtrængelige membranbeklædninger<br/>CBE: Der er ikke en ugennemtrængelig lækagebarriere under tankens bund</p> <p>(iv) Tilstrækkelig lageranlægsinddæmning<br/>CBE: Tanken har reduceret tank volumen for at sikre, at ind-dæmningskapacitet ikke overskrides. Tilløb stoppes ved 14000 mm, men overløb vil ske hvis niveau overstiger 17576mm. En opfyldning til 14000 mm svt. 6543 m<sup>3</sup>. Der er inddæmningskapacitet til 14000mm, hvilket også er max fyldhøjde med de sikkerhedsforanstaltninger der er foretaget i tanken. Dermed kan tankens indhold indeholdes i tankgården.</p> |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? | X                                             |  | Nr 5/1984 Støjvejledningen, støj fra virksomheder | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |   |                                                                             | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                                                           | X                                             |   | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen | Projektet tilføjer ikke nye støjkloder, og vurderes ikke at ændre på virksomhedens samlede støjbillede.                                                                                                                    |
| 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                                                                                                                                                                         | X                                             |   | Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen | Projektet tilføjer ikke nye støjkloder, og vurderes ikke at ændre på virksomhedens samlede støjbillede.                                                                                                                    |
| 17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                                                                                                                                                                                                          | X                                             |   | Nr. 2 2001 Luftvejledningen                                                 | Luftvejledning nr. 71 2024 er gældende og anvendes ved godkendelse af dette projekt. Tankens tag males. Se desuden punkt 11.                                                                                               |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                                                                                                                                                                           | X                                             |   |                                                                             | Der benyttes ikke grænseværdier for luftforureningen, der er diffus.                                                                                                                                                       |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?<br>Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger. | X                                             |   |                                                                             | Emissionen af VOC begrænses med internt flydetag med højeffektive forseglinger og lys tankfarve. Der vil fortsat kunne forekomme en hvis emission fra tanken, men denne emission karakteriseres som diffus luftforurening. |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener<br><br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                                                                                                                                                                  |                                               | X |                                                                             | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                         |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener<br>I anlægsperioden?<br><br>I driftsfasen?                                                                                                                                                                                                  |                                               | X |                                                                             | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                         |

| Basisoplysninger                                                                                                                                                             | Anmeldte oplysninger<br>(udfyldes af ansøger) |   | Myndighedsvurdering<br>(udfyldes af myndigheden)                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?<br>I driftsfasen? |                                               | X | Ingen bemærkninger                                                                                                                                  |
| 23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?               | X                                             |   | Det er risikomyndighedernes vurdering, at installation af internt flydetag på T8427 ikke er en væsentlig ændring i risikobekendtgørelsens forstand. |

| Anmelders oplysninger                                                                                                                      |    |     |       | Myndighedsvurdering                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                                                       | Ja | Nej | Tekst |                                     |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                                                                          | X  |     |       | Der er ingen lokalplan for området. |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?                                                          |    | X   |       | Ingen bemærkninger                  |
| 26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?                                                                  |    | X   |       | Ingen bemærkninger                  |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                       |    | X   |       | Ingen bemærkninger                  |
| 28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                                                                 |    | X   |       | Ingen bemærkninger                  |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne |    | X   |       | Ingen bemærkninger                  |

| Anmelders oplysninger                                                                                                                                                         |    |     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                                                                                          | Ja | Nej | Tekst                                                                                                           |
| sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)                                                                                     |    |     |                                                                                                                 |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                               |    | X   |                                                                                                                 |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                                                          |    |     | Ca. 1,3 km nord for Havneterminalen er en række søer omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven (Fredericia Vold) |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                              |    | x   |                                                                                                                 |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.                                                                                                          |    |     | Nærmeste fredede område er en arealfredning (Ved Volden) ca.1,5 km nordøst for Havneterminalen                  |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). |    |     | Nærmeste Natura 2000-område er 'Røjle Klint og Kasmose Skov', der findes ca. 2 km sydøst for Havneterminalen    |

| Myndighedsvurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Søerne vurderes ikke at blive påvirket grundet afstanden samt at der ikke sker væsentlige emissioner fra projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nærmeste fredede område er en mindepark (Ved Volden) der ligger ca. 1,5 km nord <u>vest</u> fra tank T-8427 på Havneterminalen.<br>Området vurderes ikke at blive påvirket grundet afstanden og idet der ikke sker væsentlige emissioner fra projektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov, habitatområde 95.<br><br>Udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område er følgende naturtyper: strandvold med flerårige planter (1220), kalkoverdrev (6210), kildevæld (7220), bøg på muld (9130), næringsrig sø (3150), surt overdrev (6230), rigkær (7230), bøg på kalk (9150), elle- og askeskov (91E0), samt følgende arter: skæv vindelsnegl (1014), stor vandsalamander (1166), sumpvindelsnegl (1016).<br><br>Miljøstyrelsen vurderer at området ikke bliver påvirket grundet afstanden på 2 km og idet der ikke sker væsentlige emissioner fra projektet. |

| Anmelders oplysninger                                                                                                                                                            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                                                                                             | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?    |    | X   | Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?                                                                                                          |    | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                            | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?                                                                  | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?                                                              | x  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? |    | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                   |    | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med                                    |    |     | Projektet installerer internt flydetag med højeffektive forseglinger i tank T8427, for at reducere VOC emissionen. Med installationen af internt flydetag ændres brandbekæmpelsen fra at tilføre skum fra bunden af tanken til at tilføre skum i toppen af tanken ovenover flydetaget (Udføres i henhold til NFPA 11). Der installeres yderligere overfyldningsbeskyttelse på tanken, så der både gives alarm ved højt |

| Myndighedsvurdering                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektet indeholder tiltag for at mindske risikoen for påvirkning af overfladevand og grundvand, da tankens drænsystem laves som et lukket drænsystem for at reducere risikoen for spild ved dræning. Etablering af flydetag med højeffektive forseglinger mindsker desuden VOC emissioner fra tanken. |
| ingen bemærkninger. Området ligger udenfor OSD og OD-områder.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projektet medfører ikke øget risiko for jordforurening, og omfatter en række forbedringer af tanken, herunder et lukket drænsystem og supplerende overfyldningsalarm, med hensyn til reduktion heraf.                                                                                                   |
| Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| På Havneterminalen er der andre tanke i drift, herunder en anden tank til slops. Projektet er opgradering af en eksisterende tank til slops, hvor opgraderingen indeholder tiltag for at mindske emissioner, hvorfor projektet ikke medfører en øget samlet påvirkning af miljøet.                      |
| Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektet er en opgradering af en eksisterende tank, som medfører en række miljømæssige forbedringer, herunder supplerende overfyldningsbeskyttelse, et lukket drænsystem og internt flydetag med højeffektive forseglinger. Dermed mindskes risikoen for skadelige virkninger på miljøet.              |

| Anmelders oplysninger                                                                                      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektets placering                                                                                       | Ja | Nej | Tekst                                                                                                                                                                                                                                         |
| henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? |    |     | niveau via den primære niveaumåling og fyldning af tanken stoppes ved højt-højt niveau via en SIL 2 Safeguarding Instrument Function (SIF). Tankens drænsystem laves som et lukket drænsystem for at reducere risikoen for spild ved dræning. |

| Myndighedsvurdering |
|---------------------|
|                     |

| Myndighedsscreening                                                                                                   |               |    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Ikke relevant | Ja | Nej | Bør undersøges |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger                 | x             |    |     |                | Der er ikke tale om strækingsanlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:<br>anlægsfasen<br>driftsfasen        |               |    | x   |                | Der er tale om ændringer af en eksisterende tank. Afledning af spildevand efter tæthedsprøvning sker efter gældende tilslutningstilladelse af 15 januar 1997 samt supplement af 22 april 2004.                                                                                                                                                                           |
| Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer                                               |               |    | x   |                | Projektet medfører ikke brug af mange ressourcer ligesom der ikke skal bruges særlige jordarealer.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer |               |    | x   |                | Projektet mindsker risikoen for større ulykker og katastrofer, da tanken opgraderes med alarmer mv.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed                                                                     |               |    | x   |                | Projektet medfører ikke en øget risiko for menneskers sundhed, hverken mht. støj, støv eller luftforurening. Installation af internt flydetag og højeffektive forseglinger betyder, at emissioner af VOC til luften reduceres Dette mindsker risikoen for uheld, og er med til at forebygge og begrænse forurening der potentielt ville kunne påvirke menneskers sundhed |
| Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser                                                           |               |    | x   |                | Projektet medfører ikke væsentlig udledning af drivhusgasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Myndighedsscreening

|                                                                                                                            | <b>Ikke relevant</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Bør undersøges</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet                                                                                |                      |           | x          |                       | Projektet er langt fra Vadehavet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker                           |                      |           | x          |                       | Projektet er ikke til hinder for etablering af reservater eller naturparker. Virksomheden ligger inden for Fredericia Vildtreservat. Projektet er desuden en opgradering af eksisterende tank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder                                                              |                      |           | x          |                       | Installation af internt flydetag og højeffektive forseglinger i fasttagstanken betyder, at emissioner af VOC til luften reduceres, ligesom øvrige emissioner, der potentielt kan føre til påvirkning af sårbare vådområder reduceres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder<br>1. Nationalt:                                               |                      |           | x          |                       | De nærmeste beskyttede naturtyper til projektet er en sø ca. 1,5 km nordvest for tank T-8427. Området vurderes ikke at blive påvirket af det ansøgte projekt.<br>Det nærmest fredede område er en mindepark (Ved Volden), der ligger ca. 1,5 km fra tank T-8427. Miljøstyrelsen vurderer, at dette område ikke vil blive påvirket af det ansøgte projekt grundet den lave miljøpåvirkning samt afstanden dertil.<br>Nærmeste Natura 2000 område er område 111 Røjle Klint og Kasmose Skov, som ligger ca. 2 km fra tank T-8427. Dette forventes ikke påvirket pga. den lave miljøpåvirkning fra projektet samt afstanden fra tanken til området. |
| 2. Internationalt (Natura 2000):                                                                                           |                      |           |            |                       | Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 områderne internationalt, da emissionerne fra projektet er begrænset og afstanden er betydelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV                                              |                      |           | X          |                       | Der er ikke kendskab til bilag IV arter på Havneterminalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forventes området at rumme danske rødlistearter                                                                            |                      |           | X          |                       | Der er ikke kendskab til rødlistearter på Havneterminalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet<br>Overfladevand:<br>Grundvand: |                      |           | X          |                       | Projektet indebærer ikke påvirkning af områder, hvor der er overskridelser af fastsatte miljøkvalitetsnormer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Myndighedsscreening

|                                                                                                       | Ikke relevant | Ja | Nej | Bør undersøges |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturområder:<br>Boligområder (støj/lys og Luft):                                                     |               |    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning             |               |    | x   |                | Projektet bliver udført på en eksisterende Havneterminal og indebærer en opgradering af tanken, herunder et lukket drænsystem og supplerende overfyldningsalarm, som vil mindske risikoen for spild og dermed jord- og grundvandsforurening. |
| Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:                                                  |               |    | x   |                | Nej. Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for B.E.1 - Erhvervsområde Shellterminalen på Skanseodden. Der kan etableres virksomheder i miljøklasse 4 - 6.                                                                  |
| Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. |               |    | X   |                | Ingen påvirkning.                                                                                                                                                                                                                            |
| Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)                  | X             |    |     |                | Projektet forventes ikke at påvirke omgivelserne væsentligt, da der er tale om miljømæssige forbedringer.                                                                                                                                    |
| Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter                                                       | X             |    |     |                | Der er ikke tale om en grænseoverskridende karakter.                                                                                                                                                                                         |
| Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet                                                                 |               |    | x   |                | Vurderes meget lille                                                                                                                                                                                                                         |
| Miljøpåvirkningens sandsynlighed                                                                      |               |    |     |                | Vurderes meget lille                                                                                                                                                                                                                         |
| Miljøpåvirkningens:<br>Varighed<br>Hyppighed<br>Reversibilitet                                        |               |    |     |                | Så længe tanken er i drift<br>Konstant når tanken er i drift<br>Reversibel                                                                                                                                                                   |

### Myndighedens konklusion

|                                                                                                                                                                | Ja | Nej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering: |    | x   | <p>I forbindelse med VVM-screeningen har Miljøstyrelsen lagt vægt på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektet sker på en havneterminal, der allerede er i drift, og ved projektet laves der forbedringer på tanken, der mindsker risikoen for spild og dermed risikoen for påvirkning af miljøet.</li> <li>• Projektet indfører ikke nye støjkloder, og der vil ikke ske en ændring af støjbilledet.</li> <li>• Afstanden til Natura 2000 områder er betydelig. Nærmeste Natura 2000 område forventes ikke påvirket pga. den lave miljøpåvirkning fra projektet samt afstanden fra tanken til området.</li> <li>• Der er ikke registreret bilag IV arter indenfor projektområdet, og projektet vurderes ikke at påvirke bilag IV arter udenfor projektområdet.</li> <li>• Projektet vurderes at kunne udføres uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.</li> </ul> <p>Det er Miljøstyrelsen vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet</p> |

Dato: 28. august 2025 Sagsbehandler: inrel/makba