



Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg

CVR nr. 24256790

Virksomheder
J.nr. 2024 - 76097
Ref. hebec/joero/johje
Den 14. november 2024

Afgørelse om sikkerhedsniveau

Accept af del-sikkerhedsrapport for udendørsoplag og processor med brandfarlige væsker (Anlægsdokument XVI)

Novo Nordisk A/S, Kalundborg indsendte i juni 2021 en ansøgning om opførsel af en ny finrensningsfabrik med et udendørs utility-område med destillationskolonner til ethanol regenerering og en tankfarm til ethanol- og waste tanke.

Miljøstyrelsen meddelte den 28. oktober 2021 miljøgodkendelse af projektet fsva de miljømæssige forhold ved produktionsudvidelsen med den nye finrensningsfabrik.

Novo Nordisk A/S Kalundborg er omfattet af risikobekendtgørelsen¹ som en kolonne 3-risikovirksomhed.

I henhold til § 8, stk. 1, og 2, i risikobekendtgørelsen skal Novo Nordisk A/S, Kalundborg, inden etablering fremsende sikkerhedsrapport der indeholder oplysningerne efter anvisningerne nævnt i risikobekendtgørelsens bilag 4 gældende for kolonne 3-virksomheder.

På baggrund af den fremsendte sikkerhedsrapport/anlægsdokument og iht. Risikobekendtgørelsens § 13 stk. 4. meddeler hver risikomyndighed sin konklusion eller afgørelse til virksomheden efter reglerne i den lovgivning, som den pågældende myndighed administrerer. Risikomyndighederne fastsætter i den forbindelse om nødvendigt vilkår om eller giver påbud om forholdsregler vedrørende sikkerheden, som virksomheden skal træffe.

Virksomheden har senest den 6. november 2024 indsendt et opdateret "Anlægsdokument XVI – PPV² Udendørsoplag og processer med brandfarlige væsker." Dette dokument er at sidestille med en del-sikkerhedsrapport.

Miljøstyrelsen har gennemgået anlægsdokumentet/del-sikkerhedsrapporten med bilag.

¹ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Bek. nr. 372 af 25.4.2016

² PPV er betegnelsen for finrensningsfabrik på Novo Nordisk, Kalundborg

Miljøstyrelsens vurdering

Baseret på oplysningerne kan Miljøstyrelsen acceptere anlægsdokumentet/del-sikkerhedsrapporten. Miljøstyrelsen vurderer:

- At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klarlagt.
- At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld.
- At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et system, der sikrer, at planen gennemføres.
- At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden.
- At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske.

Denne vurdering er bl.a. truffet ud fra følgende oplysninger:

- Tankene er nedlagt i betonbassin fyldt med sand. Dette sikrer at der ikke er risiko for dominoeffekter ved brand andre steder.
- Over tankene er der placeret flisebelægning.
- Hele anlægget er klassificeret i zoner jf. ATEX direktivet³, alt udstyr er udvalgt jf. ATEX zoneklassificeringen for de område, hvor udstyret er placeret.
- Alle anlæg med brandfarlige væsker etableres i overensstemmelse med tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker.
- En evt. pølbrand vil have en maks. rækkevidde på 16 m ved 5 kW/m². Øvrige skadeskriterier for hhv. 10 og 15 kW/m² vil være række ud til en afstand af under 11 m.
- En evt. flashfire på læsseplads vil maksimalt have en rækkevidde på ca. 20 meter, men sandsynligheden for at der opstår en flashfire vurderes at være mindre end en pølbrand.
- Anlægget betjenes kun af uddannede medarbejdere.
- Der er opsat brandslukningsmateriel lokalt ved læsseplads.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at der på baggrund af de eksisterende og planlagte forbyggende og afhjælpende foranstaltninger beskrevet i sikkerhedsrapporten, at sandsynligheden for, at et større uheld vil ske og medføre dødsfald uden for virksomhedens område er meget lille.

På den baggrund accepteres den fremsendte del- sikkerhedsrapport.

Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 7 i Risikobekendtgørelsen med ophæng i § 33 i miljøbeskyttelsesloven⁴.

³ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/2024

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
- miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. december 2024.

Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen accepterer den fremsendte del- sikkerhedsrapport for Novo Nordisk A/S Kalundborg

Med venlig hilsen

Henrik Bechmann Nielsen
Miljøstyrelsen Virksomheder

CC:

- Arbejdstilsynet, At@at.dk
- Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk
- Vestsjællands Brandvæsen, bikr@vsbv.dk
- Midt- og Vestsjællands Politi, lkmoo6@politi.dk
- Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk