



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af midler- tidigt dampanlæg ved M1 og PPV

For:

Novo Nordisk A/S Kalundborg



Miljøgodkendelse af midlertidigt dampanlæg ved M1 og PPV

For:

Novo Nordisk A/S

Adresse: Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg
Matrikel nr.: 3ac og 3q, Rynkevang Gde., Årby
CVR-nummer: 24 25 67 90
P-nummer: 1007675697
Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
J. nummer: 2025 - 46725

Miljøgodkendelsen omfatter:

Godkendelse til midlertidigt dampanlæg, som vil være i drift fra ultimo uge 28 til primo uge 30 2025. Anlægges benyttes som nødanlæg, da der lukkes midlertidigt for damp fra Asnæsværket pga. planlagt vedligehold.

Dato: 4. juli 2025

Godkendt: Tina Klarskov Olesen

Annonceres den 4. juli 2025

Klagefristen udløber den 1. august 2025

Søgsmålsfristen udløber den 4. januar 2026

Godkendelsen udløber den 25. juli 2025

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	2
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
C	Luftforurening	2
H	Jord og grundvand	3
J	Indberetning/rapportering	4
K	Driftsforstyrrelser og uheld	4
L	Ophør	4
3.	Vurdering og bemærkninger	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
3.2	Vurdering	5
A	Generelle forhold	6
B	Indretning og drift	6
C	Luftforurening	6
D	Lugt	6
E	Spildevand, overfladevand m.v.	6
F	Støj	7
G	Affald	7
H	Jord og grundvand	7
I	Til og frakørsel	7
J	Indberetning/rapportering	7
K	Driftsforstyrrelser og uheld	8
L	Ophør	8
M	Bedst tilgængelige teknik	8
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	10
4.1	Lovgrundlag	10
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	11
4.3	Tilsyn med virksomheden	12
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	12
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	14

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

Indledning

Novo Nordisk A/S har den 17. juni 2025 ansøgt Miljøstyrelsen om godkendelse til et midlertidigt dampanlæg ved bygning PPV i Kalundborg. Der er fremsendt supplerende oplysningen den 30. juni 2025. Dampanlægget er et nød anlæg, som skal forsyne M1 og PPV i ca. 10 dage, hvor der ikke kan leveres damp fra Asnæsværket pga. planlagt vedligehold. Der opsættes fire dampkedler på i alt 4,8 MW, samt to dampgeneratorer på i alt 3,6 MW. Dampgeneratorerne er backup anlæg for kedlerne. Derudover opsættes olietank i en miljøcontainer og vandvogne til at forsyne kedlerne.

Kedlerne er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP bekendtgørelsen).

Novo Nordisk A/S har i forbindelse med ansøgningen redegjort for miljøforholdene i forbindelse med projektet.

Virksomheden har fremsendt BAT-tjeklister for WGC BAT konklusion og Oplags BREF. Der er taget hensyn til BAT i det omfang, det er muligt, for et nød anlæg.

Miljøstyrelsen har i godkendelsen stillet vilkår om opbevaring af olien samt opsyn med anlægget.

Der er sammen med denne afgørelse også truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Kalundborg ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt. Årsagen er, at anlægget kun er i drift i ca. 10 dage og at olien opbevares i miljøcontainer. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil kunne medføre en længerevarende risiko for forurening af jord og grundvand. Afgørelsen fremgår af bilag E.

Virksomheden har søgt om godkendelse jf. miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse herom den 4. juli 2025.

Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at det ansøgte kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og det oplyste i miljøansøgningen. Se bilag A.

1. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed det midlertidige dampanlæg.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

1.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder den 25. juli 2025. Anlægget må maksimalt være i drift i 500 timer.
- A2 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

C Luftforurening

- C1 Virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelsen af forurenede stoffer udenfor virksomhedens skel skal overholde følgende B-værdier:

Stof	B-værdi (mg/m ³)
NO _x , for den del der foreligger som NO ₂	0,125
CO	1

H Jord og grundvand

- H1 Tanken skal placeres på en spildbakke, som kan indeholde volumen af tanken + 10 %.

Alle tilslutningspunkter/-koblinger skal være indenfor spildbakken.

Inden ibrugtagning skal det kontrolleres, at spildbakken er tæt.

- H2 Påfyldning af olietanken skal ske under kontinuert overvågning af en person fra virksomheden, der har kendskab til virksomhedens håndtering af spild.
- H3 Det skal ved dagligt gennemsyn/gennemgang af dampanlægget og de tilhørende installationer kontrolleres, at anlægget er tæt.
- H4 Der skal forefindes materiel til opsamling af oliespild ved anlægget.

J Indberetning/rapportering

- J1 Senest den 1. august 2025 skal virksomheden indberette, hvor mange driftstimer anlægget har kørt, samt dato for opstart og nedluk.

Senest den 5. september 2025 skal virksomheden fremsende dokumentation for, at arealet er ryddet og at der ikke er sket oliespild.

K Driftsforstyrrelser og uheld

- K1 Spild/udslip af olie skal straks opsamles.

Spild på 25 l og derover skal skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden senest første hverdage efter konstatering.

L Ophør

- L1 Dampanlæg, olietank og køreplader skal være fjernet senest den 31. august 2025. Virksomheden skal kontrollere, at der ikke efterlades oliespild eller affald på arealet.

2. Vurdering og bemærkninger

2.1 Begrundelse for afgørelse

Novo Nordisk A/S hører under listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Det midlertidige dampanlæg skal forsyne M1 og PPV med damp og er dermed teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 aktiviteten. Dampanlægget reguleres i henhold til nød anlæg i MCP-bekendtgørelsen.

Anlægget består af fire dampkedler på hver 1,2 MW samt to dampgeneratorer på hver 1,8 MW. Dampgeneratorerne er backup anlæg for kedlerne og vil ikke være i drift med mindre en eller flere af kedlerne er ude af drift. Der opsættes en miljø-container til en 30 m³ olietank i forbindelse med anlægget.

Anlægget skal være i drift i ca. 10 dage. Anlægget anvender HVO 100 olie (Hydrotreated Vegetable Oil, biobaseret alternativ til traditionel diesel). Miljøpåvirkningerne fra projektet er emission af NO_x, CO, støj og kondensat. Kondensatmængden er den samme som ved nuværende drift, hvor dampen leveres fra Asnæsværket. Anlægget kan overholde gældende B-værdier for NO_x, CO, SO₂ og støv. Virksomheden har lempede støjgrænser. Grænsen er 41 dB om natten udenfor industriområdet. Projektet giver anledning til forøget støjbelastning på op til 1,3 dB. Det medfører en støjbelastning på 41,3 dB(A) i det mest belastede referencpunkt. På grund af den korte driftsperiode og anlægsstatus som nød anlæg, vurderer Miljøstyrelsen, at støjniveauet kan accepteres.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening jf. BAT. Såfremt de stillede vilkår overholdes, finder Miljøstyrelsen, at virksomheden kan drive det midlertidige dampanlæg uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

2.2 Vurdering

2.2.1 Planforhold og beliggenhed

Novo Nordisk A/S Kalundborg er beliggende i Kalundborg Kommune på adressen Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg. Virksomheden er i henhold til Kommuneplan 2021-2032 af 15. december 2021 beliggende i delområde K05.E02, Kalundborg Øst. Dette område er udlagt til tungere erhverv i form af industri- og produktionsvirksomheder samt tilhørende faciliteter. Dampanlægget placeres syd for bygning PPV langs med jernbanen. Arealet er ejet af Kalundborg Kommunen.

Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser (OD). Nærmeste OD-område ligger ca. 400 meter fra virksomheden. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger ca. 3,4 km fra virksomheden.

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord, er beliggende ca. 2,5 km vest for virksomheden. Området er udpeget for at beskytte naturtyperne kystklint, kalkoverdrev og tørt kalksandoverdrev samt arterne klokkefrø og marsvin. Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger til Bilag-IV arter og Natura 2000-områderne.

2.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen er tidsbegrænset til den periode, hvor Asnæsværket ikke kan levere damp. Afgørelsen er givet på grundlag af, at dampanlægget er et nød anlæg. Derfor må anlægget højst være i drift i 500 timer.

Vilkår A2

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Der er ikke stillet vilkår vedr. indretning og drift.

C Luftforurening

Der er ikke stillet vilkår med emissionsgrænser, da nød anlæg jf. MCP-bekendtgørelsen § 10 er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdier for SO₂, NO_x, støv og CO.

Vilkår C1

Virksomheden skal dog fortsat overholde B-værdier. Det vurderes, at det er B-værdier for NO_x og CO, der skal overholdes, da det er disse stoffer, der ville være emissionsgrænseværdier for, hvis anlægget ikke var et nød anlæg.

D Lugt

Der er ikke stillet vilkår vedr. lugt, da der ikke forventes lugtgener fra anlægget.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der er ikke stillet vilkår om spildevand, da der ikke dannes nye spildevandsstrømme. Kondensatvandet er det samme som ved nuværende drift, hvor dampen leveres fra Asnæsværket. Dog ledes kondensatet til proceskloak.

Regnvand håndteres ikke særskilt. Området er belagt med grus/sand/jord. Ovenpå vil der midlertidigt blive etableret køreplader for at lette trafik til/fra området. Regnvand vil derfor nedsive i området. Der er fastsat vilkår vedr. beskyttelse af jord og grundvand se afsnit H.

F Støj

Virksomheden har lempede støjgrænser. Grænsen er 41 dB om natten udenfor industriområdet. Det midlertidige dampanlæg medfører en støjbelastning på 41,3 dB(A) i det mest belastede referencepunkt.

Dampanlægget burde overholde de vejledende grænseværdier for støj. Projektet giver anledning til forøget støjbelastning på op til 1,3 dB. På grund af den korte driftsperiode og anlægsstatus som nød anlæg, vurderer Miljøstyrelsen, at støjniveauet kan accepteres.

G Affald

Projektet giver ikke anledning til ekstra affald. Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/Miljøstyrelsens anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Da anlægget placeres på ubefæstet areal – dog med køreplader, er det vigtigt at forebygge forurening bedst muligt.

I vilkår H1 – H 4 beskrives, at tanken skal placeres på en spildbakke, som kan indeholde volumen af tanken + 10 %. Alle tilslutningspunkter/-koblinger skal være indenfor spildbakken og inden ibrugtagning skal det kontrolleres, at spildbakken er tæt. Derudover skal påfyldning af olietanken ske under kontinuert overvågning af en person fra virksomheden, der har kendskab til virksomhedens håndtering af spild. Det skal ved dagligt gennemsyn/gennemgang af dampanlægget og de tilhørende installationer kontrolleres, at anlægget er tæt og der skal forefindes materiel til opsamling af oliespild ved anlægget.

I Til og frakørsel

Der forventes et forbrug af olie på ca. 85 m³ og et forbrug af vand på ca. 1100 m³. Det svarer til i alt ca. 40 kørsler. Miljøstyrelsen vurderer ikke, der er behov for at stille vilkår til til- og frakørsel.

J Indberetning/rapportering

Vilkår J1

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal indberette, hvor mange driftstimer anlægget har kørt, samt dato for opstart og nedluk. Der er ligeledes stillet vilkår om, at virksomheden skal fremsende dokumentation for, at arealet er ryddet og at der ikke er sket oliespild. Vilkåret sikre, at tilsynsmyndigheden ved, om godkendelsens vilkår er overholdt.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår K1

Vilkåret sikre, at spild opsamles med det samme og at større spild indberettes til tilsynsmyndigheden, som kan beslutte det videre forløb.

L Ophør

Vilkår L1

Vilkåret skal sikre, at anlægget fjernes, når det ikke er i drift mere.

M Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden har valgt at placere dampanlægget tæt på de bygninger, hvor dampen skal bruges. Der er valgt en biodiesel og tanken er placeret i en spildbakke, der kan indeholde hele tankens volumen + 10 %. Tank og spildbakke er placeret i en container. Der er ligeledes valgt at benytte behandlet vand fra Asnæsværket, så kondensatet er det samme som under normal drift og derfor kan udledes via eksisterende system. Der dannes dermed ikke nye affalds- eller spildevandsstrømme.

Det vurderes, at projektet lever op til BAT.

2.3 Udtalelser/høringssvar

2.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Kalundborg Kommune har fremsendt udtalelse den 1. juli 2025:

Novo Nordisk A/S har til Miljøstyrelsen fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse vedr. etablering af et midlertidigt dampanlæg på et område syd for den eksisterende PPV-fabrik, beliggende Stejlhøj 18, 4400 Kalundborg, matr.nr. 1i, Kåstrup, Kalundborg Jorder.

Kalundborg Kommune har følgende bemærkninger til ansøgningen:

Udlån af areal

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at arealet, hvor det midlertidige dampanlæg ønskes etableret, er ejet af Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune er som lodsejer indstillet på at udlåne arealet til Novo Nordisk A/S.

Planforhold

Eftersom kommunen har tilkendegivet at vi har i sinde at udlåne arealet til at etablere et midlertidigt dampanlæg på matriklen, og at området i kommuneplanen er udpeget til erhvervsformål til ”*industri- og produktionsvirksomhed samt tilhørende faciliteter*”, har planafdelingen ingen bemærkninger til det ansøgte.

Affald

Ingen bemærkninger.

Processpildevand

Ingen bemærkninger. Det er oplyst, at kondensat fra midlertidigt dampanlæg håndteres som ved normal drift.

Overfladevand

Så længe tilslutningstilladelsen for Novo's interne rensningsanlæg kan overholdes, har vi ingen bemærkninger.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger.

Bilag IV-arter og Natura 2000

Ingen bemærkninger, dog gør vi opmærksom på, at punkt 33 og 34 i VVM-screeningsskemaet er udfyldt utilstrækkeligt.

2.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 17. juni 2025. Der er sat en høringsfrist på to uger pga. tidspres. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

2.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Novo Nordisk A/S har haft udkast til godkendelse til udtalelse. Virksomheden har ingen bemærkninger.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populære navne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

3.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

3.1.2 Listepunkt

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

3.1.3 Basistilstandsrapport

Der er den 28. april 2016 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen har sammen med denne godkendelse truffet en afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Kalundborg ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

3.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT-konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

3.1.5 Revurdering

Da afgørelsen er tidsbegrænset og kun må anvendes frem til 25. juli 2025, vil den ikke indgå i en revurdering af virksomhedens godkendelser.

3.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 17. juni 2025 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 3 a) i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 4. juli 2025 truffet særskilt afgørelse herom. Projektet medfører en begrænset emission i en kort periode og kan derfor ikke påvirke miljøet i væsentlig grad.

3.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet kun medfører begrænset emission og dermed begrænset deposition og kun i en kort periode. For vurdering se afsnit 3.2.1.

3.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Revurdering af 3. juni 2020
- Miljøgodkendelse af 5. august 2020 til 2 nye tanke og udvidet råstoframme i bygning JC
- Miljøgodkendelse af 23. september 2020 til ændring af produktion i bygning GC, insulin Multiline (uden nye vilkår)
- Miljøgodkendelse af 18. november 2020 til spraytørrer i bygning HA (uden nye vilkår)
- Miljøgodkendelse af 4. august 2021 til ny grovrensningsfabrik i bygning AF (uden nye vilkår)
- Miljøgodkendelse af 28. oktober 2021 til ny finrensningsfabrik (KA) med tilhørende utility-område
- Miljøgodkendelse af 31. marts 2022 til udvidelse af produktionen i gæringsfabrik i bygning BD (uden nye vilkår)
- Miljøgodkendelse af 12. maj 2022 til finrenseanlæg i ny bygning GB
- Miljøgodkendelse af 31. august 2022 til etablering af et frysetørreanlæg i bygning JC (uden nye vilkår)
- Miljøgodkendelse af 15. december 2022 til etablering af et frysetørreanlæg i bygning GC (uden nye vilkår)
- Påbud af 9. januar 2023 om ændring af egenkontrollvilkår H9
- Miljøgodkendelse af 4. juli 2023 til etablering af to nedgravede tanke til myresyre ved bygning DD
- Påbud af 26. oktober 2023 om ændring af egenkontrollvilkår H18
- Miljøgodkendelse af 19. december 2023 til etablering af to nye GMO tanke

samt rørføring

- Miljøgodkendelse af 26. juni 2024 til etablering af tunnel med ethanolrør under jernbanen
- Miljøgodkendelse af 18. februar 2025 til etablering af OFP-pakkelinje i bygning DF
- Miljøgodkendelse af 24. marts 2025 af QC laboratorieudvidelse i bygning DE samt laboratoriepavillon i JC5
- Miljøgodkendelse af 8. april 2025 til udvidelse af teknisk rensefacilitet i bygning GB (uden nye vilkår)
- Miljøgodkendelse af 18. juni 2025 til transformerstation

3.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

3.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen omhandler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, som kan påklages jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 1. august 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. mil-

jøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

3.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Novo Nordisk A/S, sendt til CVR 24256790

Novo Nordisk A/S Kalundborg elja@novonordisk.com og tcml@novonordisk.com

Kalundborg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



16. juni 2025
ELJA/KA/JC/01

**Miljøteknisk beskrivelse af
Midlertidigt dampanlæg ved M1 og PPV
Novo Nordisk, Kalundborg**

Novo Nordisk A/S
Miljøafdelingen
Krogshøjvej 44
2880 Bagsværd

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
A1. ANSØGERENS NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG E-MAIL. (1)	4
A2. LISTEVIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE MV. (2)	4
A3. EJERFORHOLD (3)	4
A4. VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSONER (4)	4
B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART	5
B1. LISTEBETEGNELSE (5)	5
B2. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT (6)	5
B3. RISIKOBEKENDTGØRELSEN (7)	5
B4. MIDLERTIDIG/PERMANENT DRIFT (8)	5
C. OPLYSNINGER OM ETABLERING	5
C1. BYGNINGSMÆSSIGE UDVIDELSER/ÆNDRINGER (9)	5
C2. START/AFSLUTNING PÅ BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER SAMT START AF DRIFT (10)	5
D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID	5
D1. VIRKSOMHEDENS PLACERING I FORHOLD TIL OMGIVELSERNE (11)	5
D2. VIRKSOMHEDENS DAGLIGE DRIFTSTID (12)	6
D3. TIL- OG FRAKØRSELSFORHOLD (13)	6
E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING (14)	6
F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN	6
F1. OPLYSNINGER OM SAMLET PRODUKTIONSKAPACITET SAMT ART OG FORBRUG AF RÅVARER, ENERGI, VAND OG VÆSENTLIGE HJÆLPSTOFFER, HERUNDER MIKROORGANISMER (15)	6
F2. SYSTEMATISK BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PROCESFORLØB (16)	6
F3. OPLYSNING OM ENERGIANLÆG (17) ANGIV BRÆNDESELSTYPE OG MAKSIMAL INDFYRET EFFEKT.	6
F4. MULIGE DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD (18)	6
F5. OPSTART OG NEDLLUK (19)	7
G. OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	7
H. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER	7
H1. LUFTFORURENING (21-24)	7
H2. SPILDEVAND (25)	8
H3. DIREKTE UDLEDNING AF SPILDEVAND (26)	8
H4. STØJ (27-29)	8
H5. AFFALD (30-31)	8
H6. JORD OG GRUNDVAND (32-33)	8
I. FORSLAG TIL VILKÅR OM EGENKONTROL (34)	8
J. OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD (35-37)	9
K. OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS OPHØR (38)	9
L. IKKE-TEKNISK RESUME (39)	9

Bilagsfortegnelse

- Bilag 1 – Oversigtstegninger
- Bilag 2 – Støj fra midlertidige dampanlæg JC
- Bilag 3 – OML-beregninger
- Bilag 4 - BAT tjekliste

Indledning

Et af de to damprør fra Asnæværket, der leverer damp til Novo Nordisk A/S, lukkes midlertidigt på grund af planlagt vedligehold i en periode, hvor der fortsat er brug for damp til M1 og PPV (ultimo uge 28 til primo uge 30).

Derfor opstilles midlertidigt dampanlæg (dampgeneratorer/dampkedler), som kan forsyne både M1 og PPV med damp.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

A1. Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. (1)

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Telefonnummer: 44 44 88 88
CVR-nummer: 24 25 67 90.

A2. Listevirksomhedens navn og adresse mv. (2)

Novo Nordisk A/S
Bygning: M1
Adresse: Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg
Matrikelnummer: 3a mfl Rynkevang Gde, Årby
CVR-nummer: 24 25 67 90.
P-nummer: 1007675697

A3. Ejerforhold (3)

Grunden som det midlertidige dampanlæg skal etableres på ejes af Kalundborg Kommune, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

Dampanlægget ejes af WR Damp.

A4. Virksomhedens kontaktpersoner (4)

Produktionen:

Navn: Mikael Nielsen
Adresse: Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg
Telefon-nr.: 30799667
e-mail: MINI@novonordisk.com

Miljøafdelingen:

Navn: Else Juul Andersen
Adresse: Krogshøjvej 44, 28801 Bagsværd
Telefon-nr.: 30759057
e-mail: ELJA@novonordisk.com

B. Oplysninger om virksomhedens art

B1. Listebetegnelse (5)

Site Kalundborg er på listepunkt 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter, jf. Bekendtgørelse nr. 1083 af 09/08/2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Siten i Kalundborg er omfattet af miljøgodkendelse fra 3. juni 2020 (seneste), der er gældende for hele siten i Kalundborg.

B2. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6)

Et af de to damprør fra Asnæværket, der leverer damp til Novo Nordisk A/S, lukkes midlertidigt på grund af planlagt vedligehold i en periode, hvor der fortsat er brug for damp til M1 og PPV (ultimo uge 28 til primo uge 30). Derfor opstilles midlertidigt dampanlæg (dampgeneratorer/dampkedler), som kan forsyne både M1 og PPV med damp.

Den producerede damp har et tryk på ca. 14-16 bar, der gennem en trykreduktionsventil reduceres til det tryk, som normalt benyttes i hhv. PPV og M1 - 6 bar/3 bar.

Til forsyning af dampgeneratorerne/kedlerne opstilles en miljøcontainer med en dieselolie (HVO100) tank til opbevaring af 30.000 liter dieselolie. Dieselolietanken bliver opbygget til 4 tilslutnings punkter, for at forsyne alle kedlerne.

Vand til brug for dampgeneratorerne/kedlerne vil blive leveret i tankvogne. Vandet leveres fra Asnæsværket for at sikre samme dampkvalitet, som Novo Nordisk A/S modtager under normale driftsbetingelser (behandlet Tissøvand).

B3. Risikobekendtgørelsen (7)

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, men den anvendte dieselolie er klassificeret, så det ikke er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen.

B4. Midlertidig/permanent drift (8)

Dampanlægget er midlertidigt og opstilles i perioden ultimo uge 28 - primo uge 30 2025.

C. Oplysninger om etablering

C1. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer (9)

Der søges om tilladelse til midlertidigt at opstille dampgeneratorer/dampkedler samt olietank i miljøcontainer med spildbakke.

C2. Start/afslutning på bygge- og anlægsarbejder samt start af drift (10)

Etablering af dampgeneratorer/kedler samt dieselolietank påbegyndes ultimo uge 28 og fjernes igen primo uge 30 2025.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

D1. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (11)

Det midlertidige dampanlæg opstilles syd for den eksisterende PPV fabrik, se bilag 1 - Oversigtskort.

D2. Virksomhedens daglige driftstid (12)

Dampanlæggene/kedlerne vil være i døgndrift i perioden. Det betyder, at der vil være drift lørdag og søndag i uge 29.

D3. Til- og frakørselsforhold (13)

Transport af vand og dieselolie til dampgeneratorerne/kedlerne vil foregå via PPV-porten fra nord-øst mod offentlig vej med udkørsel fra samme port.

Transport af vand- og dieselolie vil primært foregå i dagtimerne.

E. Tegninger over virksomhedens indretning (14)

Oversigtskort over placering af dampanlæg ses i bilag 1 sammen med mere detaljeret placering af de enkelte anlæg og olietank.

I Bilag 2 ses de relevante støjkluder.

F. Beskrivelse af virksomheden

F1. Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer (15)

F2. Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb (16)

De midlertidige dampgeneratorer/dampkedler vil gennem tilkobling til det eksisterende damprør til PPV og M1 levere damp til følgende processer:

- PPV: Opstart og stand-by af spritkolonner
- M1: WFI (water for injection)-anlægget

Dampen vil fra det midlertidige dampanlæg blive leveret ved 14-16 bar, men reduceres i de ovenfor nævnte anlæg til 6 bar/3 bar, som ved normal produktion.

Brændstof til dampgeneratorerne/dampkedlerne leveres af en dieselolie tank, der etableres i en miljøcontainer med en spildbakke der kan indeholde 110% af tankens indhold. Emission fra afbrænding af dieselolie er placeret 5,5 m over terræn (container er 2,6m høj og afkast er således 2,9 m over containertag). Leverance af dieselolie til tanken vil blive foretaget af tankbil.

Kondensat fra dampgeneratorerne/dampkedlerne ledes for PPVs vedkommende via eksisterende rør til GFHPs kedelcentral i bygning BB (som ved normal produktion).

For M1s vedkommende ledes kondensat til proceskloak, mens ubenyttet vand til dampgeneratorerne/kedlerne sendes til køletårnene (som ved normal produktion).

F3. Oplysning om energianlæg (17)

Der opstilles dampgeneratorer/kedler med dieselolie som brændstof. Den indfyrede effekt er fordelt således:

Dampgeneratorer:
WRD19 (3 t/hr): 1,8 MW
WRD20 (3 t/hr): 1,8 MW

Dampkedler:

- WRD24 (2 t/hr): 1,2 MW
- WRD25 (2 t/hr): 1,2 MW
- WRD26 (2 t/hr): 1,2 MW
- WRD27 (2 t/hr): 1,2 MW

De to nævnte dampgeneratorer fungerer som nød anlæg til dampkedlerne, og er derfor ikke medtaget i beregningerne for hverken immission eller støj.

F4. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld (18)

Der er følgende mulige driftsforstyrrelser eller uheld:

- Risiko for spild af dieselolie i forbindelse med overpumpning af dieselolie til dampgeneratorerne/kedlerne.
- Lækage fra dieselolietanken.
- Risiko for spild ved påfyldning af olietank.

F5. Opstart og nedluk (19)

I forbindelse med opstart af dampanlægget kan der være risiko for dampstød. Risikoen begrænses ved at følge særlig procedure.

Dieselolietanken leveres og afhentes tømt for dieselolie.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

G1. Anvendelse af BAT (20)

Da dampanlægget er midlertidigt, anvendes BAT i begrænset omfang.

Dieselolietanken placeres på en spildbakke, som kan indeholde 110% af tankens volumen.

For detaljer henvises til Bilag 4a BAT tjekliste for "WGC" samt Bilag 4b BAT tjekliste "Emission fra oplagring".

Da kondensatet fra dampanlægges udledes via samme system, som kondensat fra damp benyttet under normal drift, er samme principper for BAT for spildevand for hhv. PPV og M1 gældende.

H. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

H1. Luftforurening (21-24)

Der vil forekomme emissioner fra dampgeneratorerne. Det er kun de fire generatorer (WRD24,25, 26 og 27) der er medtaget i beregningerne, da de to øvrige kun opstilles som nødgeneratorer. Højden på de fire afkast er 5,5 m over terræn og luftflow fra dem alle er beregnet til 7159 m³/hr.

Det ses nedenfor at grænseværdier for emissioner og B-værdier er overholdt for alle relevante parametre. Se i øvrigt bilag 3a og 3b for de foretagne OML-beregninger.

Stof	Emission (mg/Nm ³)	Emissions-grænseværdi (mg/Nm ³)	Immission (ug/m ³)	B-værdi (ug/m ³)
NOx	60	180	59	125

CO	62	165	61	1000
SO ₂	7	350	7	250
Støv	4	50	4	80

H2. Spildevand (25)

Der forventes produceret ialt ca. 132 liter spildevand/kondensat pr. døgn.

Kondensat fra dampgeneratorerne/dampkedlerne ledes for PPVs vedkommende via eksisterende rør til GFHPs kedelcentral i bygning BB (som ved normal produktion).

For M1s vedkommende ledes kondensat via proceskloak til Novonesis rensningsanlæg, mens ubenyttet vand til dampgeneratorerne/kedlerne sendes til køletårnene (som ved normal produktion).

Vandkvaliteten er den samme, som under normale forhold leveres af Asnæsværket i forbindelse med levering af damp. Dampen fra Asnæsværket produceres af rensset Tissøvand.

H3. Direkte udledning af spildevand (26)

Der er ingen direkte udledning af vand fra det midlertidige dampanlæg.

H4. Støj (27-29)

Der opstilles 6 midlertidige dampgeneratorer langs jernbanen øst for bygning JC. De 4 af dampgeneratorerne (1,2MW) forventes at være i konstant drift, mens de 2 af dampgeneratorerne (1,8 MW) skal fungere som nød anlæg, og er dermed ikke medtaget i støjberegningerne.

Lydtrykniveauet fra hver dampgenerator er oplyst til 62 dB(A) i 25m afstand. Dette svarer til et lydeffektniveau på $L_w=104$ dB(A).

Støjberegningerne viser, at støjbidraget fra de nye anlæg vil være op til 35,3 dB(A) i natperioden i referencepunkterne.

Støjbelastningen i natperioden vil stige 0-1,3 dB i referencepunkterne i den midlertidige periode, hvor dampgeneratorerne er i drift.

For yderligere informationer henvises til Bilag 2 - Støj fra midlertidige dampanlæg JC.

H5. Affald (30-31)

Projektet vil ikke give anledning til ekstra affaldsgenerering.

H6. Jord og grundvand (32-33)

Dieselolietanken på 30.000 liter placeres i miljøcontainer med spildbakke, som kan indeholde 110% af tankens volumen.

Området hvor dampgeneratorerne/kedlerne skal placeres består af jord og grus. Der udlægges køreplader på området for at sikre stabilitet samt begrænse risikoen, hvis der skulle ske spild af olie. Derudover benyttes HVO100 olie som brændstof.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol (34)

Det midlertidige dampanlæg vil være under opsyn af personale i hele anlæggets driftsperiode.

Da perioden hvor anlægget er i drift er meget kortvaring foreslås det, at der stilles vilkår om daglig visuel kontrol af olietank samt tilslutninger mellem olietank og dampanlæg, hvor der kan være risiko for spild af dieselolie.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (35-37)

Der er følgende mulige driftsforstyrrelser eller uheld:

- Risiko for spild af dieselolie i forbindelse med overpumpning af dieselolie til dampgeneratorerne/kedlerne. *Dette begrænses ved at benytte armerede gummislanger og trykfaste koblinger beregnet til højtryks olie/hydraulik, som er flammeresistente og tryksikret til 4300 PSI.*
- Lækage fra dieselolietanken *Dette begrænses ved at tanken bliver placeret i en miljøcontainer, der indeholder en spildbakke som kan indeholde 110% af dieselolietankens volumen.*
- Risiko for spild ved påfyldning af olietank. *Påfyldningsstuds er placeret inde i miljøcontaineren, hvorved et evt. spild vil løbe til spildbakken.*

Derudover opstilles der mandskabsskur ved dampanlægget for at sikre det nødvendige opsyn med anlægget døgnet rundt.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør (38)

Når projektet er tilendebragt vil olietank blive tømt for olie og vil sammen med dampgeneratorer/dampkedler og køreplader blive fjernet fra området, således at området efterlades som det blev modtaget.

L. Ikke-teknisk resume (39)

I forbindelse med et planlagt vedligeholdstopp af det ene af to damprør, som forsyner site Kalundborg med damp, ønskes det at etablere et midlertidigt dapanlæg, som kan forsyne projekter i PPV og M1 med damp i en kort periode i uge 29.

Dampen produceres af dampgeneratorer/dampkedler som forsynes med brændstof (biodiesel) fra en dieselolietank, som opstilles på området ved dampanlægget.





**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Målforhold 1:25000
Dato 02-07-2025

Signaturforklaring

 Viste punkter







Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>



Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. 2025 - 46725
Ref. tikol/maljs
Den 4. juli 2025

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Novo Nordisk A/S

Miljøstyrelsen har den 17. juni 2025 modtaget en ansøgning om opsætning af midlertidigt dampanlæg i Kalundborg fra Novo Nordisk A/S.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om olie, der skal benyttes på anlægget, samt opbevaring af denne, som beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Novo Nordisk A/S i Kalundborg er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 "Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter" i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 28. april 2016. Basistilstandsrapporten dækker dog ikke det aktuelle areal, da det er ejet af Kalundborg Kommune.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Miljøstyrelsen har i forbindelse med ansøgningen modtaget navn på den olie (farligt stof jf. CLP-forordningen³), som virksomheden bruger i forbindelse med det ansøgte projekt.

Miljøstyrelsen har desuden modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med brug og opbevaring af olien.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at det midlertidige dampanlæg ikke udløser at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §14, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand.

Anlægget skal kun stå på arealet i ca. 14 dage. Olien opbevares i en miljøcontainer med en spildbakke, der kan indeholde volumen af tankens indhold + 10 %. Der stilles vilkår i godkendelsen om, at anlægget skal tilses dagligt og arealet skal kontrolleres for spild, når dampanlægget fjernes.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 3. juli 2025. Novo Nordisk A/S har ingen bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den aktuelle miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Tina Klarskov Olesen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)