



Tican Fresh Meat A/S
Markedsvej 9
6650 Brørup
Sendes kun digitalt til cvr-nr. 26786576
med kopi til aan@tican.dk og bab@tican.dk

Virksomheder
J.nr. 2021 - 22065
Ref. metho/tasme
Den 15. juli 2021

Afgørelse om, at udvidelse af slagteriet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 18. maj 2021 modtaget jeres ansøgning om at udvide slagtekapaciteten og etablere nye køle- og frysefaciliteter.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Afgørelsen begrundes i, at projektet kan rummes inden for eksisterende planlægning, når der er meddelt dispensation fra bebyggelsesprocenten, samt at der er redegjort for, at virksomheden vil kunne overholde gældende grænseværdier for både lugt, støj og emissioner til luft. I forbindelse med udvidelsen etableres tiltag, som har til hensigt at begrænse lugt- og støjgener i omgivelserne. Herudover ændres transporten med lastbiler til- og fra slagteriet på en måde, som vurderes samlet at reducere generne fra trafikstøj, da transporterne om aftenen og lørdag eftermiddag reduceres. Der er endvidere redegjort for, at risiko for større uheld, der kan medføre skader på personer uden for virksomhedens område, ikke øges.

Virksomheden har ingen direkte udledning af spildevand, og Vejen Kommune har oplyst, at virksomheden kan opnå tilslutningstilladelse til den øgede mængde spildevand. Udvidelsen vurderes ikke at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Virksomheden ønsker at udvide slagtekapaciteten fra 36.000 svin pr. uge til 47.500 svin pr. uge samt etablere nye køle- og frysefaciliteter. Udvidelsen af kapaciteten kræver en bygningsmæssig udvidelse af slagteriets produktions- og håndteringsfaciliteter. Det bebyggede areal øges med ca. 3560 m², og køleanlægget udvides fra ca. 6 ton ammoniak til ca. 14 ton. Herudover flyttes to af de fire eksisterende vaskepladser, og der etableres to nye vaskepladser. Endvidere bliver det eksisterende affaldsrum flyttet og udvidet for at gøre plads til at et helt sættevognstræk.

Trafikken med lastbiler til og fra virksomheden ændres men øges ikke væsentligt. Det forventede antal svinetransporter øges kun med ca. 2 pr. uge, da der ved udvidelsen af slagteriet laves plads til større lastbiler. Antallet af øvrige transporter til og fra slagteriet øges med ca. 6 transporter dagtimerne på hverdage og med ca. 5 transporter om lørdagen i tidsrummet 6-14. Til gengæld vil der ikke længere være transporter på hverdage efter kl. 18.00 (tidligere 8 transporter) eller på lørdage efter kl. 14 (tidligere 2).

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Slagteriet er omfattet af bilag 2, punkt 7f Slagterier, i miljøvurderingsloven. Udvidelsen af slagteriet er omfattet af bilag 2, 13a i nævnte lov. Herudover er byggeriet omfattet af punkt 10a, anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål

Høringer

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejen Kommune. Kommunen har oplyst, at det ansøgte kan rummes inden for lokalplanen for området, dog er der 1. juli 2021 meddelet dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent. Kommunen vurderer endvidere, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige trafikale gener i området. Herudover tilkendegiver kommunen, at der vil kunne meddeles tilslutningstilladelse til den øgede mængde spildevand.

Herudover har Trekantområdets Brandvæsen og Syd- og Sønderjyllands Politi, at udvidelsen af køleanlægget vil kunne accepteres under forudsætning af, at væsentlige anlægsdele etableres indendørs således at risikoen i omgivelserne ikke øges.

Endvidere har annoncering af ansøgningsmaterialet givet anledning til bemærkninger fra flere borgere, som jævnligt føler sig generet af lugt og støj fra slagteriet. Miljøstyrelsen har således lagt vægt på, at virksomheden i forbindelse med udvidelsen, har søgt at indtænke tiltag, der kan forbedre forholdene. Borgernes bemærkninger vil indgå i miljøgodkendelsesprocessen.

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 90, Habitatområde H79, Sneum Å og Holsted Å) ligger ca. 2 kilometer fra slagteriet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 området, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette begrundes i at udvidelsen ikke vil medføre øgede emissioner til luft eller vand, samt at naturområdet ligger i god afstand fra slagteriet.

Bilag IV-arter

Der er ikke konkrete oplysninger om forekomst af bilag IV arter i området omkring virksomheden, og Vejen Kommune har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. juli 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. august 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Mette Thorsen

Kopi til:

Vejen Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Borgergruppen i Brørup

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

BILAG A

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Tican Fresh Meat A/S, udvidelse af eksisterende produktion, Markedsvej 9, 6650 Brørup

MST-journalnummer: 2021 - 22065

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	TICAN FRESH MEAT A/S i Brørup ønsker at udvide deres produktionskapacitet fra 36.000 svin pr. uge til 47.500 svin pr. uge. Udvidelsen af produktionen vil i praksis fordele sig på 42.500 svin over ugens hverdage og 5.000 svin på lørdage. Udvidelsen af kapaciteten kræver dertil en bygningsmæssig udvidelse af slagteriets produktions- og håndteringsfaciliteter. I forbindelse med udvidelsen af slagteriets faciliteter flyttes visse produktionsarealer for at gøre plads til udvidelsen med hensyn til den interne proces.	Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Udover selve produktionsforøgelsen foretages udvidelserne som led i effektivisering, automatisering og forbedring af praktiske forhold som logistik og håndtering samt nye pakkeopgaver. Konkret er der tale om følgende bygningsforandringer: • Ny vaskeplads med dertil hørende opsamlingskølle - for at forbedre den interne trafik på pladsen flyttes de to eksisterende vaskepladser. I den forbindelse etableres yderligere to vaskepladser. Vaskepladserne benyttes til rengøring af svinetransporter efter endt levering. Udvidelsen af antallet af vaskepladser skal gøre, at der i fremtiden undgås flaskehalse på tidspunkter, hvor flere svinetransporter skal vaskes. På den måde undgås kødannelse internt på virksomheden. • Nyt affaldsrum - I forbindelse med at affaldsrummet flyttes for at gøre plads til andre udvidelser, ønsker DAKA – affaldsmodtager for biologisk affald – at kunne placere et helt sættevognstræk i affaldsrummet. Denne forespørgsel efterkommes med udvidelsen af affaldsrummet, hvormed logistikken omkring affaldshåndtering og bortskaffelse forbedres. • Nyt pakkeområde og hovedudlæsning af halvfabrikata - Der skal i fremtiden kunne pakkes mere halvfabrikata på virksomheden. Dertil er pakkeopgaven på virksomheden udvidet, da man skal foretage mere af pakningen af halvfabrikata internt i modsætning til tidligere. Derfor udvides området til pakning. Der etableres udlæsningsfaciliteter i forbindelse med pakkeområdet. Dermed forbedres	Virksomheden har supplerende oplyst, at der også søges om at kunne benytte vaskepladsen til vask af 2 svinebiler i tidsrummet kl. 5-6 om morgenen. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	logistikken, da man kan udlevere pakkede halvfabrikata i samme del af virksomheden, hvor varerne pakkes. • Nye kølefaciliteter køletunnel, udligningskølerum og stue til kølemaskine - For at optimere på varernes opholdstid i frysedelen af processen etableres nye kølefaciliteter i form af køletunnel, udligningskølerum og stue til dertilhørende kølemaskine. • Nye frysefaciliteter - Det ønskes at man i fremtiden kan råde over eget fryselager til indfrysning af produkterne. Udvidelsen omfatter som helhed indfryser, frostlager og hertil palleteringsrum. Fryselageret gør, at vaskerummet skal flyttes. • Udvidelse af foldebygning - For at gøre plads til flere slagtesvin skal eksisterende foldebygning udvides for at håndtere den større kapacitet. Der er derudover et ønske om at gøre plads til en ekstra læsserampe, så der ikke skal planlægges med at have slagtesvin til overnatning for at have dem klar til slagtestart. Således udvides der også med ny indlæsning i forlængelse af foldebygningen. • Installation af nye robotter - Eksisterende robotter til bugåbning udskiftes for at øge driftssikkerheden for processen. Installation af robotter er en del af effektiveringen og automatiseringen af slagteprocessen i det hele taget.	Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	TICAN FRESH MEAT A/S Strandvejen 6, 7700 Thisted Tlf.: 99 19 23 00	ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	E-mail: tican@tican.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aske Hauerslev Andersen Strandvejen 6, 7700 Thisted Tlf.: 20 49 42 68 E-mail: aan@tican.dk	Ok
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Markedsvej 9, 6650 Brørup Matr.nr. 9p, Tuesbøl By, Brørup	Ok
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejen Kommune	Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 A map showing a wide area with a red location pin and a blue circle. The map includes a scale bar from 0 to 2,500 meters and a north arrow. The footer contains the text: 'Danmarks Miljøportal', 'Data om miljøet i Danmark', 'Høringsgade 30 • 1780 København V', 'Support: support@miljoeportal.dk', 'Målestok: 1:50.000', and 'Dato: 12-04-2021'.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	 A more detailed map showing buildings and infrastructure with a red location pin and a blue circle. The map includes a scale bar from 0 to 250 meters and a north arrow. The footer contains the text: 'Danmarks Miljøportal', 'Data om miljøet i Danmark', 'Høringsgade 30 • 1780 København V', 'Support: support@miljoeportal.dk', 'Målestok: 1:10.000', and 'Dato: 12-04-2021'.	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
Forholdet til reglerne	Ja	Nej			
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: Pkt. 7, f) Slagterier		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			TICAN er selv bygherre for projektet. Projektet udføres inden for egen matrikel.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Udvidelsen benyttes til eksisterende processer i forbindelse med slagteri og ny proces i form af indfrysning og frostlager. Projektet omfatter en udvidelse af det eksisterende bebyggede areal med 3.559,56 m ² . Den eksisterende bebyggelse på matriklen er i BBR opgjort til i alt 10.914 m ² . Det fremtidige samlede bebyggede areal vil være 14.473 m ² . Virksomhedens matrikel har et areal på 34.397 m ² . Det vurderes umiddelbart at 90% af matriklen, der ikke bliver udgjort af bebyggelse, er befæstet. Dette svarer til ca. 18.000 m ² Efter projektet vil dele af det befæstede område overgå til bebyggelse.		
Myndighedsvurdering					
Udvidelsen af slagteriet er omfattet af punkt 13 a. Herudover er byggeriet omfattet af punkt 10a, anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.					
Myndighedsvurdering					
Ok					
Ingen bemærkninger					

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej. 3559,56 m². Projektet omfatter i alt 5.225,97 m². Heraf består projektet af 1.666,24 m² eksisterende bebyggelse, der enten flyttes (skorsten, affaldsrum og de to eksisterende vaskepladser) eller ombygges (pakkeområde). Der er altså derfor tale om 3.559,56 m² nyt byggeri. Ingen nye arealer befæstes i forbindelse med projektet. Visse dele af virksomhedens befæstede køreareal inddrages til bygningsareal som følge af udvidelsen. Projektet berører en bygningsmasse på i alt ca. 25.000 m³, der enten opføres, flyttes eller ombygges. Den eksisterende bygningsmasse er ca. 103.000 m³. Projektets højeste bygningsværk vil være den 40 meter høje skorsten, der flyttes for at gøre plads til fryse/kølerum. Affaldsrum og vaskerum nedrives og flyttes for at gøre plads til udvidelsen. Der er generelt tale om mindre nedrivning end byggeri. Der søges om sær-	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		skilt nedrivningstilladelsen i forbindelse med nedrivningerne. Nedrivningerne har ikke betydning for driften af slagteriet, da de opføres på ny.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		I anlægsprojektet benyttes almindelige råstoffer og byggematerialer til selve bygningsopførelsen. Almindeligt råstofforbrug i forbindelse med byggeri. Almindeligt vandforbrug i forbindelse med byggeri. Almindeligt byggeaffald i forbindelse med anlægsprojektet. Andet affald i forbindelse med nedrivningen anmeldes til Vejen Kommune og bortskaffes efter anvisningerne. Anlægsprojektet genererer ikke spildevand. Intet. Det forventes at virksomhedens nuværende udlednings- og nedsivningsforhold kan håndtere regnvandet i anlægsperioden. Anlægsperioden løber fra medio maj 2021 til ultimo december 2021. Anlægsperioden er afhængig af opstartstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2.	Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger. Anlægsperioden tilpasses myndighedsbehandlingen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Entreprenørmaskiner og materialeindlevering foregår ad samme adgangsvej som for svinetransporterne i forbindelse med driftsperioden. En del af matriklen ved denne adgangsvej vil benyttes til midlertidigt oplag og håndtering af byggematerialer. I forbindelse med opførelsen af køle- og udligningstunnel vil det være nødvendigt at vejbetjene via matriklens østligste port.	Ingen bemærkninger Den midlertidigt ændrede vejadgang vil periodevis kunne medføre øget trafikstøj hos de nærmeste naboer. Vejen Kommune har ikke haft bemærkninger til dette.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Generelt forventes det, at ressourceforbruget pr. svin effektiviseres med udvidelsen. Især vandforbruget pr. svin forventes formindsket. Dog bliver der behov for mere elektricitet ved ibrugtagningen af frysefaciliteterne, der ikke før har været anvendt i processen.	Ingen bemærkninger
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ingen nye typer mellemprodukter. Biprodukter i form af affald til behandling på biogasanlæg vil stige proportionelt med antallet af slagtede svin. Virksomheden producerer halvfabrikata af slagtede svin. Man udvider produktionskapaciteten fra de nuværende 36.000 svin pr. uge til 47.500 svin pr. uge. I praksis forventes det, at slagtekapaciteten vil være 42.500 i løbet af ugens hverdage samt 5.000 på lørdage.	Ingen bemærkninger
Vandmængde i driftsfasen	Der forventes et relativt fald i vand- og gasforbruget pr. svin efter udvidelsen. Virksomheden har krav om årsindberetning af opgørelse over bl.a. vand- og energiforbrug pr. slagtet svin.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Produktionskapaciteten (antallet af slagtesvin) stiger med ca. 30%. Det forventes at affaldsfraktioner tilhørende slagteprocessen derfor vil stige tilsvarende. Altså ca. 30% stigning af affaldsfraktionerne blod, tarmindehold og mavetarmsæt, slagteaffald samt biprodukter. Der forventes ikke en forøgelse i virksomhedens andre affaldsfraktioner såsom metalaffald, fast brændbart, spildolie, pap og papir samt plast. Ingen nye former for affald. Der vil ikke opstå nye typer affald som følge af udvidelsen. Som følge af udvidelsen af slagteriet forventes en stigning af udledningen af spildevand på 16,5% i forhold til eksisterende udledningsmængde. Der forventes ligeledes en sådan stigning i udledningen af BOD, COD og suspenderet stof. Der vil ikke blive udledt mere spildevand pr. time, da virksomhedens udledningstank regulerer udledningen, således denne jævnes over døgnets timer. Spildevand vil fortsat afledes til kloakforsyningens spildevandssystem og videre til Brørup Renseanlæg. Tag- og overfladevand fra ny bygningsudvidelse vil afledes separat fra spildevandet og afledes til regnvandssystem.	Ingen bemærkninger Spildevandsmængden øges fra ca. 290.000 m³/år til 350.000 m³/år. Spildevandet ledes via det fællesoffentlige kloaksystem til rensning på Brørup renseanlæg. Normalt belastet regnvand fra tage og befæstede arealer ledes til det fællesoffentlige regnvandssystem. Der er ingen direkte udledning til recipient. Vejen Kommune har til sagen udtalt, at kommunen vil kunne meddele en ny tilslutningstilladelse til den øgede mængde spildevand.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Virksomheden er tilkoblet kommunal forsyning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ok
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant. Der gælder ingen standardvilkår for virksomhedens aktivitet.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Slagterier og animalske biprodukter (Slaughterhouses and Animal By-products Industries, maj 2005)	Ok
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, hvordan det ansøgte lever op til anbefalingerne vedr. BAT i det eksisterende BREF-dokument.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	BREF dokumentet for slagterier og animalske biprodukter er under revision. Der er således ikke fastlagt BAT-konklusioner for branchen endnu. Slagteriet skal efterleve de nye BAT-konklusioner senest 4 år efter de er vedtaget.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Der vil redegøres for overholdelse af BAT i forbindelse med ansøgning om tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse.	Ikke relevant endnu, da der ikke er vedtaget nye BAT-konklusioner
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. "Ekstern støj fra virksomheder." Vejledning nr. 5/1984	Virksomheden har støjgrænser fastsat med vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse. Støjgrænserne er baseret på Miljøstyrelsen Støjvejledning (nr. 5/1984).

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Bygge- og anlægsarbejdet vil blive anmeldt som midlertidig aktivitet til Vejen Kommune efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.	Der kan i anlægsperioden forekomme støj fra byggeriet. Miljøstyrelsen vurderer, at gældende støjgrænser kan overholdes, da byggestøj primært forekommer i dagtimerne.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Udvidelsen vil blive omfattet af virksomhedens gældende miljøkrav, herunder vilkår om støjgrænser. Som følge af udvidelsen vil nye forhold omkring støjkortlægning, støjkloder og foranstaltninger blive gældende. Kilder og foranstaltninger vil blive designet således, at støjgrænseværdierne kan overholdes.	Virksomheden har støjgrænser fastsat med vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse. Støjgrænserne er baseret på Miljøstyrelsen Støjvejledning (nr. 5/1984). Virksomheden har udarbejdet en opdateret støjkortlægning som bilag til ansøgning om miljøgodkendelse. Støjberregningen viser, at udvidelsen af slagteriet kan gennemføres på en måde, der sikrer, at de gældende støjgrænser overholdes. Dette forudsætter etablering af flere nye støjskærme samt dæmpning af faste støjkloder.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation • <i>Luftvejledningen</i> om begrænsning af luftforurening fra virksomheder • <i>B-værdivejledningen</i> om B-værdier • <i>Lugtvejledningen</i> om begrænsning af lugtgener fra virksomheder	Emissionen fra virksomhedens kedelanlæg er omfattet af luftvejledningen samt af bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt. I anlægsperioden (medio maj 2021 – ultimo december 2021) vil ikke give anledning til øgede lugtemission. Anlægsarbejdet vil anmeldes til Vejen Kommune efter gældende regler om miljøregulering af visse aktiviteter.	Der forventes ikke væsentlige emissioner i anlægsfasen. Virksomheden har oplyst, at slagteriets aktiviteter lukkes ned i forbindelse med flytningen af skorstenen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X	Udover en kapacitetsudvidelse betyder flytningen ligeledes en flytning af eksisterende skorsten, der fungerer som afkast for ventilation fra staldbygningen, slagtegang og tarmhus. Skorstenen flyttes ca. 60 mod nordvest, øvrige dimensioner forventes at forblive det samme. Den planlagte kapacitetsudvidelse må forventes at give anledning til en stigning i kildestyrke (g/s) fra de nævnte afkast. Meget simpelt kan antages at kildestyrken er nogenlunde proportional med kapacitetsudvidelsen dvs. forøges med ca. 30% fra de 4 afkast. FORCE har i februar 2021 udført lugtmålinger på de 4 væsentligste afkast: Skorsten, renseanlæg og flamberingsovn 1 og 2. Målingerne er udført under normal drift med dagens kapacitet.	Emissionen fra kedelanlægget overholder gældende emissionsgrænseværdier og B-værdier for NOx. Der ændres ikke på kedelanlægget i forbindelse med udvidelsen. Flytningen af skorstenen vurderes ikke at have væsentlig betydning for immissionen i omgivelserne. Den nuværende drift af slagteriet medfører periodevis lugtgener i omgivelserne på trods af, at lugtkortlægningen viser, at emissionen af lugt fra de væsentligste rørførte lugtkilder overholder grænseværdierne. Slagteriet arbejder løbende på at identificere og reducere lugtgenerne, herunder at nedbringe generne fra diffuse lugtkilder. I forbindelse med udvidelsen foretages flere ændringer, som vil kunne reducere de diffuse lugtgener yderligere. Dels udvides affaldsrummet, så affaldsmottageren kan placere et helt sættevognstræk i rummet. Containerne kommer således ikke længere til at stå udenfor under udskiftningen. Herudover bliver affaldscontaineren større, hvilket betyder, at den ikke skal udskiftes i løbet af dagen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Herudover er der i forbindelse med udvidelsen lavet en OML beregning af lugtudbredelsen i omgivelserne som viser, at slagteriet vil kunne overholde grænseværdien på 5 LE/m³ efter udvidelsen. Flytning af skorstenen for ventilation vil have indflydelse på OML-beregningen for lugt, men heller ikke det vil indebære risiko for at komme over lugtgrænseværdien uden for skel jf. nævnte OML-beregninger.	Endvidere vil etablering af en ekstra læsserampe med kapacitet til indlæsning af flere svin ad gangen vil betyde, at slagteriet ikke længere behøver at planlægge at have slagtesvin overnattende i stalden for at have dem klar til slagtestart næste dag. Eventuelle lugtgener fra stalden i aften og nattetimerne vil således blive reduceret. Miljøstyrelsen vil fastsætte vilkår om fornyet eftervisning af lugtgrænseværdierne i omgivelserne efter udvidelsen af slagteriet.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives mfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17 I værste fald en smule diffust støv under anlægsperioden i forbindelse med grave- og byggearbejdet. Eventuelt diffust støv forventes afhjulpet med god arbejdsskik samt den store matrikel. Dette vil indgå i anmeldelsen om midlertidigt anlægsarbejde til Vejen Kommune. Driften på virksomheden foregår indendørs bag lukkede porte.	Ved bygge-anlægsarbejdet vil der periodevis kunne forekomme almindeligt byggestøv. Anlægsarbejdet vurderes dog ikke at indebære væsentlige støvgener i omgivelserne Hovedparten af virksomhedens udendørs område er befæstet, hvilket begrænser risikoen for diffuse støvgener fra transport på virksomhedens område.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	X	Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17 Bygge- og anlægsarbejdet vil ikke give anledning til lugtgener eller en øgning af udledningen af lugtstoffer fra virksomheden generelt. Bygherre og entreprenører vil om nødvendigt tage de krævede foranstaltninger fastsat ved anmeldelse af bygge- og anlægsarbejde til Vejen Kommune efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Se pkt. 19.	Der forventes ikke væsentlige lugtgener i anlægsfasen. Virksomheden har oplyst, at slagteriets aktiviteter lukkes ned i forbindelse med flytning af skorstenen. Miljøstyrelsens vurdering fremgår ligeledes af pkt. 19.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natte-timer vil kunne oplyse naboarealer og omgi-velserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der vil være belysning efter behov og som anlægsprojektet går ind i efteråret. Belysningen vil være begrænset til være gæl-dende inden for den af Vejen Kommune god-kendt arbejdstid i forbindelse med anmeldelse af bygge- og anlægsarbejde til kommunen jf. Miljø-aktivitetsbekendtgørelsen. Der vil om nødvendigt være behov for belysning under anlægsperioden. Anlægsarbejdet sker ude-lukkende på virksomhedens egen matrikel, hvor belysning vil være afskærmet for det omkringlig-gende område. Projektet vil ikke medføre mere belysning i drifts-fasen.	Ingen bemærkninger.
23. Er projektet omfattet af risikobekendt-gørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		På grund af oplagrede mængde ammoniak i køle-anlæggene (ca. 14 tons efter udvidelsen), er virk-somheden en risikovirksomhed, kolonne 2.	Slagteriet har indsendt en opdateret risikoanalyse, som vi-ser at udvidelsen af køleanlægget kan gennemføres, uden at risikoen i omgivelserne øges. Dette sikres ved, at en stor del af de nye ammoniakbærende anlægsdele placeres

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			indendørs, samt at der etableres følere, der automatisk lukker for køleanlægget ved forstyrrelse af tryk eller flow i anlægget.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Omfattet af Lokalplan nr. 77 for Slagteriet Brørup af juni 2006, der udlægger området til industriformål og herunder bebyggelse og aktiviteter tilknyttet slagteriet. Der er igangsat en proces om forhåndstilkendegivelse på dispensation for bebyggelsesprocenten foreskrevet af lokalplanen med Vejen Kommune, der er plan- og bygge-myndighed. Dispensationen gives endeligt i forbindelse med byggetilladelsen.	Vejen Kommune har til sagen oplyst, at kommunen den 1. juli 2021 har meddelet dispensation fra lokalplanbestemmelserne til en bebyggelsesprocent på 55 %.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Der er ikke udpeget særlige bygge- eller beskyttelseslinjer inden for det område, hvor de nye bygninger ønskes opført
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut Udvidelse og anlægsarbejde er placeret på virksomhedens matrikel. Vejadgang efter gældende bestemmelser i Lokalplan 77.	Der er i ansøgningmaterialet redegjort for, at udvidelsen af slagteriet ikke vil medføre øget påvirkning af omgivelserne med lugt, støj, luftforurening eller risiko i et omfang, der medfører behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer yderligere i forhold til i dag.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Definition af skov fremgår af skovloven. Udvidelsen af eksisterende bebyggelse kræver kun rydning af virksomhedens eksisterende bygninger og befæstede arealer.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 500 meter til et § 3-beskyttet vandhul sydvest for matriklen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er intet kendskab til forekomst af beskyttede arter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger Ca. 1.000 meter til fredet løvskov vest for matriklen.

Myndighedsvurdering
Nærmeste råstofområde ligger ca. 1,7 km vest for slagteriet. Udvidelsen vil dermed ikke hindre anvendelsen af dette.
Der er ca. 25 km til nærmeste kyst.
Der er ikke områder med skov inden for det erhvervsområde, hvor slagteriet ligger.
Nærmeste fredede område ligger ca. 750 m nordøst for slagteriet og omfatter arealer omkring Johanneskirken i Brørup. Udvidelsen af slagteriet vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke fredningsbestemmelserne for området.
Ok
Vejen Kommune har ikke haft bemærkninger i forhold til forekomst af Bilag IV arter.
Nærmeste fredede område ligger ifølge Miljøstyrelsens oplysninger ca. 750 m nordøst for slagteriet og omfatter arealer omkring Johanneskirken i Brørup. Udvidelsen af slagteriet vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke fredningsbestemmelserne for området. Herudover ligger der et bevaringsværdigt egekrat ca. 1000 meter vest for slagteriet, som er udpeget som fredskov. Udvidelsen af slagteriet vil ikke påvirke krattet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 2 kilometer til Natura 2000-område nr. 90, Habitatområde H79 (Sneum Å og Holsted Å).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet vil ikke ændre påvirkningen af overflade- eller grundvand, idet der ikke ændres på anvendelse af kemikalier eller udledning af spildevand eller overfladevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Virksomheden er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser, men ikke særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Der er ikke registreret jordforurening på matriklen.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesplaner uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner. I Vejen Kommunes klimatilpasningsplan er de nærmeste områder med risiko for oversvømmelse Skolegade, viadukten og boldbanerne i Brørup By. Projektet er ikke placeret inden for disse områdeudpegninger.

Myndighedsvurdering
Udvidelsen af slagteriet vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke Natura 2000-området.
Udvidelsen af slagteriet medfører, at mængden af processpildevand øges med 60.000 m ³ årligt fra ca. 290.000 m ³ til 350.000 m ³ årligt, dvs. en stigning på ca. 16,5 %. Processpildevand ledes til Brørup renseanlæg.
Vejen Kommune har til sagen oplyst, at kommunen vil kunne meddele tilslutningstilladelse til den øgede mængde spildevand.
Udvidelsen vil ikke medføre væsentlig øget afledning af regnvand, da hovedparten af slagteriets område i forvejen er befæstet.
Virksomhedens oplag af kemikalier er indrettet på en måde, der begrænser spild til jord- og grundvand. Der vil ikke blive anvendt nye farlige kemikalier i forbindelse med udvidelsen.
Ok
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoej/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er ikke kendskab til, at udvidelsen vil medføre øget samlet miljøpåvirkning i forbindelse med kumulative effekter med andre lignende anlæg eller aktiviteter.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Ingen direkte påvirkning af andre lande, da der er relativt langt til nærmeste naboland (Tyskland).
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			For at efterleve gældende vilkår om overholdelse af støjgrænseværdier vil nye opkøb af naboejendomme, støjskærme og evt. støjvold blive gældende som foranstaltninger. For at styre en korrekt benyttelse af pladsens ind- og udkørsel er der i dag indsat portner/vagt ved porten for at kontrollere ind- og udkørsler i de to første timer af dagen. Der er planer om at udvide.

Myndighedsvurdering
Projektområdet er ikke placeret i et område, der efter oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse. Projektområdet ligger ca. 25 km fra kysten, og vurderes ikke at kunne blive oversvømmet som følge af havstigninger. Ifølge KAMP ligger nærmeste vandløb med områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved store regnhændelser, mere end 3 km fra slagteriet. Øvre grundvand ligger i dag ca. 3-4 m under slagteriets område, som dermed ikke er i risiko for oversvømmelse fra stigende grundvand. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre lignende projekter i området, som kan medføre kumulative effekter.
Ok
Der er supplerende redegjort for, at virksomhedens støjgrænser kan overholdes under forudsætning af, at der etableres flere støjskærme samt udføres dæmpning af flere stationære støjklider. Herudover er der redegjort for, at der ved udvidelsen af køleanlægget etableres en række risikoreducerende tiltag, der vil sikre at den samlede risiko i omgivelserne ikke øges i forhold til i dag.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Slagteriets kapacitetsudvidelse vil ikke give anledning til væsentligt øgede miljøpåvirkninger, da udvidelsen ikke vurderes at medføre udledning af væsentligt større mængder forurenende stoffer til luft eller vand end forudsat i den hidtil gældende miljøgodkendelse. Kapaciteten af virksomhedens kedelanlæg øges ikke. Der er redgjort for, at gældende grænseværdier for lugt og støj fortsat kan overholdes under forudsætning af, at ventilationsanlægget tilpasses den øgede lugtemission, samt at der etableres en række støjdæmpende tiltag.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen		X			Det ansøgte projekt vil ikke medføre ændringer i de bestående ordninger for bortskaffelse af affald. Virksomheden afhænder i forvejen rest- og biprodukter til videreudnyttelse via DAKA. I forbindelse med udvidelsen forbedres opbevaring og håndtering af affaldet. Den øgede udledning af spildevand vil fortsat afledes til det fællesoffentlige spildevandssystem og videre til Brørup Renseanlæg. Vejen Kommune har tilkendegivet, at kommunen har til hensigt at meddele en ny tilslutningstilladelse til den øgede mængde processpildevand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet vil ikke medføre væsentlig øget brug af naturressourcer eller særlige jordarealer. Slagteriets samlede vand- og energiforbrug vil øges i forbindelse med udvidelsen, men der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at vand- og energiforbruget per slagtesvin vil reduceres på grund af effektiviseringer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimænderinger			X		Risikoen for større ulykker eller uheld øges ikke ved produktionsudvidelsen, da hovedparten af de nye ammoniakbærende anlægsdele placeres indendørs, og der etableres overvågning af tryk og flow i anlægget.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Virksomhedens gældende vilkår med grænseværdier for støj og luftemission kan fortsat overholdes. Herudover sikres det, at risikoen for større uheld med udslip af ammoniak fra køleanlægget

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					ikke øges. Dermed er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område påføres risici, der kan påvirke sundheden, begrænset.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Virksomhedens køleanlæg kører på ammoniak, som ikke er en drivhusgas. Slagteriets kedelkapacitet øges ikke. Det samlede energiforbrug vil øges i forbindelse udvidelsen på grund af etablering af frysekapaciteten, herunder udvidelsen af køleanlægget. Et øget energiforbrug vil generelt medføre øget CO ² -emission afhængig af energikilde. Samlet set vurderes udledningen af CO ² som følge af slagteriets produktionsudvidelse dog at være ubetydelig i forhold til det globale klimaregnskab.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Slagteriet ligger ikke i nærheden af Vadehavet
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er ikke planlagt etablering af reservater eller naturparker i industriområdet, hvor slagteriet ligger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Den øgede produktionskapacitet vil ikke medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Den øgede produktionskapacitet vil ikke medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke beskyttede naturområder.
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Vejens Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte i forhold til nærliggende beskyttede naturområder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Den ansøgte produktionsudvidelse vil på grund af afstanden ikke medføre væsentlig øget påvirkning af naturområder, herunder levesteder for bilag IV arter, uden for virksomhedens område. Vejen kommune har ikke haft bemærkninger vedr. forekomst af bilag IV arter i området område.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Vejen kommune har ikke haft bemærkninger vedr. forekomst af rødlistearter på mejeriets område.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet					Den øgede produktionskapacitet vil ikke medføre væsentlig øget udledning af stoffer, der kan påvirke beskyttede vand- eller naturområder eller som kan medføre påvirkning af jord- og grundvand.
Overfladevand:			X		Det ansøgte vil medføre at slagteriets udledning af processpildevand øges med ca. 16,5 % fra ca. 800 til ca. 960 m ³ /dag. Spildevandet ledes til et fælles offentligt renseanlæg i Vejen Kommune. Kommunen har til sagen oplyst, at kommunen har til hensigt at meddele tilslutningstilladelse til den øgede spildevandsmængde.
Grundvand:			X		Der vil ikke blive anvendt nye typer farlige kemikalier, som kan påvirke jord- og grund i forbindelse med udvidelsen. Hovedparten af slagteriets område er befæstet, således at et eventuelt spild kan tilbageholdes og opsamles.
Naturområder:			X		Udvidelsen vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke beskyttede naturområder.
Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Virksomheden har redegjort for, at de gældende grænseværdier for lugt, støj og luftemissioner fortsat kan overholdes efter udvidelsen.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet er placeret i byzone med boliger og erhverv i umiddelbar nærhed. Virksomheden har dog dokumenteret, at de vejledende lugt- og støjgrænser kan overholdes.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		X			Slagteriet ligger i Brørup by og er omgivet af boligområder mod nord, øst og syd. Der er i ansøgningen redegjort for, at de gældende grænseværdier for lugt, støj og luftemissioner ved naboerne fortsat kan overholdes efter udvidelsen. Dette forudsætter, at der etableres en række støjdæmpende tiltag. Herudover er der i forbindelse med ansøgning om udvidelse af køleanlægget fremsendt en risikoanalyse, der viser, at risikoen for, at personer uden for virksomhedens område kommer til skade som følge af et større uheld, ikke øges. Dette forudsætter, at de nye anlægsdele i vid udstrækning placeres indendørs og der etableres overvågning af anlægget med mulighed for afspærring. Disse forudsætninger vil blive fastholdt med vilkår i miljøgodkendelsen.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					Trafikken til- og fra slagteriet foregår primært ad Damgårdsvej og Tirslundsvej, som er indrettet til de mange tunge transportere. På visse strækninger kommer transporterne dog tæt på boligområder. Trafikken med lastbiler til- og fra virksomheden ændres men øges ikke væsentligt. Det forventede antal svinetransporter øges kun med ca. 2 pr. uge da der ved udvidelsen af slagteriet laves plads til større lastbiler. Antallet af øvrige transportere til- og fra slagteriet øges med ca. 6 transportere dagtimerne på hverdage og med ca. 5 transportere om lørdagen i tidsrummet 6-14. Til gengæld vil der ikke længere være transportere i aften timerne på hverdage (tidligere 8 transportere) eller lørdag eftermiddag (tidligere 2). Det ændrede trafikmønster vurderes samlet at reducere generne fra trafikstøj, da transporterne om aftenen og lørdag eftermiddag reduceres. Vejen Kommune har til sagen udtalt, at den ændrede trafikmængde ikke vurderes at medføre væsentlige trafikale gener i området.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Slagteriet ligger i byzone, og er placeret i et erhvervsområde omgivet af bymæssig bebyggelse. Udvidelsen vil således ikke kunne påvirke områder med særlige landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningerne vurderes at være helt lokale. Der kan være lejlighedsvis lugt- og støjgener for de folk, der bor tættest på. Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at der etableres flere tiltag med henblik på at begrænse lugt- og støjgener i omgivelserne. Vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse vil fastholde, at påvirkningen af omgivelserne med lugt og støj fra virksomhedens aktiviteter holder sig inden for de vejledende grænseværdier.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkning vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke Danmarks nabolande.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Påvirkningen er ikke kompleks. Påvirkningsgraden kan variere, typisk efter temperaturer og vindretning, da lugt fra biprodukter og kloakker vurderes at være det, der kan have en svingende påvirkning på omgivelserne. Miljøpåvirkningen er godt beskrevet og håndteres med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ved normal drift vil der med stor sandsynlighed være risiko for periodevis påvirkning med lugt og støj hos de nærmeste naboer. Der er redegjort for at miljøpåvirkningen i omgivelserne ikke øges væsentligt, når der etableres en række tiltag til begrænsning af lugt og støj.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Påvirkningen vil være der, når virksomheden er i drift, men ophøre når der ikke er drift. Påvirkningen er ikke varig, og den er reversibel.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Det er Miljøstyrelsen vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen begrundes i, at projektet kan rummes inden for eksisterende planlægning, når der er meddelt dispensation fra bebyggelsesprocenten, samt at der er redegjort for, at virksomheden vil kunne overholde grænseværdier for både lugt, støj og emissioner til luft. Herudover er der reegjort for, at risikoen for større uheld, der kan medføre skader på personer uden for virksomhedens område ikke øges. Virksomheden har fungerende etablerede affaldsordninger, og der er ikke væsentlige stigninger i affaldsmængderne forbundet med kapacitetsforøgelsen. Den forøgede mængde biprodukter fra slagtingerne vil som hidtil gå til genanvendelse, produktion af kød- og benmel eller videre forarbejdning. Virksomheden har ingen direkte udledning af spildevand, og den øgede mængde spildevand kan håndteres af Brørup renseanlæg, og slagteriet kan ifølge Vejen Kommune opnå tilslutningstilladelse til udvidelsen. Virksomheden vurderes ikke at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand.

Dato: 15. juli 2021 Sagsbehandler: Mette Thorsen