



Koppers Denmark A/S
Att. Miljø- og sikkerhedschef Dorte Riis Sørensen
Avernakke 1
5800 Nyborg

Virksomheder
J.nr. 2023 - 25707
Ref. Johje / Chcc
Den 25. oktober 2023

Sendt digitalt til CVR: 11000738

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for renovering af Tank 9 og opgradering til svejst tank

Miljøstyrelsen har den 09. maj 2023 modtaget Jeres ansøgning om via Byg og Miljø om renovering af den nittede Tank 9 og opgradering til svejst tank.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen vurderer, at renoveringen og opgraderingen af Tank 9 ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Den eksisterende Tank 9 er omfattet af eksisterende VVM-redegørelse, dateret den 21. december 2016. Da renovering og opgradering af tanken vurderes at kunne rummes indenfor den eksisterende VVM-redegørelse skal der derfor ikke foretages en VVM-screening af projektet.

Oplysninger i sagen

Virksomhedens eksisterende Tank 9 er en nittet tank. Den indeholder primært Creosot-P2, som har et flammepunkt på 100 - 150 °C.

Koppers koncernen har en strategi om fremover at renovere de nittede tanke og opgradere dem til en svejst konstruktion, når tanken alligevel skal inspiceres/renoveres.

Tank 9 er en færdigvaretank, der primært indeholder Creosot-P2, med et flammepunkt på 100 - 150 °C. Produktet opbevares under flammepunktet. Tanken er desuden godkendt til at indeholde NSR, CBF, D6-olie, D8-olie, der ligeledes opbevares ved temperatur under flammepunktet, samt CBF-D, RCO og AFO der opbevares ved temperatur over flammepunktet minus 10°C, jf. accept af fleksibel anvendelse af tankoplag af 6. september 2017.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023

Tanken er placeret i området "varm tankgård" sammen med tank 6 og tank 7, der også er nittede tanke og tank 4, tank 8, tank 37, tank 86 og tank 89, der er svejste tanke. Tank 6-9 er adskilt fra de øvrige tanke med en halvmur for at sikre tilbageholdelse af bl.a. brandskum. Volumen af tankgård 6-9 er ca. 5.500 m³, samlet er "varm tankgård" ca. 13.200 m³.

Tanken genetableres som en svejst ståltank med svag svejdesøm mellem tag og svøb. Tanken udføres på den nuværende lokation og eksisterende tankfundament, placeret i befæstet tankgrav. Tankens dimensioner er uændrede, hvilket vil sige at svøbdiameter er 30 m, svøbhøjden er 11,4 m og volumen er ca. 8050 m³. Der ændres ikke på rørføring til/fra tanken, varmespiral, instrumentering eller afsugning fra tanken, der ledes via scrubbere til afbrænding.

Tanken indrettes med temperaturmålere, tryk-/vakuumentil, trykmåler, overfyldningsalarm og lækagekontrollsystem jf. vilkår i revurdering af gældende miljøgodkendelse af 1. maj 2017.

Tanktaget forsynes med 1,2 m højt værn i hele tankens omkreds og med gangriste for sikker adgang til f.eks. tryk-/vakuumentil og måleudstyr.

Der etableres ny tankbund med lækagekontrol, jf. vilkår B30 i revurdering af miljøgodkendelse af 1. maj 2017 ovenpå på tankfundamentet, således at detektion af eventuel lækage fra bunden bliver mulig. Bunden isoleres med foam glass for begrænsning af varmetab via bunden og ligeledes isoleres tanksvøbet. Opgraderingen betragtes som BAT.

Miljøstyrelsens vurdering

VVM

Renovering og opgradering af den nittede Tank 9 med en svejst tank vil ikke medføre etablering af ny tankkapacitet, og ændringen medfører ikke oplagring af nye produkter.

I forbindelse med virksomhedens samlede revurdering og miljøgodkendelse af 1. maj 2017 er der udarbejdet en VVM redegørelse² for den samlede virksomhed, herunder det eksisterende tankoplag og den eksisterende Tank 9. Miljøstyrelsen vurderer, at den svejste Tank 9 er omfattet af eksisterende VVM-redegørelse.

Projektet vurderes ikke at have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, herunder på Natura 2000 områder eller på bilag IV-arter.

Miljøforhold

Modtagelsen af ansøgningen har ikke været annonceret efter § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen³, idet det ansøgte efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke er en væsentlig ændring eller udvidelse af en listevirksomhed.

² Miljøstyrelsen, VVM-redegørelse for Koppers, dateret 21. december 2016.

³ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Koppers Denmarks tanklager, herunder Tank 9 er omfattet af gældende re-vurderede miljøgodkendelse af 1. maj 2017. Denne revurdering indeholder vilkår om inspektion af produktionstanke, instrumentering og etablering af ny tankbund med lækagekontrol.

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at renovering og opgradering af den nittede Tank 9 med en svejst tank ikke vil betyde en forøgelse af Koppers Denmarks udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord, grundvand eller Nyborg Fjord.

Virksomheden etablerer en membran på 2 mm under tanken til beskyttelse af jord og grundvand mod udsivning af en potentiel lækage fra tankens bund. I tilknytning dertil etableres der en inspektionsbrønd til lækagekontrol af tankbunden, jf. anbefaling i "Miljøstyrelsens vejledning om miljøkrav til store olieoplag, nr. 2 af 2011" og tilhørende baggrundsrapport.

Inspektionsbrønden etableres med niveaudetektering, og der foretages årlig inspektion af brønden samt funktionstest af niveaudetekteringen.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at renovering og opgradering af Tank 9 til en svejst tank med ny tankbund, membran samt lækagedetektion er en miljømæssig forbedring og BAT.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Risiko

Miljøstyrelsen har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder vurderet ansøgningen og risikoen ved renovering og opgradering af den nittede Tank 9 med en svejst tank.

Såfremt den svejste Tank 9 etableres i overensstemmelse med det fremsendte projekt, er det risikomyndighedernes opfattelse, at projektet ikke vil medføre betydende ændringer i Koppers Denmarks sikkerhedsniveau.

Virksomhedens sikkerhedsrapport af 15. juni 2021 er godkendt af risikomyndighederne den 6. juli 2021.

Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen

Ved e-mail af 25. september 2023 har Nyborg Kommune oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet kan indeholdes i områdets lokalplan (nr. 5 af 1979). I ansøgningen er redegjort for at etablering af svejst tank til erstatning for nittet tank 9, ikke medfører væsentlig øget forurening til omgivelserne.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet samt den sammenfattende VVM-redegørelse af marts 2017 for Koppers Denmark ApS, Avernakke 1, 5800 Nyborg, finder kommunen at projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, ikke vil påvirke bilag IV-arterne, eller påvirke Natura 2000 området (Centrale Storebælt og Vresen samt Østerø sø) væsentligt.

Da det i ansøgningen er oplyst, at projektet ikke øger virksomheden udledninger til omgivelserne, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil hindre opfyldelse af vandplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i indsats-/handleplanen.

Projektet er ikke i konflikt med kommunens klimasikringsplan.

Kommunen har ingen øvrige miljømæssige bemærkninger til ansøgningen.

Beredskab Fyn har ved e-mail af 13. oktober 2023 fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i afgørelsen.

Arbejdstilsynet har ved e-mail af 17. oktober 2023 fremsendt følgende bemærkninger til udkast til afgørelse:

Arbejdstilsynet ikke har bemærkninger til renoveringsarbejdet, da Tank 9 kun har været anvendt til opbevaring af miljøfarligt risikostof.

Virksomheden bør dog være opmærksomme på, at arbejdet fortsat skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er også vigtigt at tage de tidligere hændelser med i betragtning i risikovurderingen, inden arbejdet påbegyndes.

Den fremsendte HAZOP, omhandler umiddelbart risikovurdering af normal drift og ikke reetablering af Tank 9, dette er måske relevant for øvrige myndigheder.

Klagevejledning og offentliggørelse

Meddelelsen om, at Miljøstyrelsen har taget til efterretning, at bygherre ikke har fremsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven, annonceres ikke og kan ikke påklages.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klage

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. november 2023.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En frist, der udløber på en lørdag eller søndag, forlænges til den følgende hverdag. Det bemærkes, at klagefristen kan udløbe på forskellige tidspunkter for afgørelsens modtagere, afhængig af om afgørelsen er meddelt den enkelte digitalt eller pr. brev.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmaal

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmaal om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, , jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen



Jørn H. Jeppesen

Civilingeniør

Tlf. 2547 3006

johje@mst.dk

Kopi til:

Nyborg Kommune, teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Beredskab Fyn, fa@beredskabfyn.dk.

Arbejdstilsynet, mwh@at.dk; bto@at.dk.

Fyns Politi, GVH001@politi.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk.

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk.

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk.

NOAH, noah@noah.dk.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), dof@dof.dk.

Hjulby Dyrehaves Grundejerforening; Kristian.angelo@pc.dk