



Strandmøllen A/S, Holbæk
c/o Strandmøllen Industriegas A/S
Strandvejen 895
2930 Klampenborg

Virksomheder
J.nr. 2025 - 6248
Ref. hebec/johje
Den 30. januar 2026

CVR nr. 13913072

Ajourført sikkerhedsdokument for Strandmøllen A/S, Holbæk tages til efterretning

I henhold til § 10, stk. 1, i risikobekendtgørelsen¹ skal risikovirksomheder fremsende ajourført sikkerhedsdokument, når forholdene begrundet det, dog mindst hvert 5. år. Strandmøllen A/S har 30. oktober 2024 fremsendt ajourført sikkerhedsdokument til risikomyndighederne.

Ajourføringen er behandlet på tilsynsmøde med deltagelse af Strandmøllen og risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Vestsjællands Brandvæsen, Midt- og Vestsjællands Politi og Miljøstyrelsen).

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af det ajourførte sikkerhedsdokument 30.10.2024 ver. 8.0 og kontrolleret, at indholdet stadig er dækkende.

Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre eller supplere vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Det ajourførte sikkerhedsdokument tages således til efterretning. Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 41, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven².

Miljøstyrelsens vurdering

Sikkerhedsdokumentet er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 3 med et indhold svarende til en kolonne 2-risikovirksomhed.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det pr. 30.10.2024 fremsendte sikkerhedsdokument forsat lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af det ajourførte sikkerhedsdokument, at risici for større uheld på Strandmøllen A/S i Holbæk er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring Strandmøllen er acceptabelt.

De beregnede konsekvensafstande og risikozoner fremgår af vedlagte kortbilag A. Grundlaget for kortbilaget er godkendt i afgørelse af 22. november 2019. Der har ikke været ændringer på risikobilledet ved virksomheden siden 2019. Der er

¹ [Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

² [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

således ikke sket nogen ændring i forhold til det tidligere godkendte niveau for risikopåvirkning af omgivelserne.

Strandmøllen A/S er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet.

På den baggrund tages det ajourførte sikkerhedsdokument til efterretning.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke-tekniske resume af sikkerhedsdokumentet vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk>, jf. risikobekendtgørelsens § 16 stk. 1 og bilag 3 pkt. VI.

Næste regelmæssige ajourføring

Strandmøllen skal senest i 30.10. 2029 foretage næste regelmæssige ajourføring af sikkerhedsdokumentet, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, § 10, stk. 5 og § 13, stk. 5.

Miljøstyrelsen skal opfordre til, at Strandmøllen A/S retter henvendelse i god tid inden ajourføringen påbegyndes med henblik på gensidig forventningsafstemning om indhold og tidsplan med risikomyndighederne.

Klagevejledning

Afgørelsen omhandler både miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven, som kan påklages jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 49 stk. 1.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 2. marts 2026.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen tager det ajourførte sikkerhedsdokument for Strandmøllen A/S til efterretning.

Med venlig hilsen

Henrik Bechmann Nielsen

Kopi til:

Arbejdstilsynet

Vestsjællands Brandvæsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Beredskabsstyrelsen

Holbæk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Styrelsen for patientsikkerhed

cssj@at.dk, fra@at.dk

mnth@vsbr.dk

mvsj-risikovirksoemheder@politi.dk


BRS@BRS.DK

sikkerpost@holb.dk

dn@dn.dk

kreds@friluftsraadet.dk

stps@stps.dk



Sort cirkel: General planlægningssone

Omfatter de områder som ligger nærmere end 500 meter fra Strandmøllen, Holbæk. Her har Holbæk kommune en forpligtigelse til at tage hensyn til risikoen for større uheld i forbindelse med kommune- eller lokalplanlægning jf. § 2 i Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder (Bek. nr. 371 af 26/04/2016).

Blå skraverede cirkler

Maksimal Konsekvensafstand

De blå skraverede cirkler angiver det værst tænkelige uhelds-scenarie, hvor en brand kan bevirke sprængning af flasker fra flaskebatterier. Det skraverede område viser området i en afstand af 89-109 meter fra uheldsstedet, hvor der kan forekomme en kortvarig varmestråling. Det forudsætter dog, at alle sikkerhedsforanstaltninger svigter på en gang. Der er ikke indregnet skærmvirkningen fra bygninger, hvorfor den viste udbredelse i realiteten vurderes at være mindre.

Hvor stor er risikoen og sandsynlighed for uheld

De gennemførte beregninger for de analyserede uheld viser, at sandsynligheden for et worst-case scenarie er meget lav og i størrelsesordenen 1×10^{-7} (En gang pr. 10 millioner år). Risikoen inden for konsekvensafstanden falder med afstanden til de oplagrede flaskebatterier. Det vurderes sammenfattende, at Miljøstyrelsens kriterier for risikoaccept er overholdt.