



Virksomheder
J.nr. 2024-7202
Ref. KABJE
Den 26. januar 2024

Tilsyn med Skadessted Ølst og afværgeindsatsen for Alling Å

Miljøstyrelsen har den 26. januar 2024 ført tilsyn med afværgeindsatsen for Alling Å ved Ølst.

Deltagere: Jan Reisz (delvist), Sune Ribergaard Henriksen og Karsten Borg Jensen

Tidspunkt for tilsynet: kl. 8:30 – 16.

Vejrforhold på tidspunktet: Overskyet med regn. Hård vind fra syd skiftende til vest. Temperatur omkring 6 grader

Besigtigelse af pumpestation

Dieselpumper flytter cirka 3.500 l/s og kører planmæssigt.

Der arbejdes fortsat med en plan om at opsætte el-pumper til erstatning for nogle af dieselpumperne.

Vandstanden i opstuvningsbassinet var lidt lavere end vandstanden nord for dæmningen. Der vurderedes ingen umiddelbar risiko for overløb af dæmning og deraf blanding af forurenet og rent vand.



Pumpestation

Besigtigelse af vandbassiner

For at aflaste det sydlige bassin kørte slamsugere under tilsynet vand fra det sydlige bassin til de nordlige bassiner, som ikke var presset på kapacitet.



Nordlige bassin

Øvrige forhold

Regnvejret gav anledning til, at der var vand i grøfter m.v. Der konstateredes ikke overløb til opsamlingsbassiner m.v.

Karsten Borg Jensen
Civilingeniør