



Xellia Pharmaceuticals ApS
Dalslandsgade 11
2300 København S

Virksomheder
J.nr. 2019-2128
Ref. maljs/rukso
Den 26. maj 2021

Sendt som digital post til CVR 61094628

Kopi sendt til:

Hanne Broberg, Xellia Pharmaceuticals ApS

Martin Møller, Xellia Pharmaceuticals ApS

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for midlertidig læsseplads for Ampho Waste på Xellia Pharmaceuticals ApS

Miljøstyrelsen har den 3. juni 2019 og med seneste opdatering den 17. februar 2021 modtaget jeres ansøgning om etablering af en ny 20 m³ tank til Ampho Waste samt etablering af en ny aflæsnings- og påfyldningsplads til afhentning af Ampho Waste og methanolholdigt spildevand samt påfyldning af methanol. I ansøgningen er redegjort for en midlertidig løsning til en læsseplads for Ampho Waste og påfyldning af methanol, som muliggør, at produktionen kan opretholdes uændret i anlægsfasen af den nye aflæsnings- og påfyldningsplads. Denne afgørelse om ingen godkendelsespligt gælder kun for den midlertidige løsning. Anlægsperioden for den nye læsseplads forventes i henhold til miljøansøgningen at være 4- 6 mdr. Ansøgning er indsendt via Byg & Miljø.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen vurderer, at den midlertidige løsning for oplag og håndtering af Ampho Waste og påfyldningen af methanol, i perioden for etablering af en ny permanent plads til påfyldnings- og aflæsningsplads, ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning til den midlertidige aflæsnings- og påfyldningsplads efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Oplysninger i sagen

Xellia Pharmaceuticals ApS har fremsendt miljøansøgning, med seneste opdatering af den 17. februar 2021, om etablering af en ny 20 m³ tank til Ampho Waste samt etablering af en ny aflæsnings- og påfyldningsplads til afhentning af Ampho Waste og methanolholdigt spildevand samt påfyldning af methanol. Ansøgningen omfatter desuden en midlertidig løsning under anlægsarbejdet, som muliggør, at produktionen kan opretholdes uændret. Ændringerne omfatter flytning af eksiste-

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019


rende palletanke med Ampho Waste til en ny midlertidig oplagsplads med opsamlingsbassin, hvor afhentning også sker. Der vil desuden blive omlagt rør til methanol og methanol spildevandstankene. Anlægsperioden for den permanente påfyldnings- og aflæsningsplads forventes i henhold til miljøansøgningen at være 4- 6 mdr. Af nedenstående figur fremgår placeringen af den midlertidige oplagsplads til palletanke for Ampho Waste og den nuværende situation.



Den midlertidige løsning består af ny underjordisk rørføring til den eksisterende påfyldnings-/afhentningsplads som derved stadig kan benyttes samt flytning af oplag af Ampho-Waste palletanke.

På nuværende tidspunkt er rørføringen fra methanol affaldstanken og methanol-tanken til påfyldnings- og aflæsningspladsen nedgravet, men for at gøre plads til den nye påfyldnings- og aflæsningsplads, og samtidigt kunne anvende den eksisterende påfyldnings- og aflæsningsplads, vil rørføringerne blive ført på skrå under jorden. De nye rør bliver koblet sammen med den gamle rørføring lige uden for læssepladsen. Herefter går rørføringen over væggen, ved palletankene og derefter ført overjordisk langs vestsiden af væggen.

Det er oplyst at de midlertidige rørstrengene vil blive trykprøvet inden ibrugtagning.



Methanollaffald vil under den midlertidige løsning fortsat blive afhentet på den eksisterende påfyldnings- og aflæsningsplads af lastbil.

De mobile methanoltanke vil fortsat blive påfyldt methanol stående på en spildbakke. Spildbakken er placeret midt på væggen på vestsiden. Styring af start/stop af pumperne og selve pistolen til påfyldningen af methanol til 1000 l ståltank flyttes om på vestsiden af væggen

Tømning af palletanke med Ampho Waste til tankvogn vil som på nuværende tidspunkt foregå med lanse, men på den eksisterende læsseplads.

Der er den 4. maj 2021 fremsendt dokumentation for tæthedskontrol af opsamlingsbassin under Ampho Waste tankene.

Miljøstyrelsens vurdering

Støj

Den midlertidige løsning omfatter ikke nye støjklender.

Flytning af hhv. oplaget af palletanke med Ampho Waste til oplagspladsen nord for bygning 57 samt flytning af påfyldningen af de mobile methanoltanke til den anden side af muren vurderes at ville reducere støjen fra håndteringen af palletanke med trucks pga. bedre afskærmning fra de omkringliggende bygninger.

Den lidt hyppigere afhentning af Ampho Waste med tankvogn vurderes ikke at give anledning til en registrerbar ændring af støjbilledet. Der er kun tale om en enkelt afhentning hver 3. uge, og det vil kun foregå i dagstimerne, hvor støjgrænseværdierne er højere end om aftenen og natten.

Jord og grundvand

Det vurderes at risikoen for spild og udslip til jord og grundvand reduceres en smule i forbindelse med den midlertidige løsning.

Håndteringen af methanol og methanolholdig spildevand på den eksisterende læsseplads, vil ske på eksisterende plads med afløb til olieudskiller eller opsamlingsbrønd, eller hvor det er muligt at afspærre kloakkerne inden håndtering af kemikalier jf. vilkår I5 i miljøgodkendelse af 7. december 2010.

En del af de nedgravede rør fra den eksisterende læsseplads og frem til tankene med hhv. methanol og methanolholdigt spildevand konverteres til over-jordiske rør, hvilket muliggør en bedre overvågning af tætheden.

Det er oplyst, at de to midlertidige rørstrenger vil blive trykprøvet inden ibrugtagning, trykprøvningen skal udføres af et uvildigt firma, som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport for trykprøvningen skal indeholde en vurdering/konklusion af og rørenes tilstand jf. kravet om tæthedskontrol i vilkår B5 i miljøgodkendelse af 18. september 2012.

Størrelsen af oplaget af Ampho Waste i palletanke reduceres lidt i forhold til eksisterende oplag og flyttes til lagerplads med opsamlingsbassin og under tag, hvilket vil reducere risikoen for udslip til omgivelserne og er i overensstemmelse med vilkår I4 i miljøgodkendelse af 7. december 2010, vilkår I4 omhandler hvorledes palletanke, tromler anden emballage med råvarer, hjælpeoffer, flydende affald mv. skal opbevares på virksomheden.

Tømning af palletankene med Ampho Waste vil blive tømt med lanse på den gamle læsseplads, for at overholde de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker. Herved mindskes risikoen for udslip til offentlig kloak, idet der er koblet en pumpebrønd med afspærringsventil til læssegraven på læssepladsen, hvilket muliggør tilbageholdelse af et udslip på nogle få m³. Den nye placering af palletankene er ovenpå en stor tankgrav i stedet for direkte på asfalt. Selve tømningen vil i den midlertidige periode foregå på den eksisterende læsseplads og ikke over asfalt som i dag.

Basistilstandsrapport

Basistilstandsrapporten for virksomheden indeholder tre boringer BTR2, BTR7 og BTR8, som er beliggende ved henholdsvis den eksisterende læsseplads samt den nye midlertidige oplagsplads for palletanke med Ampho Waste nord for bygning 57.

Disse tre boringer vurderes at være dækkende for den midlertidige løsning.

Konklusion

Miljøstyrelsen vurderer på basis af ovenstående, at den midlertidige løsning for aflæsning og påfyldning under etablering af ny læsseplads ikke i sig selv kræver miljøgodkendelse, da den ikke giver anledning til øget forurening.

Miljøstyrelsen har noteret, at byggeperioden er oplyst til maksimalt at udgøre 6 måneder, hvorefter en ny læsseplads med bedre beskyttelse af omgivelserne mod spild og udslip kan tages i brug, jf. indskærpelser af 3. juli 2018, som omhandlede ulovligt oplag af palletanke med Ampho Waste nordøst for bygning 57.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Klagevejledning og offentliggørelse

Meddelelsen om at projektet ikke skal screenes efter Miljøvurderingsloven annonceres ikke og kan ikke påklages.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2021.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Malene Jozeffa Sørensen
+45 72 54 42 54

Kopi til:
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning, tmf@tmf.kk.dk og
al6e@kk.dk