

Bornholms El-Produktion
Skansevej 2
3700 Rønne

Virksomheder
J.nr. 2024 - 90626
Ref. joelh / anelb
Den 20. december 2024

Afgørelsen er sendt med elektronisk post til virksomhedens CVR-nummer:
25798929

Afgørelse om at etablering af et batterianlæg af typen litium-jern-phosfat på Bornholms El-Produktion i Rønne ikke kræver miljø-godkendelse

Niras har på vegne af Bornholms El-Produktion indsendt revideret ansøgning af 19. november 2024 om godkendelse til etablering af et nyt LFP-batterianlæg (lithium – jern – fosfat) med en kapacitet på 12,1 MWh. Batterianlægget vil blive brugt som et såkaldt BESS-anlæg (Battery Energy Storage System) til stabilisering af forsyning, til at øge muligheden for at forsyne el-nettet med sol- og vindenergi og til nødstart af øens back-up energiproduktion (fyringsanlæggene på Bornholms El-Produktion).

Miljøstyrelsen har den 8. november 2024 offentliggjort, at styrelsen har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af LFP-batterianlægget. Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen vurderer, at det pågældende LFP-batterianlæg ikke giver anledning til øget forurening eller til ændring af vilkår for driften af fyringsanlæggene på Bornholms-Elproduktion.

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Oplysninger i sagen

Projektet omfattet af ansøgningen vedrører etablering af et LFP-batterianlægget i en bestående kedelhal for kulkedler med tilhørende kulsiloer. Kedlerne er allerede fjernet, mens de to stålsiloer til oplagring af kul fjernes i forbindelse med projektet.

Foruden batterianlægget installeres 8 konvertere, som omdanner jævnstrøm til vekselstrøm, samt to (tørre) koblingstransformere, der sikrer, at spændingen og strømstyrken fra batterianlægget svarer til forsyningsnettet. Batterianlægget kobles på det interne el-ledningsnet på værket.

Konverterne er beskyttet af et Battery Management System (BMS), der sørger for at holde temperaturen i anlægget inden for det ønskede interval (15 – 30 ° C). I systemet anvendes ca. 44 kg 50 % ethylenglycol tilsat additiv for at forhindre korrosion i køleren. Desuden anvendes ca. 131 kg i konverterne. Denne konditioneringsvæske, der har til formål at holde systemet frostfrit, afkøles i en køler, hvor der anvendes ca. 2 kg af kølemidlet R134a (1,1,1,2 tetrafluorethan). Denne type kølemiddel har et ret stort GWP (Global Warming Potential), men er ikke skadelig for ozonlaget.

Batterianlægget består af 32 stk. mindre kabinetter af typen CATL EnerOne+ hver på ca. 380 kWh: Anlægget opstilles på en gitterkonstruktion i hallen. Konverteranlægget henstilles på et åbent dæk ovenover batterianlægget.

Der støbes et betongulv tværs over kedelhallen med en 25 cm opkant langs væggene og med fald ind mod midten. Der er to tragtformede fordybninger i gulvet, som tidligere blev anvendt til opsamling af kulslagge. De forsegles på siderne og forsynes med en afspærringsventil i bunden, hvorved de fremstår som tætte kar i gulvet. Tragtene vil kunne fungere som opsamlingsbassiner for eventuelle væskeudslip fra batterianlægget og for eventuelt brandslukningsvand. Der er ikke andre gulvafløb i rummet.

Slaggetragtene og betongulvet med opkanten kan mindst rumme den samlede væskemængde i batteriet (elektrolyt og konditioneringsvæske) plus 10 %.

Når Bornholms El-Produktion leverer ydelser til elnettet, sker det undertiden i forholdsvist korte intervaller. Batterianlægget vil i disse situationer kunne erstatte opstart af en dieselgenerator og herved bidrage til at reducere luftforureningen fra Bornholms El-Produktion. Det er dog for nærværende ikke muligt at kvantificere denne reduktion.

Etablering af BESS-anlægget forventes påbegyndt straks efter meddelt miljøgodkendelse. Anlægget forventes idriftsat i løbet af 4. kvartal 2025.

LFP-batteriet medfører ikke ændringer af virksomhedens driftstid i øvrigt eller ændrede til- og frakørselsforhold.

Miljøstyrelsens vurdering

Bornholms El-Produktion er omfattet af listepunkt 1.1, underpunkterne a og b, i bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen¹:

- 1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover:
 - a) Hvor brændslet er kul og/eller orimulsion (s)
 - b) Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder, der er mærket med (s) i listerne i bilag 1 og bilag 2 som fx listepunkt 1.1.a. Hvis der tillige udføres aktiviteter eller forefindes anlæg, der er omfattet af andre listepunkter, fx listepunkt 1.1.b, er Miljøstyrelsen godkendelses- og tilsynsmyndighed for alle godkendelsespligtige anlæg og aktiviteter på virksomheden.

Batteri-anlægget er isoleret set ikke omfattet af et listepunkt i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller bilag 2. Anlægget kan dog betragtes som en direkte associeret aktivitet til fyringsanlæggene omfattet af listepunkt 1.1.a og 1.1.b, idet batteri-anlægget er koblet på det interne el-ledningsnet på værket, og driften kan have indflydelse på forureningen fra fyringsanlæggene, primært de ældre diesel-generatorer.

BESS-batterianlæg af typen LFP er – i modsætning til andre typer af litium-ion batterier – bl.a. karakteriseret ved ikke at indeholde nikkel og kobolt.

Luftforurening

Der ingen luftforurening knyttet til batteri-anlægget.

Lugt

Der er ingen lugtkilder knyttet til batteri-anlægget.

Spildevand

Der udledes ikke spildevand fra batteri-anlægget. Afløb af regnvand fra tage og befæstede arealer vil foregå uændret i forhold til i dag (der anvendes en eksisterende tom bygning).

Støj

Projektet medfører ikke vibrationer eller øget støjbelastning i omgivelserne.

Affald

Der er ingen løbende affaldsproduktion knyttet til BESS-anlægget. Når et batteri er udtjent, vil materialerne, herunder litium, kunne genanvendes. Det oplyses i ansøgningen medhenvielse til Teknologisk Institut, at der i dag er genanvendelsesmuligheder i Tyskland.

Jord og grundvand

Der vil ikke forekomme oplag af konditioneringsvæske og kølemiddel på virksomheden. Der vil blive indgået en serviceaftale med et firma, som sørger for påfyldning (og eventuel efterfyldning) af kølesystemet (konditioneringsvæske og kølemiddel) i henhold til leverandørens specifikationer.

Niras har i notat af 25. november 2024 udarbejdet en liste over de farlige stoffer, som bruges, fremstilles eller frigives i forbindelse med drift af BESS-anlægget. Der er her identificeret 6 stoffer (3 forskellige carbonater/elektrolytter, 50 % ethylen-glycol, R 134 og litiumhexafluorofosfat), som kunne være relevante farligt stoffer i relation til længevarende forurening af jord eller grundvand.

Niras konkluderer i notatet, at det vurderes, at der ikke er risiko for længevarende forurening af jord eller grundvand, og at der derfor ikke skal udarbejdes en supplerende (fuld) basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, jf. også afsnittet nedenfor om driftsforstyrrelser og andre uheld, herunder brand og håndtering af slukningsvand.

Der træffes formelt ikke afgørelse, om at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, da der ikke meddeles miljøgodkendelse af projektet.

Risiko for større uheld med farlige stoffer

Bornholms El-Produktion er omfattet af Risikobekendtgørelsen² som en kolonne 2-virksomhed på grund af oplag af mineralolie. Der er således et oplag af gasolie på 13.797 tons og et oplag af fuelolie på 7.963 tons. Efter sumformlen fås en risikokvotient for en kolonne 2-virksomhed på 8,7042 og for en kolonne 3-virksomhed på 0,8742.

I følge Beredskabsstyrelsens vejledning fra maj 2023 om brandsikring af større oplag af litiumion-batterier samt BESS er litiumion-batterier i sig selv ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen, bortset muligvis i forbindelse med neddeling af udtjente batterier i en sådan grad, at der forekommer oplag af mineraler m.m. (fx kobber), der betragtes som farlige stoffer.

Ifølge Risikobekendtgørelsens § 4, nr. 9, skal man ved vurdering af, om en virksomhed er omfattet af Risikobekendtgørelsen, dels se på om der konkret findes farlige stoffer på virksomheden, dels om der med rimelighed kan forudses at blive dannet farlige stoffer, såfremt processer, herunder oplagringsaktiviteter, kommer ud af kontrol. Farlige stoffer, der dannes som forbrændingsprodukter ved en brand, medtages derimod ikke ved beregning af stofmængderne.

I henhold til sikkerhedsdokumentet for Bornholms El-Produktion skal der ved ændringer, som kan have betydning for de risikomæssige forhold, udføres en såkaldt risiko-screening.

Bornholms El-Produktion har med assistance af Niras foretaget en screening i en checkliste dateret 1. november 2024 med opdateringer den 20. november 2024.

Som led i screeningen har Niras i et notat af 22. november 2024 foretaget en beregning af risikokvotienten med indregning af det maksimale indhold af følgende farlige stoffer i batteri-anlægget (med en vægt på 116,8 tons): kobber (12 %) og organisk elektrolyt (15 %).

Niras beregning viser, at risikokvotienten for Bornholms El-Produktion som en kolonne 2-virksomhed ville være 8,9846 og som en kolonne 3-virksomhed 0,9846. Selv i dette tilfælde ville Bornholms-Elproduktion altså ikke ændre status og blive en kolonne 3-virksomhed. Som nævnt ovenfor skal stoffer, der dannes ved en

² Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

brand, imidlertid ikke medtages ved beregning af stofmængderne. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er andre årsager end en brand, der kan føre til frigivelse af alle/en større mængde af i sig selv farlige stoffer i batteri-anlægget. Stofferne anses derfor ikke kunne dannes ved en proces, som kommer ud af kontrol, jf. ovenfor.

De hidtil gældende sumformler for Bornholms El-Produktion som en kolonne 2-virksomhed og som en kolonne 3-virksomhed videreføres derfor uændret.

På grundlag af screeningen vurderer Bornholms El-Produktion, at der er tale om en mindre ændring, da BESS-anlæg ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Endvidere vurderer Bornholms El-Produktion, at brand i BESS-anlægget ikke vil kunne brede sig oplag af dieselolie og fuelolie (risikostofferne på Bornholms El-Produktion) og dermed give anledning til dominoeffekt.

Miljøstyrelsen er enig i Bornholms El-Produktions vurdering af risikoforholdene i forbindelse med BESS-anlægget, og at etablering af anlægget derfor ikke giver anledning til egentlige risikovurderinger og ændringer af sikkerhedsdokumentet. Alle øvrige risikomyndigheder (Arbejdstilsynet, Bornholms Brandvæsen og Bornholms Politi og Beredskabsstyrelsen) har tilsluttet sig denne vurdering.

Det skal her tilføjes, at ethylenglycol (50 % blanding med vand), der anvendes som konditioneringsvæske, ikke er et farligt stof omfattet af Risikobekendtgørelsen. Kølemidlet R 134a, der hyppigt er anvendt i bilers airconditionanlæg, er ligeledes heller ikke et farligt stof i henhold til Risikobekendtgørelsen.

Beredskabsplanen for Bornholms El-Produktion skal dog opdateres i forhold til en brand i BESS-anlægget.

Driftsforstyrrelser og andre uheld, herunder brand og håndtering af slukningsvand

Ved rørbrud/lækage på batteri-anlægget vil væske (ethylenglycol) kunne løbe ud i hallen. Eventuelt udslip af kølemiddel vil fordampe, da kogepunktet er $-26,5^{\circ}\text{C}$ ved atmosfærisk tryk.

Kedelhallen, hvor batteri-anlægget opstilles, har et areal på $16\text{ m} \times 16\text{ m}$. Hallen indrettes med opkant (25 cm) og tætte gulvkar (gamle slaggeopsamlingstragte, som i forbindelse med projektet lukkes nedadtil med en ventil).

De to kegleformede opsamlingstragte under batteri-anlægget har en samlet opsamlingskapacitet på ca. 50 m^3 . Med den ovenfor nævnte opkant på 25 cm langs væggene vil der kunne opsamles yderligere $50 - 60\text{ m}^3$ væske i hallen (kedelhallen er som nævnt uden afløb). Den samlede opsamlingskapacitet for væske, herunder brandslukningsvand, i kedelhallen er således mere end 100 m^3 .

Den samlede mængde af konditioneringsvæske er blot ca. $0,2\text{ m}^3$, mens den samlede elektrolytmængde i BESS-anlægget er ca. 76 m^3 .

Der er således mere end rigelig kapacitet (volumen) til at opsamle al ethylenglycol og elektrolytvæske i "sikkerhedsbassinet".

Miljøstyrelsen skal tilføje, at det må anses for ret usandsynligt, at al elektrolytvæske skulle kunne løbe ud af batteri-anlægget. Beredskabsstyrelsen anfører således også i ovennævnte vejledning, at der i de fleste tilfælde ikke vil kunne ske en egentlig udflydning af (brandfarligt) opløsningsmiddel/elektrolyt, fordi der kun er små mængder opløsningsmiddel i hver enkelt celle. Beredskabet anser det således ikke for et faremoment, der bør tages særligt hensyn til. Miljøstyrelsen finder som nævnt ovenfor, at elektrolytten heller ikke skal medregnes ved beregning af sumformlen i risikomæssig sammenhæng.

Niras oplyser i ansøgningen, at et spild vil blive opsamlet eller afsuget til tankbil efter en nærmere vurdering.

Miljøstyrelsen konstaterer, at der er ikke risiko for jord- eller grundvandsforurening som følge af et rørbrud eller lækage i systemet med cirkulerende konditioneringsmiddel (og heller hvis der skulle sive elektrolytvæske ud af batterierne) .

For at forebygge brandspredning vil der blive etableret en række passive og aktive barrierer, herunder sektionering og 120 min brandvægge samt overvågning og sprinkling.

DBI har i notat af 29. maj 2024 bl.a. redegjort for de brandtekniske installationer, der har til formål dels at imødegå forhøjede temperaturer i batterierne ved øget køling, dels at aktivere det indbyggede slukningsanlæg ved batterierne (racks) og det rumdækkende slukningsanlæg. Ved udvikling af røg kan et røgudluftningsanlæg i kedelsalen sættes i drift, hvorved røg og varme kan ledes ud af bygningen.

Niras oplyser i miljøansøgningen, at brandslukningsvand ifølge Dansk Brandteknisk Institut (DBI) kun vil indeholde mindre koncentrationer af organisk opløsningsmiddel samt anode/katode-stoffer.

Beredskabet har været involveret med henblik på afklaring af, hvordan brandslukningsvand kan håndteres. Beredskabet vurderer, at brandslukningsvand opsamlet i tragtene kan genanvendes ved at tilslutte beredskabets slanger til studse i bunden af tragtene (og åbne ventilerne her). Herved reduceres mængden af slukningsvand.

Før efterfølgende håndtering af spildevandet kan der udtages prøver af brandslukningsvandet fra slaggetragten. Vandet kan herefter afsuges til tankbil.

Miljøstyrelsen konstaterer, at der er en meget stor passiv buffer til opsamling af brandslukningsvand, og tager til efterretning, at brandslukningsvand kan håndteres hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Ved efterfølgende udledning af brandslukningsvand til offentligt spildevandssystem skal tilladelse hertil forinden indhentes hos Bornholms Regionskommune.

Konklusion

Etablering og drift af BESS-anlægget (LFP) vil ikke medføre øget forurening fra Bornholms El-Produktion eller risiko for væsentlig forurening af miljøet ved uheld og driftsforstyrrelser.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøvurderingsloven

Bornholms El-Produktion er omfattet af bilag 2, punkt 3a, i miljøvurderingsloven: ”Industrialanlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).”

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13: ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).”

Virksomheden har indsendt ansøgning om projektet efter miljøvurderingsloven og udfyldt det tilhørende ansøgningsskema (screeningsskema).

Parallelt med nærværende afgørelse om ikke-godkendelsespligt har Miljøstyrelsen på grundlag af en screening truffet afgørelse om, at etablering af batterianlægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (dvs. ikke VVM-pligtigt).

Udtalelse fra Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune har i brev af 9. december 2024 i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 3 fremsendt følgende udtalelse fra Regionskommunens respektive myndighedsområder:

”Vejmyndighed

Vejmyndigheden har vurderet at etablering af LFP-batteri umiddelbart ikke vil medføre nogle påvirkninger af de trafikale forhold i området.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at vejene omkring adressen, Skansevej 2 i Rønne, er private veje og private fællesveje ejet af Rønne Havn.

Spildevand

Ansøger oplyser, at:

- Der ikke er afledning af processpildevand til kloak.
- Der ikke er afløb fra kedelhallen.
- Der er to tragter, der får etableret en afspærringsventil hver, der altid er lukket. Dog er der mulighed for at åbne for den manuelt, hvis de får brug for at aftappe et spild. Tragterne er ikke direkte tilsluttet kloak, men kan tilsluttes kloak, hvis det skulle blive nødvendigt og det kan godkendes af myndigheden.

- Vand fra brandslukning opsamles og at der kan udtages prøver af vandet, inden det skal håndteres.

Afhængig af prøveresultatet, vil vandet blive hentet af Fugato eller tilsluttet kloak, hvis det kan godkendes af myndigheden.

- Spild og uheld af f.eks. kølervæske opsamles og bortskaffes uden at blive ledt til kloak.

På denne baggrund har vi primært kommentarer til vand fra brandslukningen. Hvis vand fra brandslukning skal tilsluttes kloak, vil vi gerne have det til at fremgå af godkendelsen, hvad der konkret skal til, før de kan få tilladelse til at aflede vandet til kloak. Hvilke stoffer skal der f.eks. analyseres for?

Forslag til vilkår vedr. spildevand og kloak:

- Der må ikke afledes processpildevand til kloak i en norm-situation.
- Hvis der sker spild, uheld eller lignende, skal væsken opsamles og bortskaffes som affald i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes affaldsregulativ. - Ved brandslukning skal vandet opsamles med henblik på prøvetagning.
- Vand fra brandslukning må ikke afledes til kloak, før ejer har redegjort for, at vandet ikke kan skade kloaksystemet eller arbejdsmiljøet. Redegørelsen skal omfatte prøvetagning af vandet og skal sendes til tilladelsesmyndigheden til godkendelse, inden afledningen kan påbegyndes.
- Vand fra brandslukning skal overholde følgende grænseværdier før det kan blive godkendt til at det kan afledes til kloak (Indsæt skema med grænseværdier)
- Opsamlet vand fra brandslukning kan efter aftale med Bornholms Spildevand A/S afleveres på et renseanlæg.

Natur

Jf. Godkendelsesbekendtgørelsen vedr. listevirksomheder, § 7, skal kommunens udtalelse bl.a. omfatte oplysninger om kommunalbestyrelsens holdning til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse.

Projektområdet er beliggende i forbindelse med eksisterende tekniske anlæg på Skansevej på Rønne Havn. Projektområdet er beliggende ca. 1,1 km fra nærmeste Natura 2000-område på havet og ca. 7 km fra nærmeste Natura 2000-område på land. Projektområdet er beliggende ca. 235 m fra nærmeste areal med beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 – en beskyttet hede.

Projektområdet er et areal, som i forvejen er befæstet og bebygget. Projektet medfører ikke nye befæstede arealer og kræver ikke nedrivninger.

Bornholms Regionskommune har foretaget en søgning i de tilgængelige databaser Arter.dk, Danmarks Naturdata og Naturbasen. Der er ikke i nogen af disse registreret Bilag IV-arter i projektområdet. Der er ca. 200 m fra projektområdet registreret Bilag IV-arterne springfrø og grønbroget tudse.

Bornholms Regionskommune vurderer ud fra projektområdets karakter uden naturlige elementer, at det ikke udgør et egnet levested for Bilag IV-arter som markfirben, padden, vandkalve og guldsmede. Bygninger kan udgøre leveområder for flagermus. Da projektet ikke medfører nedrivningsarbejder, er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at der ikke sker nogen påvirkninger af eventuelle levesteder for flagermus i bygninger.

Da projektet omfatter etablering af et batteri inde i en eksisterende bygning, vurderes projektet ikke at medføre påvirkninger til luft, vand eller jord.

Det er på baggrund heraf Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke vil medføre en påvirkning på Natura 2000-områder og § 3-beskyttede naturarealer. Således vil projektet heller ikke være i strid med handleplaner til efterlevelse af Natura 2000-planer.

Planmyndighed

Til udarbejdelse af miljøgodkendelsen, vil Plan gerne gøre miljømyndigheden opmærksom på, at der er umiddelbart tilladt at opføre administrations- og personalefaciliteter på samme placering som det ansøgte og i umiddelbar nærhed. Yderligere indeholder det tilstødende planområde, lokalplan 151, et byggefelt hvor administrations- og personalefaciliteter ligeledes er tilladt ca. 100 meter fra den ansøgte placering.”

Miljøstyrelsens bemærkninger til udtalelsen fra Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er myndighed med hensyn til afledning af brandslukningsvand til offentlig kloak eller direkte til et rensningsanlæg. Regionskommunen må således fastsætte relevante vilkår herfor, eventuelt efter en prøvetagning og analyse af sammensætningen af brandslukningsvandet. Det er ikke et forhold, der indgår i en miljøgodkendelse (som i det aktuelle tilfælde i øvrigt ikke vurderes at være påkrævet).

For så vidt angår opførelse af administrations- og personalefaciliteter i nærheden gør Miljøstyrelsen opmærksom på, at etablering af batteri-anlægget ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Høring

Bornholms El-Produktion har fået tilsendt et udkast til afgørelse til kommentering. Virksomheden har ikke haft bemærkninger hertil.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted fredag den 20 december 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Følgende parter kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- Bornholms El-Produktion, CVR: 25798929
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Bornholms Regionskommune
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1

En klage indsendes gennem Klageportalen, hvortil der findes et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. En klage koster et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

Klagen over afgørelsen skal være modtaget senest den fredag den 17. januar 2025.

Følgende betingelser gælder, mens en klage behandles

Virksomheden kan igangsætte projektet, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Hvis projektet

igangsættes, indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Miljøstyrelsens afgørelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen Bornholms El-Produktion herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes Bornholms El-Produktion, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, der er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke Bornholms El-Produktion.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om anlæggelse af en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Jørn L. Hansen
Akademisk medarbejder
joelh@mst.dk

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Tobias Aabye Dam, tod@beof.dk

Bornholms Regionskommune, post@brk.dk

Rønne Havn, mail@portofroenne.com

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk

bhc@niras.dk