



Novo Nordisk Pharmatech A/S  
Københavnsvej 216  
4600 Køge

Virksomheder  
Ref. SOEAN / MAJLI  
J.nr 2022 - 81728  
Den 15. december 2022

## **Accept af del-sikkerhedsrapport for Propangas-installation hos Novo Nordisk Pharmatech (NNPR).**

D. 2022.06.29 indsendte Novo Nordisk Pharmatech (NNPR) en revideret ansøgning om opstilling af en propantank med tilhørende fordamper.

Af ansøgningen fremgår det, at der er tale om et nødanlæg til sikring mod evt. mangel på gas som følge af Ukraine/Rusland-konflikten.

NNPR har to dampkedler. En "stor" kedel med en indfyret effekt på max 3,5 MW og en "lille" kedel med en indfyret effekt på max 2 MW. Det er den lille kedel, hvor brænderen laves om, så den kan køre på propangas.

Hver kedel har sit eget afkast, der begge går op igennem værkstedets skorsten. Skorstenen er ca. 14 m høj.

Propantank med tilhørende fordamper skal forsyne NNPRs eksisterende dampkedler, der pt kører på naturgas. Der er altså udelukkende tale om udskiftning af brændsel-type fra naturgas til propangas. Eksisterende damp- og distributionsanlæg udskiftes ikke. Brænderne i NNPRs dampkedler er blevet justeret af certificeret firma, så de udover at køre på naturgas også kan køre på propangas, der har en højere energiintensitet end naturgas. Ellers ingen ændringer.

Der vil kun blive skiftet over til propangas i det tilfælde, at der opstår knaphed på naturgas.

I henhold til § 8, stk. 1, og 2, i risikobekendtgørelsen<sup>1</sup> skal NNPR inden etablering fremsende sikkerhedsrapport der indeholde oplysningerne efter anvisningerne nævnt i risikobekendtgørelsen bilag 4 gældende for kolonne 3-virksomheder. På baggrund af den fremsendte sikkerhedsrapport og iht. Risikobekendtgørelsens § 13 stk. 5. meddeler hver risikomyndighed sin konklusion eller afgørelse til virksomheden efter reglerne i den lovgivning, som den pågældende myndighed administrerer. Risikomyndighederne fastsætter i den forbindelse om nødvendigt vilkår om eller giver påbud om forholdsregler vedrørende sikkerheden, som virksomheden skal træffe.

Nærværende del-sikkerhedsrapport version 1.0 for NNPR er behandlet på en række møder med deltagelse af virksomheden og risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Køge Kommune Brand og Redning, Midt- og Vestsjællands Politi, og Miljøstyrelsen).

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave (version 1.0) af del-sikkerhedsrapport på møde den 12-12-2022 og kontrolleret, at indholdet stadig er dækkende.

Miljøstyrelsen acceptere hermed del- sikkerhedsrapporten for propangasinstallationen hos NNPR.

Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven<sup>2</sup>.

### **Miljøstyrelsens vurdering**

Del-sikkerhedsrapporten er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 4 med et indhold svarende til en kolonne 3 virksomhed.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den fremsendte del-sikkerhedsrapport lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Etablering af ny propangastank har ikke givet anledning til ændringer i NNPRs sikkerhedsledelsessystem eller organisering. Der henvises generelt til tidligere fremsendte sikkerhedsrapport af dec. 2021. afsnit I) A til G. Der er foretaget ændringer i følgende SOPper som følge af ændringen: • Q155355 Emergency Plan for NNPR version 11.0 / Q154804 Nødplan for NNPR version 11.0. • Q154864 Modtagelse og opbevaring af solventer og nitrogen på lagertanke hos NNPR., version 10.0.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den ajourførte del-sikkerhedsrapport, at risici for større uheld på virksomheden er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring virksomheden er acceptabelt.

Miljøstyrelsen har på udarbejdet miljøgodkendelse til etablering og drift af virksomheden, det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår i forbindelse med gennemgangen af denne version 1.0 af del-sikkerhedsrapporten.

Virksomheden er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten.

På den baggrund accepteres den fremsendte del- sikkerhedsrapport.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at den etablerede propangasinstallation først kan i driftssættes når der er meddelt miljøgodkendelse til brændselsskiftet, fra LNG til LPG.

### **Næste regelmæssige ajourføring**

Virksomheden skal senest i januar 2028 foretage næste regelmæssige ajourføring af sikkerhedsrapporten, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, § 10, stk. 5 og § 13, stk. 5.

Miljøstyrelsen skal opfordre til, at NNPR retter henvendelse i god tid inden ajourføringen påbegyndes med henblik på gensidig forventningsafstemning om indhold og tidsplan med risikomyndighederne.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19-01-2022

### *Klagevejledning*

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12- 01- 2023.

Det er samtidigt annonceret på [mst.dk](http://mst.dk), at Miljøstyrelsen acceptere den fremsendte del-sikkerhedsrapport for NNPR.

Med venlig hilsen  
Søren Andersen

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19-01-2022

**Kopi til:**

Midt og Vestsjællands Politi: lkmo06@politi.dk

Køge Kommune Brand og Redning; Torben.hvitved@koege.dk

Arbejdstilsynet; jv@at.dk; [gka@at.dk](mailto:gka@at.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19-01-2022