



Danish Crown Aalborg A/S
Svanningevej 1
8220 Aalborg Ø

Virksomheder
J.nr. 2021-34962
Ref. AAMIK/TASME
Den 14. januar 2022

Sendt via digital post til CVR 26121264 og via e-mail til Claus S. Nielsen (CSN)
CSN@danishcrown.com

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udskiftning af kondensator

Miljøstyrelsen har den 07. juli 2021 modtaget jeres ansøgning om lovliggørelse af udskiftning af en kølekondensator på Danish Crown A/S, Aalborg, via Byg og Miljø.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen vurderer, at den pågældende ændring ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Oplysninger i sagen

Den nye kondensator, der er af typen Baltimore VXC 680, er sat i drift i forsommeren 2021. Den erstatter en kondensator af typen VXC 5504 opsat i 2006.

Støj

Den nye Baltimore kondensator har en større kapacitet på 1800 kW vs. tidligere 1300 kW. Den ny kondensator er, af hensyn til støjudsendelsen, låst på 40 Hz.

Der var i første omgang foretaget beregninger af støjen fra den ny kondensator samt væsentligste mobile støjklender i 3 referencepunkter beliggende i boligområdet mod vest på Strandbyvej 11, 19 og 29, jf. Notat nr. N4.037.21 "Støj fra ny kondensator, Danish Crown, Aalborg" af 1. juli 2021.

Det kunne med de første oplysninger ikke konstateres, om støjkravene var overholdt i omgivelserne, idet det var Miljøstyrelsens vurdering, at ikke alle betydende støjklender ved medregnet i notatet af 1. juli 2021.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019

På Miljøstyrelsens anmodning har Danish Crown A/S derfor eftersendt en fuld støjkortlægning af virksomheden:

"Danish Crown Beef Aalborg Miljømåling – Ekstern Støj Støjkortlægning 2021, af 11. november". Der har ikke tidligere været foretaget en fuld støjkortlægning af virksomheden.

Støjen er beregnet i et enkelt referencepunkt, RP1 - Skiverenvej 2, som den mest støjbelastede bolig iflg. beregningsprogrammet SoundPLAN version 8.2.

RP1 er beliggende et stykke længere inde i boligområdet end Strandbyvej 11, 19 og 29, da de udførte beregninger har vist, at der er en skærmende effekt af støjskærmen langs Tranholmvej for boligerne nærmest Danish Crown A/S. Kortlægningen viser, at støjen fra virksomheden, inkl. den nye kondensator, kan overholde støjgrænserne.

Ammoniakfyldning

Fra ansøgningsmaterielet fremgår følgende:

"Slakteriets køleanlæg rummede før udskiftning af kondensatoren 4.300 kg ammoniak.

Den gamle kondensator rummede 294 kg ammoniak, mens den nye rummer 390 kg, altså en forøgelse på 96 kg.

Køleanlæggets samlede ammoniakfyldning er således forøget til 4.396 kg og dermed fortsat under tærskelværdien på 5 t."

Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Støj

Der er ikke tidligere udført en fuld støjkortlægning, og der findes derfor ikke dokumentation for, hvad den gamle (Baltimore VXC-5504) kondensators støjbidrag var i boligområdet, blot at der i 2006 blev målt på kildestyrken og vurderet, at dens kildestyrke var ca. 20 dB mindre end dens forgænger, og dens støjudsendelse lå under boligområdets støjgrænser, jf. Teknisk notat N8.040.06 fra 17.10.2006: af Carl Bro as "Støjkonsekvens af udskiftning af kølekondensator".

Det fremgår af ansøgningen, at den nye Baltimore VXC 680 låses på 40 Hz.

Der er Miljøstyrelsens vurdering, ud fra det tilgængelig støjdata fra 2006 samt de udførte støjberegninger, at der ved udskiftning af kondensatoren ikke sker en forøgelse af støjforurening i omgivelserne ved naboer til virksomheder.

Det fremgår desuden af støjdokumentationen, at virksomheden samlet set inkl. den ny Baltimore kondensator overholder støjgrænserne i boligområdet.

Ammoniakfyldning

Ammoniakfyldningen øges med 96 kg til 4.396 kg og er dermed fortsat under tærskelværdien på 5 t for, hvornår ammoniakoplag skal vurderes i forhold til Risikobekendtgørelsen². Forøgelsen vurderes at være uden betydning for evt. diffus emission af ammoniak fra virksomheden.

Klagevejledning og offentliggørelse

Meddelelsen om, at projektet ikke skal screenes efter miljøvurderingsloven annonceres ikke og kan ikke påklages.

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

² Bekendtgørelse 372 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer af 25. april 2016

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den **14.02.2022**.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Aase Mikkelsen

+45 29 12 86 34

Kopi til:

Danish Crown, dc@danishcrown.com

Aalborg Kommune, aalborg@aalborg.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Rådgivning Nord, trnord@stps.dk