



Energinet
Tonne Kjærs Vej 65
7000 Fredericia

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 60279
Ref. HECLA
Den 12. april 2021

Afgørelse om at ændring af kabeltracee mellem Everdrup kompressorstation og transformestationen i Haslev ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 23. oktober 2020 modtaget jeres ansøgning via Faxe og Næstved Kommune om etablering af 50 kV elkabel mellem Everdrup kompressorstation og Haslev transformestation (ca 16 km). Projektet er en ændring af det miljøvurderede Baltic Pipe projekt. Ændringen er sket med baggrund i lodsejerforhandlinger. Energinet har den 18. marts 2021 fremsendt supplerende oplysninger.

Screeningsafgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 1 pkt. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er ansøger. Ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

Projektbeskrivelse

Det var oprindeligt planlagt at nedgrave kablet mellem kompressorstationen i Everdrup og transformatorstationen i Haslev inden for det undersøgte projektområde, beskrevet i miljøvurderingen af Baltic Pipe projektet. I forbindelse med gennemførte lodsejer forhandlinger har det imidlertid vist sig muligt at nedgrave kablet i et nyt tracé langs med eksisterende større vejanlæg. Energinet ønsker derfor at ændre beliggenheden af det 50 kV kabeltracee mellem Everdrup og Haslev. Den nye beliggenhed er øst for det miljøvurderede projektområde. Det er alene den placeringsmæssige ændring, der screenes, da øvrige forhold er vurderet i det oprindelige projekt.

Kabeltraceet vil have en strækning på ca 16 km. Kablerne nedgraves i en grav på 1,3 m dybde med en bredde på ca. 0,8 m. Graven, med et samlet tilknyttet arbejdsareal på 15 m, etableres udelukkende på markarealer. Passage af naturområder sker ved styret underboring. Typisk vil en rende på ca 1.000 m blive gravet 1. dag, kablerne (3. stk) trækkes 2. dag i en omgang og reetablering (tilbagefyldning af jord i kabelgraven) sker 3. dag. Kabeltraceet vil herefter ikke være synligt i terrænet og markeres udelukkende i ledningsregistret LER. Arealerne vil derfor kunne anvendes som tidligere efter endt anlægsarbejde, og der beslægges derfor ikke noget overfladeareal. Gravearbejdet er aftalt med ejerne af arealerne. Ligesom depotpladser til sand, som placeres på dyrkede arealer, vil blive etableret efter aftale med lodsejer.

På strækninger med højt grundvandsstand sænkes grundvandet midlertidigt. Det oppumpede grundvand ledes ud over det åbne terræn til passiv nedsivning efter aftale med ejeren og den ansvarlige miljømyndighed. Drænniveauet i området forventes at ligge i omkring 1, 2 m under terræn. Det forventes derfor kun behov for i enkelte tilfælde og helt lokal oppumpning af grundvand fra bunden af ledningsgraven. Procedure for bortpumpning er som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe projektet.

Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt blive udført inden for normal arbejdstid 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage. Der vil ikke være behov for permanent oplyste arbejdspladser.

Anlægsarbejdet genererer kun almindeligt affald, som håndteres i henhold til lovgivningen. Nedlægning af kablerne genererer ikke spildevand. Spildevand fra mandskabsvogne opsamles og bortskaffes til kommunal spildevandshåndtering. Pladserne afvandes diffust til de omkringliggende arealer som for nuværende. Anlægsarbejdet forventes, så snart nærværende afgørelse er meddelt.

² BEK nr 244 af 22/02/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at ændringen af kabeltraceet må antages ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Støv, støj og vibrationer, lys luft og lugt

Det er oplyst, at ledningstraceet er lagt, så det hovedsagelig følger større vejanlæg.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen³. Der er ikke lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.

Projektet indebærer opgravning af jord hovedsagelig i en rende med en dybde på ca. 1,3 meter. Graveaktiviteterne forventes ikke at give anledning til støvgener. Generelt kan støvgener fra anlægsarbejde mindskes ved vanding i tørre perioder.

Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanklagende, der henhører under Næstved og Faxe Kommune.

Det er oplyst, at der ikke er behov for permanent oplyste arbejdspladser.

Der vil ikke være støv, støv eller lys påvirkninger i driftsfasen.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, eller lys.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Ansøger har oplyst, at projektet kun generer almindeligt affald, som håndteres i henhold til lovgivningen. Der vil ikke ske udledning af spildevand til recipient. Regnvand nedsives som før projektet.

Beskyttet natur

Natura 2000

Kablets linjeføring krydser Natura 2000-område 161/Fuglebeskyttelsesområde 101/Habitatområde 142 Søer ved Bregentved og Gisselfeld. Ansøger har udarbejdet en væsentlighedsvurderingen, som er vedlagt.

Det er oplyst, at i det omfang der er behov for at krydse naturområderne vil dette ske ved underboring.

I notat Natura 2000 screening: Natura 2000-område 161/Fuglebeskyttelsesområde 101/Habitatområde 142 Søer ved Bregentved og Gisselfeld – ændring af linjeføring for elkabel mellem Haslev og Everdrup beskrives og vurderes anlægsarbejdets påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeldt.

Naturtyper på udpegningsgrundlaget:

Det fremgår af vurderingen, at to kransnålealgesøer (habitatnaturtype 3140) Thorup Sø og Ulse Sø er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det

³ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

fremgår, at elkablet anlægges på intensivt dyrket mark i minimum 120 meters afstand fra de to søer og mere end 10 meter over vandspejlet. Det vurderes, at der ikke er behov for grundvandssænkning ved nedgravning og at gravearbejdet ikke vil medføre nogen påvirkning af søen i form af sænkning af vandspejl eller afledning af grundvand.

Miljøstyrelsen finder, at der er tilstrækkeligt redegjort for, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H142.

Fugle på udpegningsgrundlaget:

Rørhøg (Y): I den seneste basisanalyse 2021-27 for Natura 2000 område nr. 161 Søer ved Bregnetved og Gisselfeldt fremgår, at den danske ynglebestand af rørhøg er nogenlunde stabil og bestandsudvikling og udbredelse synes at være i en mindre fremgang. I forbindelse med gennemførelse af overvågningen i 2019 blev der registreret 2 ynglepar i området. Der er i fuglebeskyttelsesområdet kortlagt tre levesteder for rørhøg hhv. ved Torup Sø, Ulse Sø og Nielstrup Sø. Det bemærkes endvidere, at med en fast yngleforekomst af rørhøg i området og forekomst af levesteder primært i god tilstand vurderes der ikke at være trusler for artens fortsatte yngleforekomst i dette Natura 2000-område.

Det fremgår af notatet vedrørende screening af Natura 2000-område 161, at yngleområdet for rørhøg skal være uforstyrret ved og i umiddelbar nærhed af reden i perioden 1. april – 1. august (kilde: Kriterier for gunstig bevaringsstatus, Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 3. udgave, 2005). Det fremgår endvidere, at nedgravning af elkablet langs med Ny Ulsevej er planlagt til at finde sted i vinteren 2021. Ved mail af 26. marts 2021 er det oplyst, at arbejdet vil tilrettelægges, så det ikke finder sted i perioden 1. april – 1. august.

Det fremgår endvidere, at der vurderes ikke at ske dræning af nærtliggende naturtyper og levesteder, herunder marker i omdrift (potentielle fourageringsområder), som formentlig allerede er drænede, eller Torup Sø, Nielstrup Sø eller Ulse Sø, da disse ligger mindst 120 meter fra kabeltraceet og kablet nedgraves i højere kote end søernes vandspejl.

Grågås (T): Det fremgår af ovennævnte notat, at rastende grågæs typisk vil søge føde på marker i og uden for Natura 2000-området og benytte søerne i Natura 2000-området til overnatning. Det vurderes, at anlægsarbejdet betyder, at grågæs fortrænges fra potentielle fourageringsarealer, på grund af midlertidig forstyrrelser og uegnethed, men da forstyrrelserne er midlertidige og der er velegnede stub- og vintergrønne marker i nærområdet, både indenfor Natura 2000-området og udenfor, vurderes projektet ikke at påvirke grågås væsentligt.

Troldand (T): Det beskrives, at troldand opholder sig på vandfladen og ikke anvender de omkringliggende marker. Det vurderes, at den begrænsede støj i en kort anlægsfase ikke vil påvirke troldandens muligheder for at benytte søerne som fouragerings- og rasteområde, og da søerne ikke påvirkes af dræning eller drænvand, vil der heller ikke være nogen ændringer i søernes kvalitet i forhold til fødegrundlag for troldand.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der i tilstrækkelig omfang er redegjort for projektet og dets potentielle påvirkninger i anlægs- og driftsfasen, og styrelsen er enig i vurderingen af, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætninger for fugle på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F101.

Samlet vurderes det derfor, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områderne og deres udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen⁴.

§ 3- områder

Det oplyses i ansøgningmaterialet, at linjeføringen passerer forbi 9 §3-beskyttede vandhuller langs Sydmotorvejen. 6 vandhuller passerer ved underboring og påvirkes ikke, og for de resterende 3 vandhuller, som passerer ved kabelgrav, vil der blive lagt propper af bentonit i sandlaget som omslutter ledningen, hvis det vurderes, at der kan opstå uønsket drænvirkning.

Derudover underbores Susåen, Slette Havebæk og beskyttet overdrev ved Haslev Orne.

Når kabeltraceet etableres ved styret underboring vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand.

Det er derfor på det foreliggende grundlag Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke vil ske påvirkning af § 3-områder, samt at der er sat tilstrækkelige afværgeforanstaltninger op, hvor der skulle være risiko for dette.

Det oplyses, at krydsning af vandløb, herunder dræn, med ledningsanlæg kan forudsætte krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Det er kommunerne, der er myndighed for dette område. Næstved Kommune har i deres høringsvar af 29. januar 2021 særligt gjort opmærksom på et tilløb til Krobæk, beliggende nord og vest for kompressorstationen.

Beskyttede arter

Padder

Det fremgår af supplerende materiale fremsendt 7. januar 2021, at 4 vandhuller (3, 4, 7 og 9) passerer helt eller delvist ved kabelgrav medio februar til ultimo marts, og heraf er 3 vandhuller (nr. 3, 7 og 9) velegnet til bilag IV-padder

I Energinets bemærkninger fra 7. januar fremgår, at for vandhul 3, 7 og 9 gælder, at kabelgraven står kortvarigt åben (op til 4 dage); kabelgraven inspiceres visuelt for padder af entreprenøren hver morgen, eventuelle padder i graven opsamles og udsættes nær paddevandhul; der sættes brædder eller slisker i kabelgraven hver aften, som padder kan benytte til at kravle op af graven.

Ifølge oplysninger på Naturdata er der registreret springfrø og stor vandsalamander i området nord og syd for vandhul 9. Det fremgår af Miljøstyrelsens artsleksikon, at springfrøerne kommer til ynglevandhullerne tidligt på foråret, nogle gange allerede i februar medens stor vandsalamander kommer frem af dvale om foråret i marts-april og vandre ned til vandhullerne.

Med de beskrevne afværgetiltag for vandhul 3, 7 og 9 finder Miljøstyrelsen at potentielle skader på populationer af bilag IV-padder kan afværges og at den økologiske funktionalitet opretholdes.

⁴ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Næstved Kommune har i høringssvar 29. januar 2021 oplyst, at der kan være forekomst af markfirben i det berørte område. Markfirbens foretrukne levesteder er sandede, lysvendte skrænter. Det nye kabeltrace i Næstved Kommune forløber primært gennem marker i omdrift. Nord for vandhul 9 er et levende hegn og græsningsarealer, som passerer ved underboring. Næstved Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke markfirben. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.

Det gøres opmærksom på, at flytning af padder ikke må ske uden forudgående dispensation fra Artsfredningsbekendtgørelsen § 10 stk. 1, nr.1. Dispensationen skal søges hos Miljøstyrelsen.

Hasselmus i Svennerup Skov

I Notat vedrørende besigtigelse af delområde i Svennerup Skov om hasselmuslokalitet fremgår, at i forbindelse med underboringen af Svennerup Skov i perioden indtil primo marts 2021 etableres to midlertidige arbejdsområder/opgravninger for underboring på hver 3x15 meter samt aflastningshuller på 1x1 meter for hver 200 meter. Det fremgår endvidere, at elkablet projekteres placeret direkte gennem hasselmusbiotop og at områderne, indenfor hvilke de to arbejdsområder (markeret med grøn på kort st. 2500 og 2275) placeres, er egnede levesteder for hasselmus.

Bygherre har på baggrund af indkomne høringssvar ændret anlægsperioden til at opstarte ultimo oktober for lokaliteter med hasselmus. Anlægsarbejdet vil således finde sted uden for hasselmusens yngleperiode. Udsættelsen vil ligeledes betyde, at de beskrevne afværgetiltag, se nedenfor kan gennemføres i god tid inden anlægsperioden.

I notatet beskrives, at placeringen af de to arbejdsområder er valgt ud fra en række kriterier, som blandt andet omfatter mindst mulig gene/forstyrrelse for hasselmus og bevoksning som byder hasselmus dårligste levevilkår. Det fremgår, at de valgte placeringer af arbejdsområderne kun involverer eksisterende skoveje, hugststier, et græsklædt areal og allerede påvirkede områder til jord/skovkørsel og afsætningsplads, samt at arbejdsområderne derfor kan etableres uden at skulle foretage fældning eller tyndning af omkringliggende skov, underskov eller buskvegetation.

Det fremgår af notatet, at anlægsarbejdet i Svennerup Skov vil kunne påvirke en lokal bestand af hasselmus og fjerne levesteder, men at graden af forstyrrelse og gener kan minimeres (om end næppe helt fjernes), hvis de nævnte tiltag foretages og forberedes snarest og før anlægsarbejdet. Energinet har oplyst, at afværgetiltagene vil blive gennemført, som en del af projektet.

Af afværgetiltag for hasselmus nævner man:

- Vildhegn mod motorvej i det berørte område beplantes med alm. gedeblad og brombær.
- areal mellem vildhegn og vejbalustræde beplantes med småbuske f.eks. hassel, slåen, tjørn, mirabel, brombær, hindbær, hæg mm.

Det vurderes i ovennævnte notat, at der ved udpegning af arbejdsområder og indretning af anlægsarbejdet er taget vid hensyn til hasselmus, så denne berøres mindst muligt, samt at de foreslåede afværgetiltag tilsammen vil kunne tilbyde hasselmus kompensation for forstyrrelser, sikre spredningsveje og skabe stabile

opholdsplads og mulighed for hurtig kolonisering, hvilket kan være med til at sikre arten en gunstig bevaringsstatus og en fortsat økologisk funktionalitet i skoven.

Miljøstyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte ovenstående vurdering. Det er på det foreliggende grundlag styrelsens vurdering, at med de beskrevne hensyn ved placering af arbejdsområder samt indbyggede afværgetiltag i projektet, vil potentielle skader på den berørte population af hasselmus blive afværget og den økologiske funktionalitet i skoven opretholdes.

Anlægsarbejdet vil tidligst have opstart ultimo oktober. Underboringen forventes gennemført på et par uger. Det præcise start og slut tidspunkt er ikke endeligt afgjort, men vi ske i hasselmusens dvaleperiode.

Energinet har i mail af 8-12-2020 angående arbejdsarealernes egnethed som vinterområde for hasselmus beskrevet at "Arbejdsområdene er udlagt således at eksisterende skovveje optager mest muligt af arealerne. Eksisterende skovveje vurderes ikke egnede som overvintringssted for hasselmus, da de er forstyrrede, blottede for strukturer og vejaksen er hårdt sammentrykt. De nære omgivelser, der er fundet nødvendige at inddrage, indeholder ikke større rodkager, væltede stammer, bunker af blade eller grene eller andre strukturer, der kunne være egnede som længerevarende ly til hasselmus. Samlet vurderes arbejdsarealerne således ikke at være egnede til vinterrasteområde for hasselmus." Miljøstyrelsen finder, på baggrund af Energinets undersøgelse og redegørelse, at det på et tilstrækkeligt naturvidenskabeligt grundlag kan udelukkes, at der vil ske forsætlig drab af hasselmus i vinterdvale på de pågældende arbejdsområder, jf. § 10 stk. 1 nr. 1 i artsfredningsbekendtgørelsen (Bek nr. 1466 af 06/12/2018)

Bygge- og beskyttelseslinjer samt arkæologi og fredninger

Anlægget af kabeltraceet vil også berøre skovbyggelinier. Idet der efter anlægsfasen ikke vil være vertikale elementer, der kan forstyrre udsynet til skoven, vurderer Miljøstyrelsen at anlægget af kabeltraceet ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning.

Anlæggelse af kabeltraceet vil betyde krydsning af beskyttede diger. Krydsning af diger sker som udgangspunkt ved gennemgravning. Inden diget gennemgraves skal der søges om tilladelse hos den ansvarlige kommune.

Det fremsendte materiale viser et tracee, som er tæt beliggende på såvel ikke-fredede fortidsminder, som fredede fortidsminder.

Som udgangspunkt bliver forvaltningen af de arkæologiske lag og ikkefredede fortidsminder, varetaget af det lokale museum med arkæologisk ansvar. Museet har oplyst at efter aftale med Energinet vil hele det berørte areal blive undersøgt, og museet har derfor ingen bemærkninger eller indvendinger mod projektet.

Miljøstyrelsen gør på foranledning af Slots- og Kulturarvsstyrelsens høringsvar, opmærksom på, at ifølge museumslovens § 29 e, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af et fortidsminde, og omfatter alle fysiske ændringer i selve fortidsmindet. De fleste fredede fortidsminder er tinglyst på ejendommen og har et fredningsnummer. De fredede fortidsminder har en 100 meter beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 18. Efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumslovens kap. 8 a.

Langs Ny Ulsøvej ligger en gravhøj (fredningsnr 37264) med en tilhørende fortidsmindebeskyttelseslinje. Arkæologiske forundersøgelser og nedlægning af elkabel inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver en dispensation, som.

skal ansøges hos Faxe Kommune. Arbejdet må ikke igangsættes inden dispensationerne er meddelt.

Arealer og landskab

Projektet er beliggende i Næstved og Faxe Kommune.

Da kabeltraceet nedgraves primært i arealer i omdrift, vurderes dette ikke at tilsidesætte evt. udpegninger i Næstved og Faxe Kommunes Kommuneplan.

Kabeltraceet anlægges under terræn og vil derfor ikke beslaglægge noget overfladeareal. Traceets areal anvendes i dag i overvejende grad til alm. markdrift. Der er indgået aftaler med de berørte lodsejerne. Arealanvendelsen til ledningen giver efter projektets realisering i sig selv ikke anledning til noget bebygget eller befæstet areal.

Projektet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen.

Grundvand og overfladevand

Projektet vil ikke medføre udledning af spildevand eller ændret afledning af regnvand til vandløb.

Det er oplyst, at kabeltraceet ligger inden for følgende grundvandsforekomster:

- DK205_dkms_3003_ks; terrænnær grundvandsforekomst med god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.
- DK205_dkms_3624_kalk; dyb grundvandsforekomst (kalkmagasin) med god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.

I det omfang det bliver nødvendigt med grundvandssænkninger (tørholdelse af ledningsgrav), vil dette berøre den terrænnære grundvandsforekomst.

Det er oplyst, at der kan helt lokalt og i meget begrænset omfang være behov for at bortlede vand fra bunden af ledningsgraven, som ligger ca 10 cm under drænniveau. Det er blevet oplyst, at vand fra tørholdelse af kabelgraven vil blive bortledt til terræn på omkringliggende landbrugsarealer efter aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand, via slanger, bortledes til et punkt i terrænet, hvor der ikke er risiko for, at vandet løber overfladisk af til nærliggende overfladevandforekomster. Der vil ikke blive udledt vand til beskyttede naturområder. Der er derfor ingen påvirkning ud over den helt lokale og kortvarige sænkning omkring ledningsgraven. Da der er tale om meget små vandmængder, som fjernes og udledes samme sted og i meget korte perioder (< 1 uge), vurderes der derfor ikke at være en væsentlig påvirkning af den terrænnære grundvandsforekomst og ingen påvirkning af overfladevand.

Idet der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, ligesom kablet etableres ved delvis styret underboring under vandløb, samt at det vurderes, at den terrænnære grundvandsforekomst ikke påvirkes væsentligt, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Såfremt der anvendes tilsætningsstoffer til at lette evt. styret underboring, skal der ansøges om tilladelse hertil hos kommunerne i henhold til Miljøbeskyttelseslovens⁵ § 19.

⁵ LBK nr. 1218 af den 25/11/2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er registreret en kortlagt V2 jordforurening ved Tågeskoven tæt på arbejdsområdet.

Miljøstyrelsen ligger til grund på baggrund af de fremsendte oplysninger, at der ikke vil ske anlægsarbejder inden for det kortlagte område.

Såfremt der finder anlægsarbejder sted i forureningskortlagte områder skal undersøgelser og håndtering af den forurenede jord ske i overensstemmelse med bestemmelserne i jordforureningslovens § 8, som den respektive kommune er myndighed for.

Hele projektområdet er udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser. Det vand der eventuelt skal håndteres fra ledningsgraven er terrænnært grundvand, som kortvarigt (< 1 uge) oppumpes og afledes til nedsivning på terræn samme sted. Det vurderes derfor, at der ingen påvirkning er af drikkevandsressourcen.

Vej- og trafikforhold

Kablet nedlægges primært på markarealer. Det er telefonisk oplyst, at trafikafviklingen ikke vil blive generet af arbejdet, som vil foregå på arealer uden for veje mv.

Endvidere foretages etablering af kablet med styret underboring under større veje, som kablet passerer.

Det er kommunen og Vejdirektoratet, der er vejmyndighed, og ansøger skal indhente tilladelse til gravearbejdet forud for påbegyndelse.

Kumulative påvirkninger

Baltic Pipe projektet pågår i området omkring Everdrup kompressorstation. Det vil sige at nedlægning af kablet på og umiddelbart uden for kompressorstationsområdet skal koordineres, således at de to anlægsarbejder kan forløbe samtidigt. Anlægsarbejdet for kablet ved Everdrup kompressorstation er dog så kortvarigt, at kumulative effekter vurderes ikke at være væsentlige.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet. Projektet vil endvidere ikke have en væsentlig påvirkning på trækfugle.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller bilag IV arter væsentligt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i anlægsfasen. Ligesom der ikke vil være en væsentlig påvirkning af vandområder.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Næstved Kommune, Faxe Kommune, Kommune, Museum Sydøstdanmark og Slots- og Kulturstyrelsen, i perioden 19. januar – 2. februar 2021. I samme periode er der foretaget partshøring.

De hørte myndigheders og parter bemærkninger til udkast er indarbejdet i afgørelsen, hvor det er fundet relevant.

Høringskommentarer:

Slots- og Kulturstyrelsen har d. 28. januar 2021 fremsendt en række generelle bemærkninger. Museum Sydøstdanmark har den 11. februar 2021 oplyst, at Museet længe har været i kontakt med Energinet og Andel (tidligere Cerius) omkring projektet. Der er udarbejdet et budget for en arkæologisk overvågning, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen samt bygherren (Andel). Da hele arealet således vil blive arkæologisk undersøgt har museet ingen bemærkninger eller indvendinger. Museet har tidligere gennemført en arkivalisk kontrol og udarbejdet anbefalinger til bygherre.

Næstved Kommune har d. 29. januar 2021 fremsendt høringsvar, hvor der gøres opmærksom på Bilag IV-arten markfirben, samt specifikt at kabeltraceet vil krydse et tilløb til Krobæk. Begge dele er indarbejdet i afgørelsen.

Faxe Kommune har d. 2. februar 2021 fremsendt høringssvar.

Heri gøres der opmærksom på at der Langs Ny Ulsøvej ligger en gravhøj (fredningsnr. 37264) med en tilhørende fortidsmindebeskyttelseslinje.

Arkæologiske forundersøgelser og nedlægning af elkabel inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen kræver en dispensation.

Dispensationen skal ansøges hos Faxe Kommune, og arbejdet må ikke igangsættes inden dispensationerne er på plads.

Kommunen oplyser endvidere, at iflg deres informationer vil anlægsarbejdet i Svennerup Skov sandsynligvis ikke gennemføres i dvaleperioden for hasselmus alligevel. Der ønskes en redegørelse for at afværgeforanstaltningerne for hasselmus etableres inden anlægsarbejdet.

Faxe Kommune ønsker en redegørelse for, hvordan man kan vurdere en uønsket drænvirkning i den korte periode kabelgraven står åben. Det skal med sikkerhed kunne udelukkes, at ledningsanlægget påvirker beskyttede søer. Der bør derfor nedlægges propper af bentonit hver gang der nedlægges kabler i nærheden af beskyttede søer for at sikre, at ledningsanlægget ikke har en langsigtet dræneffekt på beskyttede søer.

Faxe Kommune vil gerne have præciseret, hvem der efterser kabelgraven for beskyttede padder når der graves nær ved paddeegnede søer. Det bør være en paddekyndig person, som sikrer at der ikke er bilag IV-padder, som bliver slået ihjel i forbindelse med anlægsarbejdet.

Faxe Kommune gør opmærksom på, at anlægsarbejdet passerer gennem en arealreservation til en gasledning langs Sydmotorvejen.

Hertil bemærker Energinet:

Cerius har arkæologer med fra det lokale museum, der overvåger når anlægsarbejdet udføres. Cerius søger om dispensation til at grave inden for beskyttelseszonen hos kommunen. Dispensationsansøgningen ligger klar men afventer screeningsafgørelsen.

Cerius benytter primært bentonitpropper i sandlaget på foranledning af den pågældende lodsejer, da de kender deres jord bedst samt en dræningsekspert. Det er ikke en vurdering vi selv foretager. Cerius har et konsulentfirma (Kjeld Morel) med speciale i jordforbedring og dræning med på sidelinjen, som kan foretage denne vurdering i samarbejde med lodsejeren og vores tilsyn.

Energinet og Cerius er uenig i, at det bør være en paddekyndig person med kendskab til bilag IV padden, som skal være til stede. Udgangspunktet er, at ingen padden slås ihjel, og at de afværgetiltag, som er beskrevet i screeningsansøgningen og notatet om vandhuller følges. Energinets biolog vil inden arbejdet påbegyndes instruere entreprenøren i korrekt håndtering af padden, der falder i/er faldet i kabelgraven, så disse skånsomt opsamles, f.eks. i spand, og derpå udsættes i nærheden af nærmeste vandhul. Det kræver ingen specialviden at lokalisere og fjerne padden, der findes i (eller omkring) kabelgraven.

Energinet konstaterer, at den pågældende arealreservation, som fortsat er gældende (da den ikke er blevet afløst), er udlagt i Cirkulære nr 129 af 02/08/1979. Der er altså tale om en 42 år gammel arealreservation, som Bolig- og planstyrelsen oplyser burde være afløst, da forskellige udbygninger siden den gang ikke længere gør det muligt at udnytte arealreservationen. Bolig- og Planstyrelsen har d. 12. februar til Energinet oplyst, at underjordisk elledninger ikke kræver en lokalplan, og det er derfor styrelsens vurdering, at cirkulæret er ikke til hinder for anlægge af elkabel inden for de arealer, der er reserveret til gastransmissionsnettet.

Med hensyn til Faxe Kommunes berettigede bekymring for hasselmusen kan oplyses, at arbejdet med underboringen af Svennerup Skov tidligst startes i sidste halvdel af oktober i år. Det er i overensstemmelse med vores hasselmuseksperts rådgivning. Hun skriver, at anlægsarbejdet bør gennemføres i april og maj, og hvis det ikke lader sig gøre, skal det udskydes, indtil ynglesæsonen er slut, - dvs. i efterårsmånederne oktober-december, 2021. Arbejdet kan ikke gennemføres i april og maj, da den nødvendige ekspropriation tidligst kan finde sted til august, som er midt i yngleperioden. Derfor er underboringen udskudt til sidste halvdel af oktober eller senere. Samtidigt betyder denne udskydelse, at de afværgetiltag, der er igangsat (beplantning og udlægning af kvasbunker) har haft tid til at etablere sig gennem vækstsæsonen.

Miljøstyrelsens bemærkning

På baggrund af Faxe kommunes høringssvar og bygherres supplerende oplysninger, er der foretaget følgende i afgørelsen.

- Bemærkninger om fredninger er indarbejdet i afgørelsen.
- Bilag IV-arter – Miljøstyrelsen finder, at det er tilstrækkeligt, at en paddekyndig instruerede entreprenøren i hvordan padden håndteres ved flytning.
- Arealreservation har ikke givet anledning til ændring i afgørelsen
- Kommentarerne omkring udlægning af bentonit og beskyttelse af søer mod dræning har ikke givet anledning til ændringer i afgørelsen.

- Den ændrede anlægsperiode for projektet vurderes at tage højde for hasselmusens yngleperiode, og er derfor i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsens beskyttelse af Bilag IV-arter. Den ændrede anlægsperiode betydning for øvrige dyrearter er blevet vurderet og indarbejdet.

Banedanmark har d. 2. februar 2021 oplyst, at de ingen bemærkninger har til projektet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 12. april 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. 10. maj 2021.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Heidi Clausen
Civilingeniør
hecla@mst.dk