



# MILJØGODKENDELSE

Af

- Køleanlæg
- Udvidelse af tilkørselsarealet
- Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler

## For: I/S Vestforbrænding

Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Matrikel nr.: "EJBY 7 A1"

CVR-nummer: 10866111

P-nummer: 1003387416r

Listepunkt nummer:

5.2 Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg *a) for dagrenovations- eller dagrenovations-lignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons pt. time.*

## Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter lovliggørelse af følgende aktiviteter.

1.

Køleanlæg etableret i henholdsvis sommeren 2011 og fremefter. Køleanlægget består af et luftkølingsanlæg etableret på administrationsbygningens tag, og en adsorptionsproces med brug af ethylenglycol og lithium bromid.

2.

Udvidelse af Vestforbrændings tilkørselsareal, hvorfor det beregnede støjbidrag fra affaldstransporter stiger betydeligt.

3.

Støj fra ventiler underopstart og uheld ikke skal indgå i Vestforbrændings beregning af hvorvidt støjgrænser er overholdt.

Dato:

Godkendt: Annemarie Brix

Annonceres den 24. juni 2013

Klagefristen udløber den 22. juli 2013

Søgsmålsfristen udløber den 24. december 2013

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurdering påbegyndes senest i 2021

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. INDLEDNING</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AFGØRELSE OG VILKÅR</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen</b> .....	<b>5</b>
Generelle forhold .....	5
Indretning og drift .....	6
Køleanlæg.....	6
Udvidelse af tilkørselsarealet .....	6
Fritagelse af støj fra sikkerhedsventiler .....	6
Ophør .....	7
<b>Begrundelse for afgørelse</b> .....	<b>7</b>
Baggrund og begrundelse for vilkår for ”Køleanlæg” .....	7
Baggrund og begrundelser for vilkår for ”Udvidelse af kørselsarealer” .....	9
Baggrund og begrundelser for vilkår for ”Fritagelse af støj fra sikkerhedsventiler og opstartsventiler” .....	10
Planforhold og beliggenhed .....	11
Risiko/forebyggelse af større uheld .....	11
<b>3.3 Udtalelser/høringssvar</b> .....	<b>12</b>
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder .....	12
Partshøring af borgere mv. ....	12
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden .....	12
<b>4. FORHOLDET TIL LOVEN</b> .....	<b>13</b>
<b>Lovgrundlag</b> .....	<b>13</b>
Miljøgodkendelsen .....	13
VVM-bekendtgørelsen .....	13
Habitatdirektivet .....	13
Basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 14 og §15 .....	13
Tilsyn med virksomheden .....	13
<b>Offentliggørelse og klagevejledning</b> .....	<b>14</b>
Søgsmål .....	15
<b>4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen</b> .....	<b>15</b>
<b>5. BILAG</b> .....	<b>16</b>
<b>Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse af køleanlæg</b> .....	<b>16</b>
<b>Bilag B: Ansøgning om miljøgodkendelse af tilkørselsarealet med kort over virksomhedens areal</b> .....	<b>17</b>
<b>Bilag C: Ansøgning om undtagelse af støj fra ventiler</b> .....	<b>18</b>
<b>Bilag D: Miljømåling ekstern støj</b> .....	<b>19</b>
<b>Bilag E: Afgørelse om ikke VVM pligt</b> .....	<b>20</b>
<b>Bilag F: Afgørelse om basistilstandsrapport</b> .....	<b>21</b>

# 1. INDLEDNING

## VVM

I/S Vestforbrændings hovedaktivitet, forbrænding af affald med en kapacitet over 100 tons om dagen, er omfattet af punkt 10 i bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen<sup>1</sup>. Miljøstyrelsen vurderer aktiviteterne omfattet af denne godkendelse ikke er opført på bilag 1 eller bilag 2 punkt 1- 13.

Miljøstyrelsen vurderer at etablering af drift af køleanlæg heller ikke er omfattet af bilag 2 punkt 14, da aktiviteterne ikke kan være til skade for miljøet. Aktiviteterne er derfor ikke omfattet af kravet om screening for VVM-pligt.

Miljøstyrelsen vurderer at udvidelsen af kørselsarealet samt undtagelse af støj fra ventiler er omfattet af bilag 2, punkt 14, da aktiviteterne kan være til skade for miljøet (øget støjbelastning) hvorfor der er gennemført en VVM screening.

Den 7. juni 2013 er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

### *Afgørelse om basistilstandsrapport*

Ansøgning om køleanlæg hvor der anvendes farlige stoffer, og hvor aktiviteten er tæt knyttet til virksomhedens hovedaktivitet er modtaget i Miljøstyrelsen inden den 7/1 2013. Derfor er anlægget ikke omfattet af kravet om basistilstandsrapport jvf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7 § 14 og 15.<sup>2</sup>

Ansøgning om udvidelse af tilkørselsarealet, samt undtagelse af støj fra sikkerhedsventiler udløser ikke krav om basistilstandsrapport.

Den 6. juni 2013 er der truffet afgørelse om dette.

## Resume

Godkendelsen omfatter lovliggørelse af en række aktiviteter der på godkendelsestidspunktet er etableret.

- Ansøgning om køleanlæg er vedlagt som bilag a
- Ansøgning om udvidelse af tilkørselsarealet med VVM screening er vedlagt som bilag b
- Ansøgning om undtagelse af støj fra drift af ventiler med VVM-screening er vedlagt som bilag c

Miljøgodkendelsen gives som tillæg til eksisterende godkendelse af I/S Vestforbrændings hovedaktivitet, for brændingaffald ”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007).

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek nr. 1454 af 20. december 2012

## **2. AFGØRELSE OG VILKÅR**

På grundlag af oplysningerne i bilag a, b og c ansøgninger om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed:

1

Køleanlæg etableret i sommeren 2011. Køleanlægget består af et luftkølingsanlæg etableret på administrationsbygningens tag, med en tilhørende adsorptionsproces med brug af ethylenglycol og lithium bromid.

2.

Udvidelse af Vestforbrændings tilkørselsareal, hvorfor det beregnede støjbidrag fra affaldstransporter stiger betydeligt.

3.

Støj fra ventiler under opstart og uheld ikke skal indgå i Vestforbrændings beregning af hvorvidt støjgrænser er overholdt.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt

### **2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen**

Aktiviteterne omfattet af denne godkendelse er desuden omfattet af vilkår i ”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007 ” med særlig vægt på:

Vilkår 18 om støj

Vilkår 19-24 om forebyggelse af forurening af jord og grundvand

### **Generelle forhold**

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.
3. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles.

## **Indretning og drift**

### *Køleanlæg.*

4. Tørkølerne må maksimalt kører følgende modus: dag max 50 Hz, aften max 33,5 Hz og nat max 28,5 Hz.
5. Virksomheden skal kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at anlægget overholder vilkår 4
6. Der skal være kapacitet til opsamling af kølemidlerne fra det værst tænkelige spild fra lækager og uheld fra kredsløbet (tanke og rørsystemer) for ethylenglycol og lithiumbromid.
7. Litiumbromid og ethylenglycol skal efter opsamling bortskaffes, som farligt affald efter kommunens anvisning.
8. Virksomheden skal kunne dokumentere, at bortskaffelse af spild samt kasserede kølemidler er foregået i overensstemmelse med vilkår og kommunens anvisning.
9. Køleanlægget skal vedligeholdes løbende og kontrolleres minimum 1 gang årligt af kompetent personale.
10. Virksomheden skal kunne fremvise en vedligeholdelsesplan, samt dokumentation for at vedligehold og kontrol er udført af kompetent personale.

### *Udvidelse af tilkørselsarealet*

Godkendelsen af tilkørselsarealet medfører ikke vilkårsændringer

Kortet i bilag B erstatter kortet i bilag 9 i "Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007", og viser den nye afgrænsning af I/S Vestforbrændings areal for I/S Vestforbrændings aktiviteter.

### *Fritagelse af støj fra sikkerhedsventiler*

11. Perioder med støj fra ventiler under dampafblæsning i forbindelse med uheld og havari på ovn 5 og ovn 6 samt spidlastcentralen, er ikke omfattet af vilkår 18 i "Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007", om støj
12. I/S Vestforbrænding skal registrere tidspunkt og perioder, hvor der har været dampafblæsning i forbindelse med uheld og havari. Registreringen skal angives i månedsrapporten og perioderne skal summeres over året.

13. Perioder med støj fra ventiler under opstart af kedel på ovn 5 og ovn 6 samt spidlastcentralen, er ikke omfattet af vilkår 18 i ”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007”, om støj.

Hvis antallet af opstarter med brug af ventiler udenfor dagtimer i hverdage overstiger 4 gange årligt skal Vestforbrænding redegøre for tiltag til at nedsætte antallet af opstarter, hvor det er nødvendigt at bruge opstartsventiler.

14. I/S Vestforbrænding skal registrere tidspunkt og perioder, hvor der under opstarter, har været brug af opstartsventiler. Registreringen skal angives i månedsrapporten og perioderne skal summeres over året.

### **Ophør**

15. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.

Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38, stk. 1 i lov om forurenede jord.

## **3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER**

### **Begrundelse for afgørelse**

#### *Baggrund og begrundelse for vilkår for ”Køleanlæg”*

Ansøgning om nyt køleanlæg findes i bilag A

Køleanlægget er etableret over en længere periode startende i sommeren 2011. Køleanlægget består af et luftkøleanlæg samt brug af ethylenglykol og lithiumbromid i en adsorptionsproces. Luftkøleren er bygget på taget af administrationsbygningen. Køletårnet har givet anledning til overskridelser af støjvilkår.

Køletårnet er blevet støjdempet. Vestforbrænding har derudover oplyst, at anlægget må køre med begrænset drift for at overholde støjvilkår i godkendelsen af 2007.

I forbindelse med ansøgningen om lovliggørelse af anlægget, er der udført en ”Miljømåling Ekstern støj” for at kunne dokumentere, at det samlede anlæg nu kan overholde støjvilkår.

Vestforbrænding har redegjort for BAT og anfører at denne type køleanlæg vil efterkomme den lovpligtige udskiftning af det ozonnedbrydende kølemiddel R22. Dertil har VF anført, at den valgte metode brugere mindre energi end et køleanlæg baseret på ammoniakvand.

VF har ikke redegjort for overvejelser omkring valget af kølemidler. MST vurderer, ud fra de fremsendte oplysninger om de farlige stoffer, at valget af ethylenglycol og lithium bromid frem for ammoniak, er et acceptabelt valg.

Den tværgående BREF for industrielle køleanlæg ("Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, december 2001", omhandler anlæg, der anvender luft og vandkøling, og henviser til køleanlæg med væsentlig større kapacitet end det aktuelle køleanlæg på Vestforbrænding.

I BREF dokumentet gøres der opmærksom på, at luftkølere og køletårne giver anledning til støjproblemer, som skal forebygges inden etablering. Støjdæmpning kan være i konflikt med ønsket om at reducere energiforbruget. Vestforbrænding har ikke etableret køletårnet i overensstemmelsen med BAT, men har som nævnt efterfølgende monteret støjdæmpning på de 3 luftkølere, der er placeret på taget.

VF oplyser, at absorptionskøleanlægget kun vil være i brug om sommeren, da luftkøleren kan anvende den kolde udeluft om vinteren.

Denne godkendelse omhandler ikke nedtagning af eksisterende køleanlæg.

#### Vilkår 4

I ansøgningen har Vestforbrænding redegjort for, at det er nødvendigt at sænke driften af luftkølerne for at overholde støjvilkår. MST vurderer, at denne reduktion er af væsentlig miljømæssig betydning og forudsætning for, at Vestforbrænding kan opnå miljøgodkendelse af anlægget. Der er derfor sat vilkår, der skal begrænse køleanlæggets drift, så støjvilkår kan overholdes.

#### Vilkår 5

Vestforbrænding skal kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at anlægget drift er begrænset til det i vilkår 4 anførte. Det skal ikke være muligt at "skrue op" for anlægget umiddelbart. Hvis Vestforbrænding kan dokumentere, at fx andre støjkilder ikke er i drift og/eller er nedtaget permanent og støjvilkår derfor kan overholdes, kan MST vurdere om vilkår 4 kan fraviges kortvarigt i meget varme perioder

#### Vilkår 6

Lækager og uheld på tanke og rørsystemer må ikke give anledning til spild af ethylenglycol og lithiumbromid. Derfor skal der være opsamlingskapacitet omkring tanke og lækageberedskab omkring rørsystemer.

#### Vilkår 7

Alt spild af lithiumbromid ethylenglycol skal opsamles og bortskaffes som farligt affald. Vestforbrænding har ønsket at bortskaffe lithiumbromid og ethylenglycol til offentlig kloak.

Glostrup Kommune har givet en delvis accept af, at disse stoffer afledes til offentlig kloak. Tilladelsen til lithiumbromid er givet efter en beregning på fortyndingen i



kloakoplandet, og ethylenglycol med henvisning til at stoffet kan bruges positivt i den bakterielle rensning, - begge under forudsætning af at mængden er lille.

MST vurderer, at det ikke er udtryk for BAT at bortskaffe spild af lithiumbromid til offentlig renseanlæg, som ikke kan rense for dette stof. MST kan fastsætte emissionsvilkår for alle interne spildevandstrømme, og må som udgangspunkt ikke tage hensyn til den fortynding, der foregår i kloaksystemet.

Glostrup Kommune har vurderet, at spildevandssystemet er velegnet til bortskaffelse af ethylenglycol, da renseanlæggets bakterielle rensning kan bruge denne energikilde positivt. Men samtidig vurderer kommunen, at der kun må udledes ethylenglycol i mindre mængder af hensyn til arbejdsmiljøet i kloakken.

MST vurderer, at en tilsynsmyndighed ikke kan afgøre, hvad der er ”mindre mængder” og kan ikke sætte begrænsende vilkår med begrundelser i arbejdsmiljøforhold. MST vurderer dog, at det ikke er udtryk for BAT at koble overløb direkte på kloaksystemet, hvorved der ikke er kontrol med udledningen. MST giver derfor ikke tilladelse til direkte afledning af ethylenglycol til kloakken.

Det er Glostrup Kommune, der er anvisningsmyndighed for farligt affald til bortskaffelse. Derfor skal Vestforbrænding under alle omstænding have kommunes tilladelse til bortskaffelse af spildet fra køleanlægget. Her er det kommunen som afgør, om affaldet efter opsamling må afledes til den offentlige kloak.

Der skal derfor være et opsamlingsystem for lithiumbromid og ethylenglycol, og det må ikke være muligt at spild fra lækager og uheld tilføres direkte til kloak.

#### Vilkår 8

Vestforbrænding skal kunne dokumentere, at udskiftning af kølemidler og bortskaffelse af spild af kølemidler, er foregået i overensstemmelse med godkendelsen og Glostrup kommunens regulativer. Dvs. at Vestforbrænding skal kunne fremvise et regnskab for mængden af de to kølemidler, der er anvendt i anlægget og mængden af bortskaffet kølemidler.

#### Vilkår 9

Køleanlægget skal vedligeholdes løbende og kontrolleres en gang årligt af kompetent personale. Vedligeholdelse og kontrol efter denne godkendelse skal omfatte det, der er af miljømæssig betydning. Dette er kontrol af støjbidrag, kontrol for lækager og mulige uheld, kontrol af opsamlingsystemet, samt kontrol af energiforbruget.

#### Vilkår 10

På forlangende skal Vestforbrænding kunne fremvise en vedligeholdelsesplan samt en dokumentation for, at der er gennemført den årlige kontrol af kompetent personale.

#### *Baggrund og begrundelser for vilkår for ”Udvidelse af kørselsarealer”*

I/S Vestforbrænding har udvidet deres tilkørselsareal med et areal der tidligere var offentlig vej.

Sagsbehandlingen med Glostrup Kommune angående mageskifte er vedlagt i bilag b.

Ved mageskiftet bliver en del af et areal omfattet af byplanvedtægt nr. E 4 med tillæg nr. 1 Glostrup Kommune "Område nord for Vestskoven og Vest for Ringvej B3" anvendt til I/S Vestforbrændings aktiviteter.

Glostrup Kommune har den 4. april 2013 udtalt, at ændringen fra offentlig vej til at være en del af Vestforbrændings tilkørselsareal, ikke kræver en lokalplanændring.

Miljøstyrelsen vurderer, at hvis I/S Vestforbrænding på et senere tidspunkt ønsker at anvende arealet til andet en kørsel, skal det vurderes om dette er i overensstemmelse med planbestemmelserne.

Udvidelsen af tilkørselsarealet giver ikke en ændring af den faktiske støjbelastning i området set samlet for kørsel på offentlige vej og kørsel på I/S Vestforbrændings areal. Men ved udvidelse af I/S Vestforbrændings areal, sker der en væsentlig ændring af de aktiviteter, der skal indregnes som Vestforbrændings støjbidrag. Derfor har Miljøstyrelsen vurderet, at udvidelsen er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens §33.

Godkendelsen til udvidelsen af arealet kan kun meddeles, hvis Vestforbrænding kan dokumentere, at vilkår 18 i gældende godkendelse kan overholdes.

Overholdelsen er dokumenteret i bilag d "Miljømåling – Ekstern støj" af maj 2013.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår, da støjvilkår kan rumme denne aktivitet.

### *Baggrund og begrundelser for vilkår for "Fritagelse af støj fra sikkerhedsventiler og opstartsventiler"*

Vilkår 11 og 12

Støj fra sikkerhedsventiler og opstartsventiler har ikke tidligere været indregnet i Vestforbrændings "Miljømåling ekstern støj" fra 2008. Denne undtagelse har ikke været godkendt.

Støj fra sikkerhedsventiler giver generende støj for omgivelserne, men forekommer kun sjældent - og kun under uheld. Miljøstyrelsen vurderer, at situationer hvor der er brug for at afblæse damp i forbindelse med uheld på anlægget kan betragtes som "unormal drift", hvor der kan tillades undtagelser fra overholde af støjvilkår.

Ifølge vilkår 13 i "Godkendelse af kapacitetsudvidelsen på Vestforbrænding ..." skal driften planlægges så antallet af driftsstop og opstarter bliver så få som muligt. Støj fra opstartsventiler forekommer dog alligevel oftere og er en del af en planlagt drift. Opstarter kan gennemføres uden brug af ventiler, hvis alt forløber helt planmæssigt.

Ventilerne er støjdæmpede, men oplysningerne fra leverandøren viste sig ikke at være retvisende for effekten af lyddæmperen. Ved en støjmåling udført på Vestforbrænding i foråret 2013 viste det, at lydtryksniveauet var væsentlig højere end oplyst af leverandøren. Efterfølgende har det derfor vist sig, at støjen under

opstart kan give anledning til overskridelser af støjvilkår, afhængig af tidspunkt, den nødvendige last og længden af perioden hvor opstartsventilerne er i brug.

Situationer, hvor det er nødvendigt at anvende opstartsventiler, skal holdes på et absolut minimum, og tilsynsmyndigheden skal have kendskab til de perioder, hvor støjvilkår kan være overskredet og/eller der har været generende støj fra anlægget.

Derfor skal Vestforbrænding registrere tidspunkt og længden af perioden, hvor opstartsventiler har været i brug - og oplyse dette i månedsrapporten.

Under havari på anlægget skal ventilen tages i brug af sikkerhedsmæssige årsager. Disse uheld forekommer kun sjældent.

Vestforbrænding har redegjort for, hvad det vil koste at lyddæmpe ventiler så støjvilkår kan overholdes under anvendelsen af disse.

MST har vurderet, at det ikke er proportionelt, at I/S Vestforbrænding skal gennemføre yderligere støjdæmpning, for at overholde støjvilkår i de få tilfælde om året, hvor opstartsventilerne giver anledning til at grænseværdierne er overskredet.

Denne vurdering er under forudsætning af, at opstarter, hvor det er nødvendigt at anvende opstartsventilerne, holdes på et minimum. Derfor skal I/S Vestforbrænding dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, hvor tit opstartsventilerne er i brug og derved giver anledning til overskridelser af støjvilkår.

Hvis denne aktivitet foregår uden for dagtimer i hverdagen mere end 4 gange årligt, vil forudsætningerne for denne godkendelse af undtagelsen bortfalde.

Brug af ventiler under havari skal ligeledes registreres. Brug af ventiler under havari på anlægget må ikke være stigende. Hvis brugen er stigende, skal I/S Vestforbrænding fremsende en fylldig redegørelse for, hvordan oven og kedel kan drives uden nedbrud.

Vilkår 15

Jvf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45 skal der indsættes vilkår for tiltag ved ophør af anlæggets drift.

Dette vilkår er generelt gældende og gælder derfor for alle anlæg og aktiviteter på I/S Vestforbrænding

### **Planforhold og beliggenhed**

*Der henvises til gældende godkendelser*

### **Risiko/forebyggelse af større uheld**

Miljøstyrelsen har vurderet, at oplaget af ethylenglycol og lithiumbromid ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er taget tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af forurening forårsaget af driftsforstyrrelser og uheld.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ved driftsforstyrrelsen og uheld, der medfører forurening af miljøet, ikke er fare for grænseoverskridende forurening jvf godkendelsesbekendtgørelsens § 12 og § 13.

### **3.3 Udtalelser/høringssvar**

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 14. marts 2013.

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

#### **3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder**

Glostrup Kommune har den 14. marts 2013 jvf godkendelsesbekendtgørelsens § 8 fremsendt kommentarer til ansøgningerne. Kommunens kommentarer er behandlet i miljøgodkendelsens vurderings afsnit.

Glostrup kommune har den 7. juni 2013 udtalt, at der ikke er yderligere kommentarer til VVM anmeldelserne.

Udkast til afgørelsen er sendt i partshøring den 7. juni 2013 hos Glostrup Kommune.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget kommentarer til udkast til miljøgodkendelse

#### **Partshøring af borgere mv.**

I/S Vestforbrænding ligger tæt omkranset af boligområder, rekreative områder og stærkt trafikeret offentlig vej. Det tættede beliggende boligområde, er ikke særlig udsat for støjpåvirkninger i forhold til de boliger, der ligger længere væk. Dette skyldes dels, at I/S Vestforbrænding ligger højt i terrænet og dels at støjvolden mod de nærmeste boliger på Ejby Mosevej er blevet udbygget. Området er i forvejen støjbelastet på grund af den stærkt trafikerede offentlige vej.

Den oplevede støjbelastning fra til og fra kørende biler vil ikke ændres, mens den samlede støjbelastning fra I/S Vestforbrænding drift vil blive reduceret i og med, at der er visse interne støjkilder, der vil blive dæmpet.

Fritagelsen af støj fra ventiler, er en lovliggørelse af eksisterende forhold, med den hensigt at kunne kontrollere og begrænse, hvor ofte det er nødvendigt, at ventiler tages i brug.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke kan udpeges enkelte naboer, der har særlig individuel interesse i sagens udfald.

#### **3.3.3 Udtalelse fra virksomheden**

Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos I/S Vestforbrænding den 7. juni 2013.

Virksomheden har ikke fremsendt kommentarer til udkastet.

## **4. FORHOLDET TIL LOVEN**

### **Lovgrundlag**

#### **Miljøgodkendelsen**

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 27. november 2007, Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

#### **VVM-bekendtgørelsen**

Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har vurderet at ansøgning om godkendelse af tilkørselsrarealet og undtagelse af støj fra ventiler er omfattet af bilag 2 punkt 14. Der er derfor foretaget en screening af disse to anlægs virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 7. juni 2013 truffet særskilt afgørelse herom. Se bilag B og bilag C samt afgørelse om ikke-VVM pligt i bilag E.

Miljøstyrelsen har vurderet at godkendelse af køleanlægget ikke er omfattet af VVM-reglerne

#### **Habitatdirektivet**

Virksomheden ligger ikke i nærheden af et natura 2000 område. Glostrup Kommune har den 14. marts 2013 udtalt at der i 2004 i Ejby Mose er konstateret den spidssnuede frø som er opført på direktivets bilag IV art. Kommunen vurderer, at den spidssnuede frø ikke vil blive påvirket af de omtalte aktiviteter.

#### **Basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 14 og §15**

Udkast til afgørelse om at godkendelserne ikke udløser krav om basistilstandsrapport er fremsendt i udkast til virksomheden den 5. april 2013.

Virksomheden har ikke haft kommentarer til afgørelsen.

Der er den 6. juni 2013 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Afgørelsen er truffet særskilt og vedlagt som bilag F.

### **Tilsyn med virksomheden**

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Glostrup Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt den del af spildevandet der går til det kommunale spildevandsrens anlæg.

## **Offentliggørelse og klagevejledning**

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 og planlovens § 58 og §59
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller [mst@mst](mailto:mst@mst). Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

### *Betingelser, mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er

stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

#### Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

### **4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup  
Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup  
Danmarks Naturfredningsforening  
Embedslægeinstitutionen for region hovedstaden  
NOAH  
Friluftsrådet

## **5. BILAG**

### **Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse af køleanlæg**



**Bilag B: Ansøgning om miljøgodkendelse af  
tilkørselsarealet med kort over virksomhedens areal**

## **Bilag C: Ansøgning om undtagelse af støj fra ventiler**

## **Bilag D: Miljømåling ekstern støj**

## **Bilag E: Afgørelse om ikke VVM pligt**

## **Bilag F: Afgørelse om basistilstandsrapport**