

Til alle kommunalbestyrelser, KL og miljøcentre

Jord & Affald  
J.nr. MST-785-00085  
Ref. pbr/jkj  
Den 12. juli 2010

## Vejledende skrivelse om den reviderede olietankbekendtgørelse nr. 259 af 26. marts 2010

Den 29. marts 2010 trådte en ny olietankbekendtgørelse, som erstatter den tidligere bekendtgørelse, i kraft.

I denne skrivelse beskrives de væsentligste af ændringerne.

### *Fastlæggelse af godkendelses- og tilsynsmyndighed for store rørledninger, som anvendes til biobrændstoffer*

Miljøcenter Odenses godkendelses- og tilsynsopgaver vedrørende de store rørledninger udvides til også at omfatte de samme rørledninger ved transport af biobrændsel (§1, stk. 3 og § 23, stk. 2).

### *Beholdningskontrol af mellemstore tanke*

Kravet til hyppighed af kontrol af manuelt overvågningssystem på dobbeltvæggede tanke nedsættes fra 1 gang om ugen til 1 gang om måneden (§ 34, stk. 2).

Kravet til hyppighed af beholdningskontrol af enkeltvæggede tanke nedsættes fra 1 gang hver 14. dag til 1 gang om måneden (§ 34, stk. 4). Dette er begrundet i, at der dels sker forholdsvis få lækager og dels at lækagerne sjældent opdages ved denne kontrol.

Der gives mulighed for alternativ kontrol af overjordiske tanke med visuelt inspicerbare rørsystemer, bestående i månedlige visuelle inspektioner som journalføres (§ 34, stk. 5). Disse anlæg fritages desuden for kravet om trykprøvning (§ 42, stk. 2).

### *Mulighed for overskridelse af fristen for visse tidsfrister*

Fristen 1. april 2010 for inspektion og tæthedsprøvning af mellemstore anlæg kan overskrides med op til et år, hvis arbejdet er bestilt, men ikke kan nå at blive udført (§ 42, stk. 10).

Sløjfningsterminen 31. marts 2010 for små gamle nedgravede tanke kan overskrides med op til ½ år, hvis arbejdet er bestilt, men ikke kan nå at blive udført (§ 44, stk. 5). For villaolietankejere, som ikke fortsætter med oliefyrsopvarmning, gælder dog, at de skal sikre, at de stadig er omfattet af den i

jordforureningsloven krævede forsikring mod oliespild (§ 44, stk. 6). Det skal bemærkes, at oliebranchen har oplyst, at den forsikringsordning, som oliebranchen har etableret, ikke dækker i sidstnævnte tilfælde.

*Øvrige ændringer*

Af øvrige ændringer/præciseringer skal nævnes følgende.

Sagkyndig er blevet defineret (§ 6, stk. 1, nr. 22).

Kravet om PUFO-godkendelse (Prøvningsudvalget for Olietanke) af udvendig korrosionsbeskyttelse af cylindriske ståltanke, som er omfattet af harmoniserede standarder (§ 14) er fjernet, da dette er vurderet at være i strid med Byggevederledirektivet.

Installation af anlæg skal udføres af en sagkyndig (§ 25, stk. 2).

Visse etableringskrav er fjernet fra § 27, da de ikke er relevante for alle medlemstore anlæg. De gælder herefter kun for små anlæg (§ 31).

Reglerne om rørsystemer er præciseret (bilag 2).

Meningsforstyrende sætning i bilag 9 om inspektion er fjernet (afsnit 1, punkt e i gældende bekendtgørelse).

Med venlig hilsen

Preben Bruun