



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af etablering af varmepumpe

For:

Arla Foods amba HOCO



MILJØGODKENDELSE af etablering af varmepumperum i eksisterende bygning

For:

Arla Foods amba HOCO

Adresse: Bülowvej 9, 7500 Holstebro
Matrikel nr.: 31c og 44as Holstebro Markjorder fra Ulfborg
CVR-nummer: 25313763
P-nummer: 1003024856
Listepunkt nummer: 6.4.c.
J. nummer: 2025-42488

Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering af 2 varmepumper i varmepumperum i eksisterende bygning inkl. ventilationsanlæg til ventilering af bygningen.

Dato: 2. december 2025

Godkendt: Anne-Mette Kloster

Annonceres den 3. december 2025

Klagefristen udløber den 31. december 2025

Søgsmålsfristen udløber den 3. juni 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
F	Støj	2
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	5
D	Spildevand, overfladevand m.v.	5
F	Støj	5
G	Bedst tilgængelige teknik	6
H	Jord og grundvand	6
I	Risikoforhold	6
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Tilsyn med virksomheden	11
4.3	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.4	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Arla Foods amba HOCO, herefter kaldet Arla HOCO har søgt om at etablere 2 varmepumper i varmepumperum i en eksisterende bygning med tilhørende ventilationsanlæg til ventilation af bygningen.

Arla HOCO søger om etablering af 2 stk. 2 MW varmepumper som en del af Arla HOCO's energiomlægning. Varmepumperne kobles på Arla HOCO's eksisterende varmforsyningsnetværk og isvandsnetværk, og aflaster derved både dampkedler og isvandskompressorer. Varmepumperne er første større projekt i Arla HOCO's (grønne) elektrificeringsplan, som på sigt skal omlægge driften fra naturgas til elektricitet.

Etablering af de to varmepumper giver ikke anledning til øget transport til og fra virksomheden. Arla HOCO har i ansøgningsmaterialet oplyst, at varmepumperne opsættes på vibrationsdæmpende betonsokler, som er mekanisk afkoblet fra bygningen. Støj fra varmepumperne sker udelukkende inde i det rum, de er placeret i, hvor ekstra lydisolering i taget og omgivende bygningsmasse sikrer, at varmepumperne ikke bidrager til øget støjbelastning i omgivelserne.

Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at støjpåvirkningen i omgivelserne fortsat kan overholde gældende støjgrænseværdier.

Arla HOCO er en kolonne 2 risikovirksomhed som følge af virksomhedens oplag af ammoniak og anden kemi. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det overordnede risikobillede efter opsætningen af varmepumperne, som indeholder ammoniak, ikke ændres. Risikoen fra virksomhedens oplag ligger fortsat inden for Miljøstyrelsens acceptkriterier.

Den miljøtekniske beskrivelse fremsendt med ansøgningen kan ses i bilag A.

Virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 7.c i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den ansøgte ændring af energianlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i nævnte lov. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Screeningen har vist, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der er den 9. juli 2025 truffet særskilt afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering.

Der er d.d. truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af basistilstandsrapport. Afgørelsen er vedlagt som bilag til nærværende afgørelse.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af 2 varmepumper i varmepumperum i eksisterende bygning inkl. ventilation af bygningen.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A3 Virksomheden skal straks informere tilsynsmyndigheden den dato godkendelsen tages i brug. Ved ibrugtagning forstås, at et eller flere af anlægsdelene er sat i drift og genererer støj.

F Støj

F1 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen dokumentere, at støjkravene for nye kilder i projektet er overholdt.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden senest 1 måneder efter, at målingen er gennemført, og senest 3 måneder efter

aktiviteten er taget i brug. Dokumentation skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen.

- F2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen fremsende dokumentation for udførelsen af de beskrevne støjdæmpende tiltag i ansøgningens støjnotat. Som del af dokumentationen skal der indsendes beskrivelse af fundamentet for de to varmepumper, samt af den lydisolerende tagkonstruktion.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at godkendelsen er taget i brug.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen ligger i afgørelsen vægt på, at der i forbindelse med driften af projektet ikke vil være nye eller forøgede emissioner til luften eller til vand. Miljøstyrelsen konstaterer, at installationen af varmepumperne, inkl. ventilationsanlæg, vil resultere i en mindre forøgelse af virksomhedens støjbidrag. Mejeriet har fremsendt dokumentation i form af støjnotat, som belyser, at det samlede støjbidrag fra projektet ikke vil resultere i et beregningsmæssigt merbidrag i omgivelserne. Bidraget fra projektet er i referencepunktet beregnet til mellem 6 og 19,1 dB. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden samlet set vil kunne overholde de fastsatte støjgrænseværdier i virksomheden gældende vilkår om støj, samt at projektet bidrager med et samlet støjbidrag, som ikke vil være til hinder for, at virksomheden på sigt kan komme ned på vejledende støjgrænser i områder, hvor der pt. er fastsat lempede støjgrænser i natperioden.

Der er samtidig lagt vægt på, at projektet ikke medfører ændringer i risikoen fra virksomhedens oplag.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Arla Foods amba, HOCO, ligger i den sydlige del af Holstebro by. Virksomheden er beliggende i område, der i Holstebro Kommunes kommuneplan er udlagt til erhvervsområde (02.E.27).

Erhvervsområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 10, som foreskriver, at områdets benyttelse forbeholdes industri- og værkstedvirksomhed. Vest for virksomheden ligger et område, der er udlagt til boligformål (02.B.16). Nord for virksomheden ligger et område, der er udlagt til offentlige formål (02.O.19).

Virksomheden er ikke beliggende i nærheden af Natura-2000 områder eller andre sårbare naturområder. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, da varmepumperne etableres i eksisterende bygning, samt at der ikke er udledninger eller emissioner fra projektet.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er ikke udpeget som et indsatsområde.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat for at sikre, at tilsynsmyndigheden bliver orienteret om, at godkendelsen er taget i brug i forhold til vurdering af tidsfristerne fastsat i vilkår F1 og F2. Det fremgår af vilkåret, at ved ibrugtagning forstås, at et eller flere af anlægsdelene er sat i drift og genererer støj.

B Indretning og drift

Der sker ikke markante ændringer i forhold til, hvordan mejeriet er indrettet eller drives.

C Luftforurening

Der vil ikke være emissioner til luften fra det planlagte projekt.

D Spildevand, overfladevand m.v.

Mejeriet bortleder spildevand i overensstemmelse med en tilslutningstilladelse givet af Holstebro Kommune. Der vil ikke opstå nye typer eller større mængder af hverken spildevand eller overfladevand. Varmepumper etableres i eksisterende bygning, hvorfor der ikke vil ske ændringer i mængden af overfladevand til forsyningskloak for overfladevand.

F Støj

Arla HOCO har til ansøgningen fremsendt et støjnotat for det konkrete projekt N4.025.25. Det fremgår, at installationen af varmepumperne inkl. ventilationsanlæg, vil resultere i en mindre forøgelse af virksomhedens støjbidrag. Det samlede støjbidrag fra projektet vil ikke resultere i et beregningsmæssigt merbidrag i omgivelserne. Bidraget fra projektet er i referencepunktet beregnet til mellem 6 og 19,1 dB. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden samlet set vil kunne overholde de fastsatte støjgrænseværdier i virksomhedens gældende vilkår om støj, samt at projektet bidrager med et samlet støjbidrag, som ikke vil være til hinder for, at virksomheden på sigt kan komme ned på vejledende støjgrænser i områder, hvor der pt. er fastsat lempede støjgrænser i natperioden.

Vilkår F1

Der stilles vilkår om, at mejeriet i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen skal dokumentere at støjkravene for nye kilder i projektet er overholdt. Det fremgår af støjnotat til ansøgningen, vedlagt som bilag A, at der er fastsat støjkrav for nye faste støjkluder på afkast samt luftindtag for ventilerings på hver maks. L_{WA} på 75 dB(A).

Dokumentationen skal udføres senest 3 måneder efter aktiviteten er taget i brug, og skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 måned efter, at støjmålinger og beregningerne er gennemført.

Vilkår F2

Der stilles vilkår om, at mejeriet skal fremsende dokumentation for udførelsen af de beskrevne støjdæmpende tiltag beskrevet i virksomhedens støjnotat i ansøgning. Herunder beskrivelse af fundament for de to varmepumper, samt etablering af lydisolerende tagkonstruktion efter montering af varmepumperne.

Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter at godkendelsen er taget i brug.

G Bedst tilgængelige teknik

Omlægning af varmeproduktion fra kedler, som anvender naturgas eller gasolie til varmepumper som anvender elektricitet, er BAT i overensstemmelse med BREF om energieffektivitet fra 2009 samt FDM BREF af 12. november 2019. Af begge BREF'er fremgår det, at det er BAT løbende at arbejde strategisk med optimering og reducere af energiforbruget. Derudover er det BAT at overgå fra fossile energikilder til fornybare eller vedvarende energi, hvilket elektricitet kan være, afhængig af, hvordan det produceres. Det er også generelt accepteret, at varmepumper har en høj virkningsgrad.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden med etableringen af varmepumperne lever op til anvendelse af bedst tilgængelige teknikker. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Arla Foods a.m.b.a. HOCO med et certificeret miljøledelsessystem har et systematisk fokus på miljø, herunder energi- og vandforbrug, samt støjmissioner og spildevand samt affald. Der er derfor et stadigt fokus på løbende energikortlægning, energisparende initiativer og krav til leverandører.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke har betydning for risiko for forurening af jord og grundvand, idet varmepumperne etableres i eksisterende bygning.

I Risikoforhold

Der er i forbindelse med varmepumpeprojektet fjernet en del af det eksisterende ammoniakkeleanlæg, således at der netto kun tilføres 255 kg ekstra ammoniak med opsætningen af varmepumperne.


Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det overordnede risikobillede efter opsætningen af varmepumperne ikke ændres. Risikoen fra virksomhedens oplag ligger fortsat inden for Miljøstyrelsens acceptkriterier.

Arla Foods amba HOCO har i forbindelse med igangværende ajourføring af virksomhedens sikkerhedsdokument indsendt reviderede beregninger af risikoen, dateret december 2024. Disse beregninger inkluderer varmepumperne. Miljøstyrelsen har på basis af tidligere indsendte beregninger af september 2024 vurderet, hvorvidt varmepumperne bidrager til forøget risiko. Dette er ikke tilfældet.

Hverken maksimal konsekvensafstand, udtrykt som isorisikokurven for stedbunden individuel risiko på 10^{-9} dødsfald pr. år, eller sikkerhedsafstanden, udtrykt som isorisikokurven for stedbunden individuel risiko på 10^{-6} dødsfald pr. år, ændres som følge af projektet.

Isorisikokurverne for 10^{-5} og 10^{-6} pr. år er fortsat holdt inden for virksomhedens egen matrikel. Jf. Miljøstyrelsens acceptkriterier skal virksomheden selv have rådighed over arealer inden for 10^{-5} kurven, og der må ikke være følsom arealanvendelse inden for 10^{-6} kurven (sikkerhedsafstanden).

Den længste konsekvensafstand fra varmepumperne overstiger ikke den hidtidige længste konsekvensafstand fra det øvrige anlæg. Eftersom afstanden til isokurven for 10^{-9} er større end den beregnede længste konsekvensafstand (LC10), er det isokurven for 10^{-9} , der definerer maksimal konsekvensafstand, og denne ændres ikke med projektet.



Figur 6-1 Luftplot visende den maksimale LC10 konsekvensrækkevidde for alle scenarier kombineret (blå), og isorisiko for 10^{-6} (rød, sikkerhedsafstand) og 10^{-9} per år (sort, maksimal konsekvensafstand).

Uddrag af rapport om konsekvens- og risikovurdering fra Rambøll af december 2024.

Det er samtidig Miljøstyrelsens vurdering, at samfundsrisikoen ikke ændres med projektet og at kriteriet for samfundsrisiko fortsat er overholdt, eftersom der ikke er ændring i den maksimale konsekvensafstand og dermed heller ikke i befolkningsforekomsten inden for denne.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har modtaget udtalelse fra Holstebro Kommune i sagen. Vedrørende miljøforhold har kommunen udtalt, at bygge- og anlægsarbejdet til enhver tid skal overholde Holstebro Kommunes forskrift for midlertidigt bygge- og anlægsarbejde. Holstebro Kommune har ikke yderligere bemærkninger.

Nordvestjyllands Brandvæsen og Midt- og Vestjyllands Politi har ikke haft bemærkninger til projektet.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 8. juli 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Der er foretaget en høring af virksomheden i forhold til afgørelserne om miljøgodkendelse og Basistilstandsrapport.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populære navne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 6. juli 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktiviteten på Arla Foods amba HOCO, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis).

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere 28. september 2022 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf dd. afgørelse om, at Arla Foods amba HOCO ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år. Arla Foods amba HOCO er på nuværende tidspunkt ved at blive revurderet efter vedtagelse af FDM-BREF'en.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Arla Foods amba HOCO en kolonne 2 risikovirksomhed. Virksomheden er dels omfattet af § 4 nr. 3b) i risikobekendtgørelsen på grund af virksomhedens oplag af ammoniak. Dertil kommer oplag af anden kemi. Nærværende projekt ændrer ikke ved risikoforholdene.

Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Se afsnit 3.2.2 I for den nærmere vurdering.

Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold fremgår af afgørelse om sikkerhedsniveau af 31. august 2013, sags. nr.: MST-1270-00150.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 5. marts 2025 modtaget en ansøgning fra Arla Foods amba HOCO i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Arla Foods amba HOCO er opført på bilag 2, pkt. 7 ci miljøvurderingsloven, og projektet vurderes at være omfattet af bilag 2, pkt. 13a. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 9. juli 2025 truffet særskilt afgørelse herom.

Etablering af 2 varmepumper på hver 2 MW vurderes ikke at have væsentlig indvirkning af miljøet. Dette betragtes i relation til påvirkningernes omfang, karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Miljøstyrelsen lægger endvidere til grund for afgørelsen, at risikoforholdene på virksomheden jf. den stedbundne og den samfundsmæssige risiko ikke ændres, og ligger inden for Miljøstyrelsens acceptkriterier.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Holstebro Kommune er myndighed med hensyn til bortskaffelse af affald og afledning af spildevand herunder: sanitærspildevand, processpildevand og regn/overfladevand.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på

mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 31. december 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Holstebro Kommune – CVR: 29189927

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Styrelsen for Patientsikkerhed - CVR: 37105562

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9154

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 16850

Indsendelse nr.: 4 (17-09-2025 09:00)

Projekt: HOCO varmepumper

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8975720

Matrikler: Matrikel nr.: 31c, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jens Hove Bjerregaard CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Jebja@arlafoods.com +45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods
Adresse	Sønderhøj 14, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods amba. HOCO
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jens Hove Bjerregaard
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Telefonnummer	+45 91316391
Mailadresse	Jebja@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Ja
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Arla Foods HOCO søger om tilladelse til ændring af HOCO's energiforsyning.

HOCO vil opsætte 2 stk 2 MW varmepumper (4MW ialt) som en del af HOCO's energiømlægning. Varmepumperne etableres i et ledigt rum i den eksisterende ...1 en.

Varmepumperne kobles på HOCO's eksisterende varmforsyningsnetværk og isvandsnetværk, og aflaster derved både dampkedler og isvandskompressorer.

Varmepumperne er første større projekt i HOCO's (grønne) elektrificeringsplan, som på sigt skal omlægge driften fra naturgas til elektricitet.

Der anøges også om en §33 stk 2 dispensation således arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt.

Bilag

[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v1.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

HOCO er risikovirksomhed

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Brændselstype og effekt

Indsæt tekst	Navn/type	Nominel indfyret termisk effekt	Noter enhed (MW eller kW)	Brændselstype 1	Brændselstype 2	Brændselstype 3
Energianlæg 1	tårn 1	2,9	mw	naturgas	gasolie	
Energianlæg 2	kedel 1	8,4	mw	naturgas	gasolie	
Energianlæg 3	kedel 5	8,4	mw	naturgas	gasolie	
Energianlæg 4	kedel 3	10	mw	naturgas	gasolie	brint
Energianlæg 5	varmepumper	4	mw	el		
Energianlæg 6						

Bilag

[Bilag-HOCO Energianlæg og energiforbrug.pdf](#)

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

Jens Bjerregaard

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig

HSE specialist

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

91316391

Angiv evt. mailadresse

jebja@arlafoods.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

UDFYLDT

Ønskes fortroligholdt

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori	Cas nummer	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
-------------------	------------	----------------------	--------------

Bilag

[HOCO-2025_sumformel-v-2-2.xlsx](#)

Risikovirksomhed: Risiko aktivitetØnskes fortroligholdt 

UDFYLDT

Redegørelse:

HOCO er lidt firkantet risikovirksomhed pga oplag af kemi og ammoniak i køleanlæg. Se sikkerhedsdokument.

Varmepumperne har på kølesiden en ammoniaksektion som vil indgå i det kommende opdatere sikkerhedsdokument, som fortsat er under opdatering.

Vedhæftet er den nyeste risiko og konsekvensberegninger for ammoniakanlægget. I denne beregning er risicoscenarier for varmpumperne med i beregningen.

Bilag[Arla HOCO, Ammoniak - Konsekvens og risikovurdering_2.0.pdf](#)**Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser**

UDFYLDT

Ønskes fortroligholdtRedegørelse:

se sikkerhedsdokument

Risikovirksomhed: SikkerhedsdokumentationØnskes

UDFYLDT

fortroligholdtRedegørelse:Bilag[Arla Foods Hoco sikkerhedsdokument version 11 aug 2018 \(381479_1\).pdf](#)[Miljøstyrelsens godkendelse 18.12.2018 \(381480_1\).pdf](#)**Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold**

UDFYLDT

Redegørelse:Bilag[HOCO ikke_teknisk-resume \(7\).pdf](#)**Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast**

UDFYLDT

Bilag[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v1.pdf](#)**Luftudledning fra hvert afkast**

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Emission fra diffuse kilder

UDFYLDT

Redegørelse:

inden diffuse kilder fra varmpumper

Emission der afviger fra normal drift

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Beregning af afkasthøjder

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag[N4.025.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af nyt varmepumperum i eksisterende](#) ...1 [.pdf](#)**Støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Se Sweco notat vedr støj

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se Sweco notat vedr støj

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Se Sweco notat vedr støj

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

HOCO er omfattet af BTR krav,- men det er ikke relevant i dette projekt, da varmepumper etableres i eksisterende og bestående bygning.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

ikke relevant

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

ikke relevant

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden Q2-Q4 2025

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden almindeligt byggeaffald i begrænset omfang. Bortskaffes via HOCO's affaldshåndtering.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden ikke relevant

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden ikke relevant

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen ikke relevant

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen ikke relevant

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen ikke relevant

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden ikke relevant

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Varmepumperne opsættes på vibrationsdæmpende betonsokkeler som er mekanisk afkoblet fra bygningen. Støj fra varmpumperne sker udelukkende inde i varmepumperummet, hvor ekstra lydisolering i taget, og den centrale placering i HOCO's bygningsmasse sikre at varmepumperne ikke bidrager til øget støjbelastning.

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja

Hvis ja, angiv hvilke.

Energieffektivitet

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 380m

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 1100m

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 7800m

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

opdateret med bilag vedr ledningsføring.

Bilag

[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)

[Bilag-HOCO_NaturOgOmgivelser\[A3\]_v1.pdf](#)

[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)

[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v1.pdf](#)

[Screeningsskema-HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 4. indsendelse (17-09-2025)

[N4.025.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af nyt varmepumperum i eksisterende ...1 .pdf](#)

Bilag for 3. indsendelse (04-08-2025)

[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)

Bilag for 2. indsendelse (04-07-2025)

[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)

Bilag for 1. indsendelse (04-03-2025)

[Arla Foods Hoco sikkerhedsdokument version 11 aug 2018 \(381479_1\).pdf](#)

[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)

[Miljøstyrelsens godkendelse 18.12.2018 \(381480_1\).pdf](#)

[HOCO-2025_sumformel-v-2-2.xlsx](#)

[Arla HOCO_Ammoniak - Konsekvens og risikovurdering_2.0.pdf](#)

[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v1.pdf](#)

[Bilag-HOCO_Energianlæg og energiforbrug.pdf](#)

[HOCO ikke teknisk-resume \(7\).pdf](#)

[Bilag-HOCO_NaturOgOmgivelser\[A3\]_v1.pdf](#)

[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v1.pdf](#)

[Screeningsskema-HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Dokumentationskrav

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Dokumentationskrav

Ansøgning: Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Dokumentationskrav

Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

Ansøgning: Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

Ansøgning: Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Ansøgning: Oplysninger om energianlæg

Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
04-08-2025 14:54	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/2f8597d9-438b-492a-8c99-1e558b526e63
04-07-2025 15:07	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/34fa98d5-3490-4915-8ea1-3e9c449f9886
04-03-2025 16:56	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/001f2f93-c387-43fd-aeb0-b87e2a8fffd7

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9154

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 16850

Indsendelse nr.: 4 (17-09-2025 09:00)

Projekt: HOCO varmepumper

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8975720

Matrikler: Matrikel nr.: 31c, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jens Hove Bjerregaard CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Jebja@arlafoods.com +45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Arla Foods

Adresse Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Virksomhedens navn Arla Foods amba. HOCO

Adresse Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Jens Hove Bjerregaard

Adresse Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Telefonnummer +45 91316391

Mailadresse Jebja@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

opdateret med bilag vedr ledningsføring.

Bilag[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)[Bilag-HOCO_NaturOgOmgivelser\[A3\]_v1.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v1.pdf](#)[Screeningsskema-HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9154

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 16850

Indsendelse nr.: 4 (17-09-2025 09:00)

Projekt: HOCO varmepumper

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8975720

Matrikler: Matrikel nr.: 31c, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jens Hove Bjerregaard CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Jebja@arlafoods.com +45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods
Adresse	Sønderhøj 14, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods amba. HOCO
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jens Hove Bjerregaard
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Telefonnummer	+45 91316391
Mailadresse	Jebja@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Arla Foods HOCO søger om tilladelse til ændring af HOCO's energiforsyning.

HOCO vil opsætte 2 stk 2 MW varmepumper (4MW ialt) som en del af HOCO's energiømlægning. Varmepumperne etableres i et ledigt rum i den eksisterende ...1 en.

Varmepumperne kobles på HOCO's eksisterende varmeforsyningsnetværk og isvandsnetværk, og aflaster derved både dampkedler og isvandskompressor.

Varmepumperne er første større projekt i HOCO's (grønne) elektrificeringsplan, som på sigt skal omlægge driften fra naturgas til elektricitet. Der anøges også om en §33 stk 2 dispensation således arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt.

Bilag[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v1.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ☐ Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger ☐ HOCO er risikovirksomhed

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Bilag[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v1.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 ☐ ikke relevant

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 ☐ ikke relevant

Angiv om der er behov for grundvandssænkning ☐ Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden Q2-Q4 2025

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden almindeligt byggeaffald i begrænset omfang. Bortskaffes via HOCO's affaldshåndtering.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden ikke relevant

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden ikke relevant

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen ikke relevant

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen ikke relevant

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen ikke relevant

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden ikke relevant

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Varmepumperne opsættes på vibrationsdæmpende betonsokkeler som er mekanisk afkoblet fra bygningen. Støj fra varmpumperne sker udelukkende inde i varmpumperummet, hvor ekstra lydisolering i taget, og den centrale placering i HOCO's bygningsmasse sikre at varmpumperne ikke bidrager til øget støjbelastning.

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Ja

Hvis ja, angiv hvilke. Energieffektivitet

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 380m

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 1100m

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 7800m

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

opdateret med bilag vedr ledningsføring.

Bilag[Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort\[A3\]_v2.pdf](#)[Bilag-HOCO NaturOgOmgivelser\[A3\]_v1.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)[Bilag-HOCO KortOgBygninger\[A3\]_v1.pdf](#)[Screeningsskema-HOCO-Varmepumper 2025_1.docx](#)



Miljøteknisk beskrivelse af Arla HOCO – Varmepumper

Nedenstående skema er baseret på de obligatoriske oplysningskrav for Bilag 1-virksomheder jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 nr. 2255 af 29/12/2020.

A Oplysninger om ansøger og ejerforhold		
1)	<i>Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer</i>	Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, +45 8938 1000
2)	<i>Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P- nummer</i>	Arla Foods amba. HOCO, Bülowvej 9, 7500 Holstebro tlf: +45 9131 6300 CVR 25313763 / P-nr 1003024856
3)	<i>Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren</i>	N/A
4)	<i>Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer</i>	Spørgsmål til denne miljøtekniske beskrivelse kan rettes til Miljøspecialist: Jens Bjerregaard. +45 9131 6391, jebja@arlafoods.com Alternativt QEHS Chef: Dorte Nymark, +45 9131 6390, dny@arlafoods.com
B Oplysninger om virksomhedens art		
5)	<i>Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2 i bek. om godkendelse af liste-virksomheder, for virksomhedens hoved-aktivitet og eventuelle biaktiviteter</i>	Godkendelsesbekendtgørelse BEK nr 1083 af 09/08/2023 Miljøministeriet https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/1083 --> Bilag 1, stk 6 "Andre aktiviteter": (S) betyder at virksomhedens listeaktivitet miljøreguleres af staten (MST) - ref §5 stk2) 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælke-mængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (S)
6)	<i>Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om</i>	

	<i>nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.</i>	Arla Foods HOCO søger om etablering af 2 stk 2 MW varmepumper som en del af HOCO's energiomlægning. Varmepumperne etableres i ...1 en. Varmepumperne kobles på HOCO's eksisterende varmforsyningsnetværk og isvandsnetværk, og aflaster derved både dampkedler og isvandskompressorer. Varmepumperne er første større projekt i HOCO's (grønne) elektrificeringsplan, som på sigt skal omlægge driften fra naturgas til elektricitet.
7)	<i>Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer</i>	Risikobekendtgørelsen - BEK nr 372 af 25/04/2016 Miljøministeriet https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/372 --> bilag 1, Del 2 + note 3 (skærpet fra 50t til 5t pga under 200m til offentlighed) HOCO er i dag klassificeret som "Risikovirksomhed under kolonne 2" og derved omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. HOCO har udarbejdet et sikkerhedsdokument som er opdateret dec 2018. Sikkerhedsdokumentet er i skrivende stund under opdatering, og opdatering fremsendt til MST, beredskab og kommune 31sep-2024.
8)	<i>Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses</i>	Projektet er ikke midlertidigt
C	Oplysninger om etablering	
9)	<i>Oplysning om, hvorvidt det ansøgt kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer</i>	De nye varmepumper installeres i HOCO's nuværende ...3 hvor renovering og ombygning af et tidligere ...2 giver plads til de to nye varmepumper. Fx har taget har fået yderligere et lag lydisolering oven på den eksisterende tagflade, og i gulvet etableres to vibrationsminimerende kæmpesokler (afkoblet fra bygningsmassen) til varmepumperne.

10)	<i>Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tids-horisont for gennemførelse af disse</i>	Der søges om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet efter miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 2, med reference til den forventede sagsbehandlingstid. Forventet installation af varmepumper er Q2-Q4 2025
D	Oplysninger om virksomhedens beliggenhed	
11)	<i>Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nord-pil.</i>	Situationsplan med HOCO's nuværende arealer, beliggenhed, bygninger, samt de til projektet bygningsmæssige eventuelle udvidelser og/eller placering er vedlagt som bilag: Bilag - HOCO_KortOgBygninger[A3]_v1.pdf
12)	<i>Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjklender, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.</i>	Arla Foods HOCO nuværende produktion er i døgndrift hele året. Ansøgte produktionsudvidelse vil ligeledes producere i døgndrift.
13)	<i>Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastning i forbindelse hermed.</i>	Ikke relevant

E	
14)	<i>Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der – i det omfang det er relevant – viser følgende:</i> <i>a) placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen</i> <i>b) produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg mv. Hvis der foretages, arbejder uden dørs, angives placeringen af dette</i> <i>c) placering af skorstene og andre luftafkast</i> <i>d) placering af støj- og vibrationskilder</i> <i>e) virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskiller, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer</i> <i>f) placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring</i> <i>g) interne transportveje</i> <i>Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil</i> A) Placering af bygninger og tekniske anlæg er beskrevet i Bilag - HOCO_KortOgBygninger[A3]_v1.pdf og Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort[A3]_v1.pdf B) Se A) – og der er ingen udendørs arbejde. C) Ventilationsafkast fra varmepumperummet er placeret vandret i gavntop ud med tørretårn, se opmærkning i Bilag_HOCO Projekt indtegnet på kort[A3]_v1.pdf . D) Varmepumperne opsættes på vibrationsdæmpende betonsokkeler som er mekanisk afkoblet fra bygningen. Støj fra varmepumperne sker udelukkende inde i varmepumperummet, hvor ekstra lydisolering i taget, og den centrale placering i HOCO's bygningsmasse sikre at varmepumperne ikke bidrager til øget støjbelastning. E) Gulvafløb i varmepumperummet er afblændet og der er ingen direkte adgang til kloak i varmepumperummet. Alle forventede spildmængder vil kunne forblive på gulvet og opsuges derfra. I ekstreme tilfælde sker overløb til ...2 , med afløb til internt processpildevand. F) Ikke relevant G) Ikke relevant

F	Beskrivelse af virksomhedens produktion																			
15)	Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikro-organismer	N/A																		
16)	Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og – anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenerende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmateriale	N/A																		
17)	Oplysninger om energianlæg (brændselstyper og maksimal indfyret effekt)	Varmepumperne installeres både som direkte aflastning af kedlernes varmeproduktion og direkte som aflastning for kompressorerne i isvandsproduktionen. HOCO energinøgletal for kedlerne. 1. HOCO's Maksimale indfyret effekt: 29,6 MW 2. HOCOs maksimale kontinuerte energiforbrug: 14 MWH 3. HOCOs Max Peak Energiforbrug (time): <17,5 MWH Fra 2025 er HOCO's samlede indregulerede effekt (indfyret effekt) 29,598 MW <table><tr><td></td><td>Tårn 1</td><td>Kedel 1</td><td>Kedel 5</td><td>Kedel 3</td></tr><tr><td>Installeret</td><td>1985</td><td>2020</td><td>2019</td><td>2025</td></tr><tr><td>Brændsel</td><td>Gasolie, naturgas</td><td>Gasolie, naturgas</td><td>Gasolie, naturgas</td><td>Gasolie, naturgas, Brint</td></tr></table>					Tårn 1	Kedel 1	Kedel 5	Kedel 3	Installeret	1985	2020	2019	2025	Brændsel	Gasolie, naturgas	Gasolie, naturgas	Gasolie, naturgas	Gasolie, naturgas, Brint
	Tårn 1	Kedel 1	Kedel 5	Kedel 3																
Installeret	1985	2020	2019	2025																
Brændsel	Gasolie, naturgas	Gasolie, naturgas	Gasolie, naturgas	Gasolie, naturgas, Brint																

		Anvendelse	Damp på spray 1, fast belastning 2,5 MW	Almen dampforsyning, variabel belastning ca 1,5 MW til 8,4 MW	Almen dampforsyning, variabel belastning ca 1,5 MW til 8,4 MW	Almen dampforsyning, variabel belastning ca 1,5 MW til 10 MW
		Kedel	(Kalorifere) 2,9 MW	(7.908kW@94, 5%) → 8,368 MW	(7.908kW@94, 5%) → 8,368 MW	10,4 MW
		Brænder	0,4 til 3,5 MW	1,1 til 13 MW	1,1 til 13 MW	Mangler Datablad
		Indregulering	2,862 MW	8,368 MW	8,368 MW	10,0 MW
		Miljøberegning	2,9 MW	8,4 MW	8,4 MW	10,0 MW
		Se Bilag-HOCO Energianlæg og energiforbrug.pdf for detaljer om energinøgletal. Varmepumperne er første større projekt som direkte skal omlægge HOCO's energiforbrug i en mere grøn og elektrificeret retning. Konkrete og finansierede projekter 1) I foråret 2025 installerer 2x2 MW varmpumper som direkte skal aflaste de kedlerne fremadrettet. 2) I 2026 igangsætter et kæmpe projekt med ombygning af hele tårn 1 hvor 2,5MW kaloriefæren fjernes til fordel for en elheater. 3) I 2025 omlægges bygningsvarme på HOCO fra opvarmning fra kedler til opvarmning fra kompressorkøl. Forventet omkring ½ MW Projekter under udarbejdelse				

		4) Bliver der bevilget en ny Lactoferrinfabrik til HOCO forventes der endnu en 2MW varmepumpe til dette projekt. Varmepumpen vil i hovedtræk kunne dække den nye fabriks samlede energiforbrug. 5) HYME P2X termisk energilager med en kapacitet på 200MWH (lade-kapacitet på ca. 30MW og en aflade-kapacitet på ca. 16MW). HYME projekteres til etablering i 2028-2030 og vil kunne aflaste HOCO's kedler 100% Med ovenstående energiprojekter forventer HOCO at være 100% elektrificeret i 2030. Arla har fra 1 jan 2025 besluttet og indført at alt elektrisk energi er baseret på vedvarende grønne energikilder.
18)	<i>Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift</i>	N/A
19)	<i>Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	Ingen særlige forhold, da opstart og nedlukning af varmepumper er normal procedure i varme- og kuldeproduktionen.
G	Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik	
20)	<i>Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsfrembringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen</i>	HOCO har et certificeret miljøledelsessystem efter ISO14.001, hvilket medfører at der er systematisk fokus på miljø, herunder energi, vandforbrug emissioner, spildevand samt affald. Energi, som tidligere var underlagt ISO50.001 certifikatet, er i dag indlejret i ISO 14.001 og sikre fokus på energikortlægning, energisparende initiativer og krav til leverandører.

	<i>baseres på kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.</i> <i>I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, jf. bilag 8, baseres redegørelsen på disse. En samlet oversigt over redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister.</i> <i>Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.</i>	
H	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	
	Luftforurening	
21)	<i>For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Det angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.</i> <i>Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af</i>	Ikke relevant

	<i>lugt- og luftforurening fra virksomheden</i> <i>For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives</i> <i>Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.</i>	
22)	<i>Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder</i>	Ikke relevant
23)	<i>Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	Ikke relevant
24)	<i>Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder</i>	Ikke relevant
Spildevand		
25)	<i>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk</i>	Ikke relevant

	<i>beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende;</i> <i>a) oplysninger m spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand</i> <i>b) maksimale mængder af spildevand pr. døgn og pr. år samt variationen i afledning over døgn, uge, måned eller år</i> <i>c) Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.</i> <i>d) Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.</i> <i>e) Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.en beskrivelse af de valgte rensemetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer</i>	
--	--	--

26)	<i>Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til recipient eller andet.* Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til recipient, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse</i>	NA
Støj		
27)	<i>Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering</i>	Ikke relevant
28)	<i>Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed</i>	Ikke relevant
29)	<i>Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som "miljømåling – ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejl. om støj.</i>	Ikke relevant
Affald		

30)	<i>Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne</i>	Ikke relevant
31)	<i>Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden</i>	Ikke relevant
H	Jord og grundvand	
32)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og lydende affald, samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.</i>	Ikke relevant
33)	<i>Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14 og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.</i>	Ikke relevant

	OBS: Selvom der er truffet afgørelse om BTR for virksomheden tidligere skal det vurderes om BTR er relevant for nye aktiviteter, der godkendes.	
I	Forslag til egenkontrol	
34)	<i>Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder vedr. risikoforholdene</i> <i>Egenkontrollvilkår bør indeholde:</i> <i>a) forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand</i> <i>b) forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af renseforanstaltninger</i> <i>c) forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne</i> <i>d) forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning</i> <i>Hvis virksomheden har et ledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med ledelsessystemets rutiner</i>	Ikke relevant
J	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	

35)	<i>Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld</i>	NA
36)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld</i>	NA
37)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne på mennesker og miljø af de under punkt 18 nævne driftsforstyrrelser eller uheld</i>	NA
K	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	
38)	<i>Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør</i>	Hvis Arla skulle stoppe hele eller dele af HOCO's aktiviteter, vil Arla i samarbejde med relevante myndigheder håndtere aktiviteterne på hele eller dele af matriklen for at imødegå eventuelle forureningsrisici.
L		
39)	<i>Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé</i>	Installation af 2 stk. 2 MW varmepumper som kobles til både varme- og isvandsforsyningen.
	<i>Udfyldt (navn og dato)</i>	Jens Hove Bjerregaard

* Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



(CC BY) Klimadatastyrelsen

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Miljøministeriet

Målforhold

1:25000

Dato


31-03-2025

Signaturforklaring



Viste punkter


Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)





(CC BY) Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, © PLST

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instituon har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.









**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

44as Holstebro Markjorder fra
Ulfborg

Målforhold 1:4000

Dato 04-06-2025

Signaturforklaring



Viste polygoner

0 150 m 300 m

(CC BY) Klimadatastyrelsen, © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste



Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Affaldstilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 811 af 19. juni 2024.](#)

Olietankbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.](#)

Luftkvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.](#)

Benzindampsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin, nr. 1454 af 7. december 2015.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Gasmotorbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonoxid fra motorer og gasturbiner, nr. 1473 af 12. december 2017.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 532 af 27. maj 2024.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Maskinværkstedsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål:

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning:

[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Jordflytningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.](#)

Drikkevandsudpegningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 935 af 22. juli 2024.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Spildevandsvejledning

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter

[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)

Lugtvejledningen

[Nr. 4/1985. Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#)

Habitatvejledningen

[Nr 9925 af 11/11/2020. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

[Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept](#)

[Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU](#)

[Arbejdsrapport nr. 4/2007 om afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller –kriterier til vurdering af sundheds- og miljørisici i forbindelse med større uheld \(gasudslip\) på risikovirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2020/01/72-Direkte-tørring-Revideret-31-01-2020.pdf>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Arla Food amba HOCO
Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Virksomheder
J.nr. 2025 - 16850
Ref. amklo
Den 2. december 2025

*Sendes kun med digital post til CVR 25313763
Samt i kopi til jebja@arlafoods.com*

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Arla Foods amba HOCO

Miljøstyrelsen har den 5. marts 2025 med opdateret materiale den 7. november 2025 modtaget en ansøgning om etablering af 2 varmepumper i eksisterende bygning fra Arla Foods amba HOCO, Bülowsvej 9 i Holstebro.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Arla Foods amba HOCO er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4c Behandling/forarbejdning af ublandet mælk >200 tons/dag i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 28. september 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021

Arla Foods amba har 5. marts 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Arla Foods amba HOCO er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Partshøring

Der er foretaget høring af Arla Foods amba HOCO i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget høringssvar.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.