



CP Kelco ApS
Ved Banen 16
4623 Lille-Skensved

Virksomheder
J.nr. 2023-35503
Ref. Ledes/Linha
Den 14. december 2023

Afgørelse om, at opstilling og anvendelse af 150 m³ olietank ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 21. juni 2023 modtaget jeres ansøgning om opstilling og anvendelse af 150 m³ olietank.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Opstilling af olietank sker på virksomhedens areal og vil ikke medføre behov for ændringer i de planmæssige forhold.

Olietanken er indrettet og drevet efter olietanksbekendtgørelsen. Tanken er placeret på ben på betonpladsen med opkant.

Det fremgår af støjnotat, at støjen med de ca. 2-3 ekstra kørsler med tankbiler om dagen ikke vil medføre væsentlige ændringer i støjbilledet fra CP Kelco.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Køge Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Kommuneplan og Lokalplan

En forøgelse af oplaget af olie med en olietank på 150 m³ er en udvidelse, som ikke medfører behov for ændringer i de planmæssige forhold. Området er allerede udlagt i kommuneplan og lokalplan som erhvervsområde.

Trafik/støj

Trafikbelastningen øges med 2-3 daglige tankbil til og fra virksomheden alle ugens 7 dage.

Der kører allerede 35-65 daglige lastbiler til og fra CP Kelco i hverdage mellem 7 og 18. Køge Kommune forventer ikke at 2-3 køretøjer mere i døgnet vil give nogen ændringer for hverken trafiksikkerhed eller trafikafvikling. Lastbilerne kører til og fra virksomheden via Bifrostvej syd for virksomheden og er derfor til minimal gene for borgerne i lille Skensved.

Virksomheden har leveret støjberegning fra Sweco i forhold til støjbelastningen i weekenden som viser, at støjkraevne kan overholdes trods øget trafik.

Kommunale vand- og handleplaner

Der er ikke vedtagne kommunale indsats- og/eller handlingsplaner, som er afgørende for MSTs vurdering om projektet vil hindre opfyldelse af vandplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i indsats-/handleplanen.

Habitat

Ifølge bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om virksomhedens udledninger kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

De 3 habitatområder, der ligger nærmest virksomheden er: H131 Køge Å (4 km), H 130 Ølsemagle Strand og Staunings Ø (4 km) samt H132 Tryggevælde Å (10 km).

Påvirkning af habitatområderne H130, H131 og H132

H130: Ølsemagle Strand og Staunings Ø er det habitatområde, der ligger tættest på virksomheden (ca. 4 km østpå). Udpegningsgrundlaget er naturtyper, især strandeng, klit og lagune. Naturtyperne er følsomme overfor især næringsstoftilførsel fra luft og vand.

H132: Tryggevælde Å ligger over 10 km syd for virksomheden. Udpegningsgrundlaget er især Riggkær, der er truet af tilgroning og høj vandstand.

H131: Køge Å ligger ca. 4 km for virksomheden. Udpegningsgrundlaget er først og fremmest den bundlevende fiskeart Pigsmerling, samt vandplanter

knyttet til åen, urtevegetationen samt elle- og askeskove langs vandløbet. Åen er følsom overfor næringsstoffer og manglende vandføring i åen.

Vurdering habitatområder

Da der ikke vil være nogen form for udledning af virksomhedens overfladevand til habitatområderne, skal der kun foretages en vurdering af hvorvidt den øgede deposition vil kunne påvirke habitatområderne væsentligt.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Nærmeste Natura 2000 områder udgør Natura-2000 H130 og H132 som ligger i en afstand af ca. 4 km fra CP Kelco.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Da olietanken er godkendt efter olietanksbekendtgørelsen og står på ben på en betonplads med opkant vurderer Miljøstyrelsen at hverken yngle- og levesteder for eventuelle bilag IV-arter i området vil blive påvirket.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 14. december 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagen-aevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 11. januar 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Lene Deshasta

Kopi til:

Køge Kommune, Teknisk forvaltning (tf@koege.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed - stps@stps.dk

Danmarks naturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftraadet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: 150m3 olietank, CP Kelco ApS

MST-journalnummer: 2023-35503

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Denne ansøgning omfatter ændring af eksisterende olieoplag. CP Kelco har eget kraftværk, som producerer damp og strøm til fabrikken på fire kedler. Kedel 2-3-4 kan anvende olie eller naturgas. Grundet forsyningssituation (krig i Ukraine) på verdens gasmarkedet ansøger CP Kelco grundet risikoen for enten hel kommerciel afbrydelighed af gasforsyning eller mindre ekstern gasleverance om idrifttagning af ny 150 m3 olietank. CP Kelco er ikke en beskyttet kunde og det er derfor i en krisesituation vigtigt at sikre kommerciel leverance af olie i en længere periode, samt større back-up lager af olie end med den eksisterende 60 m3 olietank. Med udgangspunkt i ovenstående ansøger CPK om at få	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	godkendelse til at ændre det eksisterende olieoplag. I tilfælde af drift på olie er CPK i forbindelse med leveringsaftale med olieleverandør, forpligtet til at aftage en vis mængde olie af i døgnet, hvilket er medvirkende årsagen til ansøgning om opstilling/idrifftagning af ny 150 m ³ . Desuden kræver olieleverandøren aftagelse af olie i jævnt flow over dagene/ugen. CP Kelco's eksisterende overjordiske olietank på 60 m ³ tages ud af drift.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	CPKelco ApS Ved banen 16,4623 Lille Skensved. CVR-nummer 21210285 P-nummer 1001573553	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	CPKelco ApS Ved banen 16,4623 Lille Skensved. Pernille Jensen email: Pernille.jensen@cpkelco.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ejendomsnr.: 019826, BFE numre: 2218552, 7127388, 7127388 Matrikel nr.: 6as, Ejerlav: Ll. Skensved By, Højelse	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	CP Kelco er beliggende i Køge Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort findes elektroniske i BOM	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Vedlagt situationskort til ansøgningen i BOM og i fremsendt bilag (bilag 6 oversigtstegning ny olietank)			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: Miljøstyrelsen har tidligere angivet, at CP Kelco er opført på bilag 2 punkt 7g i VVM-bekendtgørelsen (Levnedsmiddelindustrien, fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter). Ny 150 m3 tank vil kunne være omfattet af bilag 2 punkt 13a: "Ændringer eller udvidelser	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			af projekter i ...bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet....” Derfor er dette screeningsskema udfyldt.	
Myndighedsvurdering				
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ikke relevant	Tanken er placeret på betonbelægning med opkant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m			Ikke relevant Ikke relevant	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der kommer kun et mindre ressource forbrug af råstoffer i anlægsperiode, idet anlægsaktiviteterne begænser sig til styrkelse af eksisterende fundament og tilføjelse af stålrør til eksisterende olieringledning. Der er ikke påvirkning af spildevand i relationer til projektet. Projektet omfatter udskiftning af placering af ny olietank i eksisterende ethanol-tankgård med ny dobbeltskroget ståltank til olie. februar 2023 – april 2023 (Er opført)	Ingen bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ved anvendelse af øget oliemængde er en ny transportrute og levering af af olie i tankbiler til CPKelco i et områder hvor der ikke tidligere har været levering. Der vil således opstå en ny kørerute til den nye 150 m3 tank	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		med tilhørende ny lastningsaktiviteter på CP Kelco. Forbrug af olie er maks. 80m ³ /døgn.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil ikke være en forøgelse af affald forbundet med skiftet af brændsel.	Ingen bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Olietanksbekendtgørelsen – BEK nr. 1257 af 27/11/2019 (overjordiske anlæg på 6.000 – 200.000L).	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		Olietanken er ikke omfattet af standardvilkår
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Oplag af olie er omfattet af det tværgående BREF-dokument om emissioner fra oplagring. Olietanken er godkendt og

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				etableres i henhold til olietankbekendtgørelsens bestemmelser.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Se Miljøstyrelsens vurdering/bemærkninger under punkt 10.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X		Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støjvejledningen, støj fra virksomheder	• Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" • Vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" • Vejledning nr. 5/1993 "Beregning af støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Der er ikke større anlægsarbejde i forbindelse med projektet	Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			CP Kelco har indsendt støjnotat, som viser, at der ikke sker en ændring af støjbilledet. samt at grænseværdierne vil overholdes.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Der forekommer ikke emissioner fra olietanken
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der er ikke større anlægsarbejde i forbindelse med projektet	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes	X		Ikke relevant	Der forekommer ikke emissioner fra olietanken

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der er ikke betydeligt anlægsarbejde i forbindelse med projektet. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen	Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Der er ikke betydelig anlægsarbejde i forbindelse med projektet Der vil ikke være lugtgener af overskridende karakter i driftsfasen.	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Ikke relevant	Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		Gasolie er allerede anmeldt som risikostof i virksomhedens sikkerhedsdokument	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ja. Projektet overholder stadig lokalplanens formål.	Køge kommune oplyser, at en forøgelse af oplaget af olie med en olietank på 150 m3 er en udvidelse, som ikke medfører behov for ændringer i de planmæssige forhold.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Nej. Projektet vil ikke have nogen indflydelse på de omkringliggende bygninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nej. Virksomheden er ikke placeret på et råstofområde
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Nej. Virksomheden er placeret uden for kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Nej.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej. Projektet er ikke i konflikt med rejste fredningssager.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ifølge Danmarks Arealinformation er der registreret 3 vandhuller eller søer på virksomhedens grund. De to nordligste søer er/bliver nedlagt i henhold til dispensation. Det tredje, sydligste vandhul er anlagt efter 2016 og er et regnvandsbassin/bassin til overfladevand. I Danmarks Arealinformation er denne ikke registreret som §3-beskyttet. Da de ligger på egen grund, er afstanden hertil 0 meter. Ca 260 meter mod nordøst ligger en beskyttet sø som er registreret beskyttet.

Myndighedsvurdering
Området er allerede udlagt i kommuneplan og lokalplan som erhvervsområde.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er inden for 1 km af virksomheden ikke registreret nogle fredede arter eller arter opført på habitatdirektivets bilag IV.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger Ca. 2 km mod sydvest, ved Højelse, er det nærmeste fredede område. Fredningen er en Kirkefredning, af Højelse Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			2,6 km mod øst findes det nærmeste Natura 2000-område Ølsemagle Strand og Staunings Ø nr. 147 (Habitatområde H130).

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen har foretaget en søgning i Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch. Der er ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller andre fredede arter i projektområdet. Inden for det område, der potentielt kan påvirkes af projektet, er der flere registreringer af beskyttede arter, herunder bilag IV-arter. Køge Kommune oplyser, at de har ikke kendskab til Bilag IV arter herunder røde- og gullistede arter, som kunne være særligt følsomme overfor øget deposition af kvælstof og metaller.
Ingen bemærkninger
H130: Ølsemagle Strand og Staunings Ø er det habitatområde, der ligger tættest på virksomheden (ca. 4 km østpå). Udpegningsgrundlaget er naturtyper, især strandeng, klit og lagune. Naturtyperne er følsomme overfor især næringsstofftilførsel fra luft og vand. H132: Tryggevejle Å ligger over 10 km syd for virksomheden. Udpegningsgrundlaget er især Riggær, der er truet af tilgroning og høj vandstand. H131: Køge Å ligger ca. 4 km for virksomheden. Udpegningsgrundlaget er først og fremmest den bundlevende fiskeart Pigsmerling, samt vandplanter knyttet til åen, urtevegetationen samt elle- og askeskove langs vandløbet. Åen er følsom overfor næringsstoffer og manglende vandføring i åen.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Der vil ikke være udledninger til vandområder.	Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Virksomheden ligger inden for OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) . Det vurderes ikke oplaget påvirker dette forhold. Der er over 300 m til nærmeste vandboring som CPK selv ejer og der etableres flere uafhængige barrierer for at sikre mod forurening af af jord/grundvand.	Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Virksomheden har V1 registrerede områder på matriklen. 150 m3 tanken placeres ikke et område med registreret jordforurening.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Området er ikke i Køge Kommunes Kommuneplan 2021-2033 udpeget som område med særlig risiko for oversvømmelse.	Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektet er ikke placeret i risikoområde for oversvømmelse.	Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der vil ikke være en kumulativ virkning af projektet.	Der forventes ikke kumulative effekter fra opstillingen af 150 m³ olietank
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Nej. Projektet er af lokal karakter.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Det ansøgte projekt giver ikke anledning til væsentlige påvirkninger
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Projektet vurderes at kunne rummes indenfor eksisterende ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Projektet medfører brug af gasolie som brændsel på kedlerne. Når der bruges gasolie, erstatter gasolie naturgas som brændsel på kedlen. Brugen af naturressourcer vurderes ikke til at være væsentlige. Der bruges ikke særlige jordarealer til projektet.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, da virksomheden har oplag af salpetersyre og IPA. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen, evt. via Miljøstyrelsens godkendelse af sikkerhedsdokumentationen.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					Disse miljøpåvirkninger har virksomheden redegjort for i ansøgningsmaterialet, og de behandles under de respektive afsnit i nærværende miljøgodkendelse.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Miljøstyrelsens vejledende B-værdier og støjgrænser vil være overholdt. Dermed er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område bliver påvirket i en grad, der medfører en risiko for sundheden, begrænset.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der vurderes ikke at komme drivhusgasser fra olietanken.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet ligger langt fra Vadehavsområdet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet etableres i et område udlagt til erhverv. Projektet vurderes ikke at være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke sårbare vådområder
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke at kunne påvirke registrerede beskyttede naturområder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		De fysiske ændringer gennemføres på det eksisterende fabriksområde, og der inddrages ikke nye arealer. Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i projektområdet. Endvidere vurderes depositionen af stoffer fra projektet ikke at påvirke beskyttede naturområder væsentligt, hvorved levesteder for bilag IV-arter ikke vurderes at blive påvirket, jf. ovenfor.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		De fysiske ændringer gennemføres på det eksisterende fabriksområde. Der er ikke kendskab til forekomst af rødliste-arter i projektområdet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke rødliste-arter eller levesteder for rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x x x x		Der vurderes ikke at komme emissioner, støj, lys og lugt med opstilling og anvendelsen af tanken.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Projektet gennemføres på det eksisterende fabriksområde. Området er i gældende planlægning udlagt til erhvervsområde.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet er placeret inde på virksomhedens areal
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Projektet gennemføres i tilknytning til eksisterende bygninger og anlæg. Området er udlagt til erhverv. Projektet vurderes ved sin art, størrelse og karakter ikke at kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der vurderes ikke at være væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af områder og personer ved gennemførelse af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er langt til andre lande. Miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af projektets art, størrelse og karakter ikke at være grænseoverskridende.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Miljøpåvirkninger vurderes ikke at være stor eller kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningerne er sandsynlige, så længe der anvendes gasolie.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Hyppighed: miljøpåvirkningen pågår, så længe der anvendes gasolie Reversibilitet: Miljøpåvirkningerne fra projektet er reversible over en tidsperiode efter ophør af bruge af gasolie

Myndighedsscreening

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Myndighedens konklusion				
	Ja	Nej		
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), da det ud fra det i sagen oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig betydning for eller indvirkning på: Natura 2000-områder, vandområder, §3-beskyttet natur, bilag IV-arter eller de omkringboendes sundhed.	

Dato: _____ 14. december 2023 _____ Sagsbehandler: Lene Deshasta _____

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Køge Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved

CVR / RID: CVR:21210285-RID:83240302

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7019

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-06-2023 08:21)

Projekt: 150 m3 Olie tank

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 019826, BFE nummer: 7127388

Matrikler: Matrikel nr.: 6as, Ejerlav: Ll. Skensved By, Højelse

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pernille Jensen (Indsendt af)	Projektejer	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved pernille.jensen@cpkelco.com +45 27105643

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

21210285 - CP KELCO ApS

P-nummer

1001573553 - CP KELCO ApS

Ved Banen 16
4623 Lille Skensved

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Jørn Stryger
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Virksomhedens navn	CP Kelco ApS
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Pernille Jensen
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Telefonnummer	27105643
Mailadresse	pernille.jensen@cpkelco.com
☒ Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ansøgning omfatter ændring af eksisterende olieoplag. Grundet forsyningssituation (krig i Ukraine) på verdens gasmarkedet ansøger CP Kelco grundet risikoen for enten hel kommerciel afbrydelighed af gasforsyning eller mindre ekstern gasleverance om ibrugtagning af ny 150 m3 olietank. Forholdet er reguleret af virksomhedens nuværende miljøgodkendelse af 18 juni 2008.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn CP Kelco APS

Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Mailadresse	skensved.ehs@cpkelco.com
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 207, Andre listevirksomheder, Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg

Anvendelsesområde(r):

- Naturgas

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
	Ændring i forhold til støj?	Ja
	Ændring i forhold til affald?	Nej
	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej



Nye oplysninger om virksomhedens ophør?

Nej



Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?

Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.
		Støj	– Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.
		Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer
		Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.

Risiko for jord,
grundvand eller
overflade- vand

- Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier.
- Oplag af kul og andet fast brændsel.
- Opbevaring af affald.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Denne ansøgning omfatter ændring af eksisterende olieoplag. CP Kelco har eget kraftværk, som producerer damp og strøm til fabrikken på fire kedler. Kedel 2-3-4 kan anvende olie eller naturgas. Grundet forsyningssituation (krig i Ukraine) på verdens gasmarkedet ansøger CP Kelco grundet risikoen for enten hel kommerciel afbrydelighed af gasforsyning eller mindre ekstern gasleverance om idrifttagning af ny 150 m3 olietank. CP Kelco er ikke en beskyttet kunde og det er derfor i en krisesituation vigtigt at sikre kommerciel leverance af olie i en længere periode, samt større back-up lager af olie end med den eksisterende 60 m3 olietank. Med udgangspunkt i ovenstående ansøger CPK om at få godkendelse til at ændre det eksisterende olieoplag. I tilfælde af drift på olie er CPK i forbindelse med leveringsaftale med olieleverandør, forpligtet til at aftage en vis mængde olie af i døgnet, hvilket er medvirkende årsagen til ansøgning om opstilling/idrifttagning af ny 150 m3. Desuden kræver olieleverandøren aftagelse af olie i jævnt flow over dagene/ugen. CP Kelco's eksisterende overjordiske olietank på 60 m3 tages ud af drift.

Se endvidere bilag: Detaljeret oversigt Miljøgodkendelse 150 m3 olietank, hvor der er uddybende tegning og beskrivelse.

Bilag

[Billede af område med hvor ny 150 m3 tank skal opstilles i pitområde.docx](#)

[Detaljeret oversigt Miljøgodkendelse 150 m3 olietank.docx](#)

[SKV – scenario with 2 new oil burners \(150 m3 olietank\).pptx](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ønskes fortroligholdt

UDFYLDT

 Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[CPK afgørelse om risikovirksomhed 190312.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[046-0001-Situationsplan med Tekst \[DK\].pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

I forbindelse med eventuel drift af olie på kedlerne vil olieforbruget stige. For nuværende haves en tank med 60 m3, hvilket øges til et 150 m3 oplag. Primær driftform er med brændselstype Naturgas. Skulle en forsyningskrise eller andre forretningsmæssige forhold opstå ønskes drift på ca. 80 m3 olie/døgnet.

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Idet ansøgningen omhandler ændret oplag af olie er der ikke ændringer til de øvrige produktionskapaciteter eller procesforløb

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Brændselstype og effekt

Indsæt tekst	Navn/type	Maksimal indfyret effekt	Noter enhed (MW eller kW)	Brændselstype 1	Brændselstype 2	Brændselstype 3
Energianlæg 1	Kedel 1	42	MW	Naturgas		
Energianlæg 2	Kedel 2	13	MW	naturgas	Olie	
Energianlæg 3	Kedel 3	5	MW	Naturgas	Biogas fra eget resningsanlæg	Olie
Energianlæg 4	Kedel 4	14	MW	Naturgas	Olie	
Energianlæg 5						
Energianlæg 6						

Bilag

[Gasolie-DK da DK-164226.pdf](#)

[GO20DK4.pdf](#)

[Oversigt og Installationsbeskrivelse af forsyning \(2023\).docx](#)

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Ved eventuel fremtidig brændselsinput med olie vil der forekomme en øget transport af olie i tankbiler til CPKelco (2-3 tankbiler med 30m3) om dagen. Der vil være øget lastningsaktiviteter på CP Kelco. Virksomheden har for nuværende én olietank, der kan rumme 60 m3 gasolie. Denne olietank tages ud af drift og erstattes med en ny 150 m3 olietank.

Sikkerhed og miljøfarer ved påfyldning er vurderet i HAZOP (Hazard & Operability Study) med repræsentanter fra relevante afdeling på CP Kelco. Vi har en procedure på CP Kelco for modtagelse af produktionskemikalier (I9001), som beskriver fremgangsmåde, krav til sikkerhedsudstyr, samt opgaver og ansvar. Alle risici for oplagring, påfyldning og brug af olie er blevet vurderet. (Se endvidere afsnittet; Andre relevante oplysninger) Identificeret er:

- Spild opstået under aktiviteten modtagelse af olie fra tankbil
- Teknisk uprovokeret svigt af olietank Tanken er overjordisk og placeret i tankgård Risikoen for potentiel miljøskade, med forurening forårsaget af dieselolie er vurderet acceptabel, med de barriere der er etableret.

Losning af olie foregår, som vist på oversigttegningen (bilag 6), i det sydvestlige hjørne af eksisterende pit, markeret med en rød firkant. Losning foregår i tråd med vores interne procedure for modtagelse af proceskemikalier – I9001 (bilag 8), og en intern CP Kelco-medarbejder er i kontakt med de chauffører der leverer olien, og udpeger den korrekte tank.

Bilag

[Bilag 8 - I9001.pdf](#)

[Bilag 6 - Oversigtstegning ny olietank.pdf](#)

Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Denne ansøgning omhandler alene ændring i eksisterende oplag af olie og oplysninger om Kraftvarmeproduktion er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse dateret 18. juli 2008 og tillæg hertil af 10. juni 2022 vedr. ændring af fyringsmedie fra naturgas til gasolie på kedel 2-4

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold	Pernille Jensen
Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig	EHSS Specialist
Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold	27105643
Angiv evt. mailadresse	Pernille.jensen@cpkelco.com

CP Kelco har igennem en årrække været Risikovirksomhed og er

Eventuelle yderligere bemærkninger

sammen med Seveso sagsbehandlere fra de forskellige myndigheder undervejs med godkendelse af sikkerhedsdokument. Ændringen i oplæg vedr. kun Gasolie

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

UDFYLDT

Ønskes fortroligholdt

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer		Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Stofnavn/kategori	Cas nummer		
Gasolie		36.000 m3/år	blandingsprodukt. klasse III-1

Bilag
[Risikokvotient Seveso beregning PRJ 08022023.pdf](#)

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

Ønskes fortroligholdt

UDFYLDT

Redegørelse:
Bilag
[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser

UDFYLDT

Ønskes fortroligholdt

Redegørelse:
Bilag
[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

Ønskes fortroligholdt

UDFYLDT

Redegørelse:
Bilag
[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

UDFYLDT

Redegørelse:
CP Kelco samarbejder i øjeblikket med risikomyndighederne om endelig godkendelse af sikkerhedsdokument

Bilag
[CPK afgørelse om risikovirksomhed 190312.pdf](#)

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 1	Ikke angivet	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom

		og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 2	Ikke angivet	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 3	Ikke angivet	I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 4	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
G 201 - 11.4 Standardvilkår 5	Ikke angivet	Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 6	Ikke angivet	Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Luftudledning fra hvert afkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Denne ansøgning omhandler alene ændring i eksisterende oplag af olie og luftudledning er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse dateret 18. juli 2008 og tillæg hertil af 10. juni 2022 vedr. ændring af fyringsmedie fra naturgas til gasolie på kedel 2-4

Bilag

[221010 Rapport CP kelco kedel 2-3-4.pdf](#)

[2021 AST Rapport CP kelco kedel 1 inkl. Funktionstest.pdf](#)

Emission fra diffuse kilder

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til miljøgodkendelse dateret 18. juli 2008. Der ændres ikke ved diffuse kilder.

Beregning af afkasthøjder

UDFYLDT

Redegørelse:

Denne ansøgning omhandler alene ændring i eksisterende oplag af olie og luftudledning er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse dateret 18. juli 2008 og tillæg hertil af 10. juni 2022 vedr. ændring af fyringsmedie fra naturgas til gasolie på kedel 2-4

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se næste afsnit Støj og Vibrationskilder

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Ved eventuel fremtidig brændselsinput med olie vil der forekomme en øget transport af olie i tankbiler til CPKelco (2-3 tankbiler med 30m3) om dagen, også i weekenden. Der vil være øget lastningsaktiviteter på CP Kelco.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Projektet omfatter installering og ibrugtagning af en ny 150 m3 tank

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Støjkort med punktkilder og rute for kemikalier inkl. olie.docx](#)

[Sweco kommentar til notat CP Kelco - ændring af kørevej Olieleverancer.msg.pdf](#)

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

150 m3 tanken placeres i det fri. Den nye olietank er dobbeltskroget. Den kommer med lejder/repos til betjening af instrumenter og pejling. Den er udstyret med overfyldningssikring og fløjte, tæthedskontrol og antihævertventil samt udluftning. Begge skrog er af leverandøren tryktestet jf. gældende krav (PED).

Den nye olietank er typegodkendt af PUFO (Prøvningsudvalget for olietanke), og lever op til kravene i olietanksbekendtgørelsen – BEK nr. 1257 af 27/11/2019 (overjordiske anlæg på 6.000 – 200.000L). Tankattest er vedlagt.

Hele olietanken, samt de to oliepumper og ventiler, kommer til at stå i den eksisterende pit. Drænet fra pitten vil blive ført til eksisterende olieudskiller i området.

Bilag

[Tankattest olietank 150m3.pdf](#)

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Det fremtidig olieoplag på 150 m3 er sagsbehandlet og godkendt af samtlige risikomyndigheder. Olietanken er anmeldt til Køge Kommune og det lokale Beredskab har givet tilladelse efter Bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 med efterfølgende ændringer (Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker), Bilag 1, kap. 4.

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

CPK ønsker fortrolighed omkring vores risikoanmeldelse og beregning af risikokvotient

Bilag

[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

[Risikokvotient Seveso beregning PRJ 08022023.pdf](#)

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (21-06-2023)

[Gasolie-DK_da_DK-164226.pdf](#)

[Detaljeret oversigt Miljøgodkendelse 150 m3 olietank.docx](#)

[Bilag 8 - I9001.pdf](#)

[Tankattest olietank 150m3.pdf](#)

[CPK afgørelse om risikovirksomhed 190312.pdf](#)

[CPK afgørelse om risikovirksomhed 190312.pdf](#)

[046-0001-Situationsplan med Tekst \[DK\].pdf](#)

[Risikokvotient Seveso beregning PRJ 08022023.pdf](#)

[GO20DK4.pdf](#)

[2021 AST Rapport CP kelco kedel 1 inkl. Funktionstest.pdf](#)

[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

[Billede af område med hvor ny 150 m3 tank skal opstilles i pitområde.docx](#)

[Støjkort med punktkilder og rute for kemikalier inkl. olie.docx](#)

[221010 Rapport CP kelco kedel 2-3-4.pdf](#)

[Sweco kommentar til notat CP Kelco - ændring af kørevej Olieleverancer.msg.pdf](#)

[Bilag 6 - Oversigtstegning ny olietank.pdf](#)

[SKV – scenario with 2 new oil burners \(150 m3 olietank\).pptx](#)

[Oversigt og Installationsbeskrivelse af forsyning \(2023\).docx](#)

[risikoanmeldelse final december 2018.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Oplysninger om energianlæg

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Fortrolighed

Ansøgning: Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

Ansøgning: Oplysninger om energianlæg

Ansøgning: Luftudledning fra hvert afkast

Ansøgning: Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

Ansøgning: Fortrolighed

Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Luftudledning fra hvert afkast

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Oplysninger om energianlæg

Ansøgning: Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Køge Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved

CVR / RID: CVR:21210285-RID:83240302

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7019

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-06-2023 08:21)

Projekt: 150 m3 Olie tank

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 019826, BFE nummer: 7127388

Matrikler: Matrikel nr.: 6as, Ejerlav: Ll. Skensved By, Højelse

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pernille Jensen (Indsendt af)	Projektejer	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved pernille.jensen@cpkelco.com +45 27105643

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

21210285 - CP KELCO ApS

P-nummer

1001573553 - CP KELCO ApS

Ved Banen 16
4623 Lille Skensved

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Jørn Stryger
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Virksomhedens navn	CP Kelco ApS
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Pernille Jensen
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Telefonnummer	27105643
Mailadresse	pernille.jensen@cpkelco.com
☒ Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ansøgning omfatter ændring af eksisterende olieoplag. Grundet forsyningssituation (krig i Ukraine) på verdens gasmarkedet ansøger CP Kelco grundet risikoen for enten hel kommerciel afbrydelighed af gasforsyning eller mindre ekstern gasleverance om ibrugtagning af ny 150 m3 olietank. Forholdet er reguleret af virksomhedens nuværende miljøgodkendelse af 18 juni 2008.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn CP Kelco APS

Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Mailadresse	skensved.ehs@cpkelco.com
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 207, Andre listevirksomheder, Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg

Anvendelsesområde(r):

- Naturgas

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

150 m3 tanken placeres i det fri. Den nye olietank er dobbeltskroget. Den kommer med lejder/repos til betjening af instrumenter og pejling. Den er udstyret med overfyldningssikring og fløjte, tæthedskontrol og antihævertventil samt udluftning. Begge skrog er af leverandøren tryktestet jf. gældende krav (PED).

Den nye olietank er typegodkendt af PUFO (Prøvningsudvalget for olietanke), og lever op til kravene i olietanksbekendtgørelsen – BEK nr. 1257 af 27/11/2019 (overjordiske anlæg på 6.000 – 200.000L). Tankattest er vedlagt.

Hele olietanken, samt de to oliepumper og ventiler, kommer til at stå i den eksisterende pit. Drænet fra pitten vil blive ført til eksisterende olieudskiller i området.

Bilag

[Tankattest olietank 150m3.pdf](#)

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Køge Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved

CVR / RID: CVR:21210285-RID:83240302

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7019

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-06-2023 08:21)

Projekt: 150 m3 Olie tank

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 019826, BFE nummer: 7127388

Matrikler: Matrikel nr.: 6as, Ejerlav: Ll. Skensved By, Højelse

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Pernille Jensen (Indsendt af)	Projektejer	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved pernille.jensen@cpkelco.com +45 27105643

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

21210285 - CP KELCO ApS

P-nummer

1001573553 - CP KELCO ApS

Ved Banen 16
4623 Lille Skensved

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Jørn Stryger
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Virksomhedens navn	CP Kelco ApS
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Pernille Jensen
Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Telefonnummer	27105643
Mailadresse	pernille.jensen@cpkelco.com
☒ Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ansøgning omfatter ændring af eksisterende olieoplag. Grundet forsyningssituation (krig i Ukraine) på verdens gasmarkedet ansøger CP Kelco grundet risikoen for enten hel kommerciel afbrydelighed af gasforsyning eller mindre ekstern gasleverance om ibrugtagning af ny 150 m3 olietank. Forholdet er reguleret af virksomhedens nuværende miljøgodkendelse af 18 juni 2008.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn CP Kelco APS

Adresse	Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved
Mailadresse	skensved.ehs@cpkelco.com
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Denne ansøgning omfatter ændring af eksisterende olieoplag. CP Kelco har eget kraftværk, som producerer damp og strøm til fabrikken på fire kedler. Kedel 2-3-4 kan anvende olie eller naturgas. Grundet forsyningssituation (krig i Ukraine) på verdens gasmarkedet ansøger CP Kelco grundet risikoen for enten hel kommerciel afbrydelighed af gasforsyning eller mindre ekstern gasleverance om idrifttagning af ny 150 m3 olietank. CP Kelco er ikke en beskyttet kunde og det er derfor i en krisesituation vigtigt at sikre kommerciel leverance af olie i en længere periode, samt større back-up lager af olie end med den eksisterende 60 m3 olietank. Med udgangspunkt i ovenstående ansøger CPK om at få godkendelse til at ændre det eksisterende olieoplag. I tilfælde af drift på olie er CPK i forbindelse med leveringsaftale med olieleverandør, forpligtet til at aftage en vis mængde olie af i døgnet, hvilket er medvirkende årsagen til ansøgning om opstilling/idrifttagning af ny 150 m3. Desuden kræver olieleverandøren aftagelse af olie i jævnt flow over dagene/ugen. CP Kelco's eksisterende overjordiske olietank på 60 m3 tages ud af drift.

Se endvidere bilag: Detaljeret oversigt Miljøgodkendelse 150 m3 olietank, hvor der er uddybende tegning og beskrivelse.

Bilag

[Billede af område med hvor ny 150 m3 tank skal opstilles i pitområde.docx](#)

[Detaljeret oversigt Miljøgodkendelse 150 m3 olietank.docx](#)

[SKV – scenario with 2 new oil burners \(150 m3 olietank\).pptx](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ønskes fortroligholdt

UDFYLDT

 Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[CPK afgørelse om risikovirksomhed 190312.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[046-0001-Situationsplan med Tekst \[DK\].pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

I forbindelse med eventuel drift af olie på kedlerne vil olieforbruget stige. For nuværende haves en tank med 60 m3, hvilket øges til et 150 m3 oplag. Primær driftform er med brændselstype Naturgas. Skulle en forsyningskrise eller andre forretningsmæssige forhold opstå ønskes drift på ca. 80 m3 olie/døgnet.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

150 m3 tanken placeres i det fri. Den nye olietank er dobbeltskroget. Den kommer med lejder/repos til betjening af instrumenter og pejling. Den er udstyret med overfyldningssikring og fløjte, tæthedskontrol og antihævertventil samt udluftning. Begge skrog er af leverandøren tryktestet jf.

gældende krav (PED).

Den nye olietank er typegodkendt af PUFO (Prøvningsudvalget for olietanke), og lever op til kravene i olietanksbekendtgørelsen – BEK nr. 1257 af 27/11/2019 (overjordiske anlæg på 6.000 – 200.000L). Tankattest er vedlagt.

Hele olietanken, samt de to oliepumper og ventiler, kommer til at stå i den eksisterende pit. Drænet fra pitten vil blive ført til eksisterende olieudskiller i området.

Bilag

[Tankattest olietank 150m3.pdf](#)

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000014

Version: 8

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO₂, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO₂. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO₂, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO₂, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO₂, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.
Støj	– Støj fra rumdugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.
Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer
Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.
Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand	– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT