



Ørsted A/S Avedøreværket
Hammerholmen 50
2650 Hvidovre

Virksomheder
J.nr. 2025-7727
Ref. lestu
Den 11. september 2025

Sendt som digital post til CVR nr. 27446469

Ajourført Sikkerhedsdokument for Ørsted A/S Avedøreværket tages til efterretning

I henhold til § 10, stk. 1, i risikobekendtgørelsen¹ skal risikovirksomheder gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentationen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert 5. år. Ørsted A/S Avedøreværket har 31. januar 2025 fremsendt ajourført sikkerhedsdokument til risikomyndighederne.

Ajourføringen er behandlet på møde med deltagelse af risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Hovedstadens Beredskab, Københavns Vestegns Politi, Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen).

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af det ajourførte sikkerhedsdokument af 2. juni 2025 og vurderer, at indholdet stadig er dækkende.

Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre eller supplere vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Det ajourførte sikkerhedsdokument tages således til efterretning.

Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 41, stk. 1 jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven².

Miljøstyrelsens vurdering

Sikkerhedsdokumentet er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 3 med et indhold svarende til en kolonne 2 virksomhed.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det pr. 2. juni 2025 fremsendte sikkerhedsdokument lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af det ajourførte sikkerhedsdokument, at risici for større uheld på Ørsted A/S Avedøreværket er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring Ørsted A/S Avedøreværket er acceptabelt.

De opdaterede beregnede konsekvensafstande og risikozoner fremgår af vedlagte kortbilag, da de er mindre end det sidst accepterede risikobillede.

¹ [Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

² [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der ikke er behov for at stille nye vilkår i forbindelse med ajourføringen.

Ørsted A/S Avedøreværket er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet.

På den baggrund tages det ajourførte sikkerhedsdokument til efterretning.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke-tekniske resume af sikkerhedsdokumentet vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. risikobekendtgørelsens § 16 stk. 1 og bilag 3, punkt VI.

Næste regelmæssige ajourføring

Risikovirksomheder skal jf. § 10, stk. 1 i risikobekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentet.

Ørsted A/S Avedøreværket skal derfor senest den 2. juni 2030 gennemgå sikkerhedsdokumentet, og fremsende en ajourføring af sikkerhedsdokumentet eller en begrundet vurdering af, at der ikke er behov for ajourføring af sikkerhedsdokumentet jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1 samt § 10, stk. 5.

Miljøstyrelsen skal opfordre til, at Ørsted A/S Avedøreværket retter henvendelse i god tid inden ajourføringen påbegyndes med henblik på gensidig forventningsafstemning om indhold og tidsplan med risikomyndighederne.

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 9. oktober 2025.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen tager det ajourførte sikkerhedsdokument for Ørsted A/S Avedøreværket til efterretning.

Med venlig hilsen

Lene Stubgaard

Bilag:

Kort med risikokurver – planlægningsgrundlag

Kopi til:

Arbejdstilsynet; seveso@at.dk

Københavns Vestegns Politi; kbhv-planlaegning@politi.dk

Hovedstadens Beredskab; hbr@hbr.dk

Beredskabsstyrelsen; brs-ktp-bfo@brs.dk

Hvidovre Kommune; hvidovre@hvidovre.dk

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk

Friluftsrådet; kreds@friluftsraadet.dk

Dansk ornitologisk forening; dof@dof.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed; stps@stps.dk

Bilag: kort med risikokurver – planlægningsgrundlag



Ørsted A/S Avedøreværket
Hammerholmen 50
2650 Hvidovre



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Udgangspunktet for myndighedernes accept af den risiko en risikovirksomhed udgør for omgivelserne er, at risikoen for dødsfald som følge af et uheld på virksomheden ikke må være større end den risiko, som følger af andre naturlige eller selvvalgte aktiviteter, som fx ved sygdom, brand eller færdsel i trafikken. For at sikre, at risiko-påvirkningen i omgivelserne ikke fremover øges i forhold til grundlaget for myndighedernes accept, fastlægges nedenstående risikozoner, som ikke må øges fx ved udvidelser eller ændringer på virksomheden uden, at der er foretaget fornyet myndighedsbehandling.

Sikkerhedsafstand (skraveret gult område)

Sikkerhedsafstanden afgrænser et område, hvor der som udgangspunkt ikke må være følsom arealanvendelse i form af boligområder, institutioner eller hoteller med overnatning eller steder, hvor der jævnligt opholder sig mange mennesker. Sikkerhedsafstanden afgrænses på baggrund af iso-risikokurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-6} dødsfald pr år, den rækker ikke uden for virksomhedens område.

Område med beregnet planlægningsmæssig betydning (gul linje):

Denne zone afspejler det område, hvor ændret arealanvendelse der øger befolkningstallet, f.eks. ved planlægning for nye boliger el. lignende, kan have betydning for den samfundsmæssige risiko. Denne zone er afgrænset på baggrund af de maksimale konsekvensafstande for hver type scenarier.

Generel planlægningszone – Lovmæssig planlægningszone (orange stiplede linje)

Denne zone omfatter de arealer, der ligger nærmere end 500 m fra virksomheden. Her har den lokale kommune forpligtelse til at tage hensyn til risikoen for større uheld i sin kommune- eller lokalplanlægning, jf. Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, BEK nr. 371 af 21. april 2016.