



DLG Planteværnslager
Mådevej 80
6750 Esbjerg Ø

Virksomheder
J.nr. 2025 – 9375
Ref. masab/hebec
Den 23. juli 2026

*Sendt med digital post til CVR 24246930 samt pr. e-mail til
Daniel Tonny Skarby Ottosen Ottosen - dto@dlg.dk*

Ajourført sikkerhedsrapport for DLG Planteværnslager tages til efterretning

I henhold til § 10, stk. 1, i risikobekendtgørelsen¹ skal risikovirksomheder fremsende ajourført sikkerhedsrapport, når forholdene begrundet det, dog mindst hvert 5. år. DLG Planteværnslager har 3. februar 2025 fremsendt ajourført sikkerhedsrapport til risikomyndighederne.

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af den ajourførte sikkerhedsrapport (3. februar 2025, rev. 5) og kontrolleret, at indholdet stadig er dækkende.

Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre eller supplere vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Det ajourførte sikkerhedsdokument tages således til efterretning.
Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven².

Miljøstyrelsens vurdering

Sikkerhedsrapporten er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 4 med et indhold svarende til en kolonne 3 virksomhed.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den pr. 3. februar 2025 fremsendte sikkerhedsrapport lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den ajourførte sikkerhedsrapport og interne beredskabsplan, at risici for større uheld på DLG Planteværnslager er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring DLG Planteværnslager er acceptabelt.

De beregnede konsekvensafstande og risikozoner fremgår af vedlagte kortbilag, se bilag 1. Der er ikke sket nogen ændring i forhold til det tidligere godkendte niveau for risikopåvirkning af omgivelserne.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der ikke er behov for at stille nye vilkår i forbindelse med ajourføringen.

¹ [Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

² [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

DLG Planteværnslager er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapport.

På den baggrund tages den ajourførte sikkerhedsrapport til efterretning.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke-tekniske resume af sikkerhedsrapport vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. risikobekendtgørelsens § 16 stk. 1 og bilag 4 punkt VI.

Næste regelmæssige ajourføring

DLG Planteværnslager skal senest i februar 2030 foretage næste regelmæssige ajourføring af sikkerhedsrapport, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, § 10, stk. 5 og § 13, stk. 5.

Miljøstyrelsen skal opfordre til, at DLG Planteværnslager retter henvendelse i god tid inden ajourføringen påbegyndes med henblik på gensidig forventningsafstemning om indhold og tidsplan med risikomyndighederne.

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 21. august 2026.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen tager det ajourførte sikkerhedsdokument for DLG Planteværnslager til efterretning.

Med venlig hilsen
Maria Sahar Bahadouri

Bilag:

Bilag 1, kort over risikozoner

Kopi til:

Arbejdstilsynet	tko@at.dk
Sydvestjysk Brandvæsen	ls15@svjb.dk
Syd- og Sønderjyllands Politi	pan012@politi.dk
Beredskabsstyrelsen	brs@brs.dk
Esbjerg Kommune	raadhuset@esbjergkommune.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dof@dof.dk
Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed	stps@stps.dk

BILAG 1


DLG Planteværnslager
Mådevej 80
6750 Esbjerg Ø



DLG Planteværnslager



Sort cirkel angiver det område, hvor spredning af giftige røggasser på AEGL3-niveau kan forekomme fra en pøl brand af et repræsentativt planteværnsmiddel. Dette cirkel-område har en diameter på 60 meter og er beliggende næsten udelukkende inden for virksomhedens egen matrikel.



Blå cirkel angiver den maksimale konsekvensafstand af røggasfanen fra en brand på DLG Planteværnslager målt på AEGL2-niveau. AEGL2 betyder, at der kan forekomme irreversible konsekvenser for personer (herunder svage) inden for den beregnede afstand (500 m), men livstruende koncentrationer vil kun forekomme indenfor 60 meter fra brandstedet. Se tekst ovenfor ved den sorte cirkel.

Hvor stor er risikoen – og hvordan skal man forholde sig i tilfælde af brand?

Risikoen for en brand er meget lille i betragtning af de barrierer og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som virksomheden har truffet på virksomheden og demonstreret i deres sikkerhedsrapport.

Der henvises Sydvestjysk Brandvæsen og Syd- og Sønderjyllands Politi for oplysninger om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af en brand på virksomheden.

