



I/S REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F

Vedr. Miljøcenter Gerringe
Gerringevej 15
4970 Rødby

Virksomheder
J.nr. 2022 - 69567
Ref. JOHVM/MAJLI
Den 9. maj 2023

Sendt til CVR nr. 78951818 og René Møller Rosendahl, rmr@danws.dk

Afgørelse om, at etablering af kemihus ved Miljøcenter Gerringe ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 9. september 2022 modtaget I/S REFAs ansøgning via Byg og Miljø om etableringen af et kemihus til modtagelse/mellemoplag af farligt affald indsamlet hos områdets husstande på Miljøcenter Gerringe.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse

Projektet omfatter etableringen og driften af et 150 m² kemihus til modtagelse, mellemoplag og omlastning af farligt affald indsamlet ved områdets husstande inden det sendes til videre behandling og sortering. Projektet skal placeres på matrikel 57, som er omfattet af lokalplan 383-804, Lolland, som er udlagt til affaldsaktiviteter, og er dermed placeret inden for deponeringsanlæggets membran- og perkolatsystem.

Kemihuset vil bestå af 10 elementer på 3x5 meter med opsamlingsbund til farligt affald i form af spildsikre kar med en overliggende elefantrist. Ved portene etableres en sump med mulighed for at opsamle evt. spild i forbindelse med afhentning

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

af affald. Disse tiltag er taget for at sikre mod forurening af overflade- og spildvand.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A og B.

Projektet om etablering af kemihus ved Miljøcenter Gerringe er omfattet af bilag 2, 13.a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Lolland kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Lolland Kommune bekræfter i deres svar den 30. marts 2023 at projektet ikke er i strid med lokalplanens overordnede anvendelse. Dog er der behov for en mindre dispensation for placeringen af kemihuset, da der forløber en sø- og åbeskyttelseslinje inden for projektarealet. Kommunen bemærker at såfremt der skal etableres bebyggelse, belægning, oplag eller lignende inden for beskyttelseslinjen, vil dette kræve en dispensation. Kommunen medgiver desuden at projekter ikke er udlagt på et råstofområde og det ikke vil medføre rydning af eksisterende skov.

Det bemærkes fra kommunen at eventuelle spild fra kemihuset skal opsamles som farligt affald, og ikke må ledes til Rødbyhavn Renseanlæg via perkolatsystemet.

I forhold til de trafikale forhold nævner Lolland Kommune at kørsel til og fra Miljøcenter Gerringe skal foretages via Langs Vejlevej.

I forhold til vandmiljøet angiver Lolland Kommune at Miljøcenter Gerringe er beliggende på et område udpeget i kommuneplanen som lavbundsområde. Kommunen har dog ikke aktuelle planer om at genoprette våde naturtyper på den pågældende matrikel. Kommunen gør desuden opmærksom på at matriklen ligger umiddelbart op til Kommunevandløb 39L Rødby Kanal. Det vurderes dog ikke at etableringen af kemihuset i sig selv vil være hindrende for opfyldelsen af de nuværende miljømål i Rødby Kanal. Kemihuset er planlagt placeret i kort afstand af en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og miljølovens generelle bestemmelser om udledning af forurenende stoffer til overfladevandsystemer. Jf. dette må søens tilstand ikke ændres og der må ikke udledes forurenende stoffer til søen. Det samme gælder udledning af forurenende stoffer til områdets grøftesystemer. Dette skal miljøgodkendelsen sikre.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Området ligger uden for områder med drikkevandsinteresser, og ikke i nærheden af kendte kulturhistoriske elementer.

Med en samlet højde på ca. 2,5 meter og den slørende beplantning der afgrænser Miljøcenter Gerringe, vurderes projektet af kommunen ikke at have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab.

Lolland Kommune har ikke kendskab til, at der på området findes arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Ligeledes har kommunen ikke kendskab til, at der på området skulle være rød- eller gullistede arter. Det bemærkes dog at den § 3-beskyttede sø på arealet kan være potentielt levested for bilag IV arter. Såfremt søen sikres mod lækageudslip vurderer Lolland Kommune ikke at projektet vil påvirke beskyttede naturtyper eller ødelægge områdets økologiske funktionalitet.

Matriklen ligger inden for risikoområdet for oversvømmelser, men risikoen vurderes minimal med den angivne placering.

Der er i kommunen ikke truffet afgørelser om etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge i området.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Det nærmeste Natura 2000 område ligger omtrent 10 km fra projektet, som ikke involverer udledninger eller emissioner der vurderes at kunne påvirke naturtyper i området.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, da der ingen kendskab er til bilag IV arter på området. Nærmeste område med bilag IV arter ligger 1 km i sydøstlig retning fra anlægget. Området indeholder en population af springfrøer. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke disse.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den #dato

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den "[Dato for offentliggørelse + 4 uger]".

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Jonathan Holst Viskum Madsen

Kopi til:

Lolland Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: I/S REFA Miljøcenter Gerringe - Etablering af Kemihus og indsamling af farligt affald fra husstande

MST-journalnummer: 2022 - 69567

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I/S REFA ansøger hermed Miljøstyrelsen Virksomheder om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 til nyt kemihus på Miljøcenter Gerringe til modtagelse/mellemoplag af farligt affald indsamlet hos husstandene i tætte røde kasser som vist på billedet herunder. Det forventes, at der skal indsamles fra 2023. I forbindelse med planlægning af indsamlingen, skal der anvises en plads, hvor de indsamlede kasser kan mellemlagres/omlastes før forsendelse til et behandlingsanlæg, som	De røde kasser indsamles med komprimatorbiler til plastaffald og omlastes i kemihuset.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	også sortere indholdet i kasserne. Det nye kemihus vil samlet have et befæstet areal på (ca. 150 m²), og vil blive indrette med tæt bund og spildbakke. Denne miljøtekniske beskrivelse udgør ansøgning om godkendelse til indretning og etablering plads i henhold til bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed med tilhørende ændringer, og i overensstemmelse med standardvilkårene for biaktiviteten. Pladsen er placeret indenfor deponeringss-anlæggets membran- og perkolatsystem, og der er deponeret affald under arealet. Kemi-huset består af 10 elementer på 3x5 meter med opsamlingsbund til farligt affald (spild-sikre kar med en overliggende elefantrist),	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	og en indvendig højde på ca. 2,40 m. Modulerne opsættes på SF-sten.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. 54841400 post@refa.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. Susanne B. Andersen, 54841410 sba@refa.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbru-	I/S REFA Miljøcenter Gerringe, Gerringevej 15 4970 Rødby Matrikel nr. 50, 51, 57 Rødby Fjord, Tirsted Sogn. Matriklerne 50 og 51 er beliggende på den	Anlægges på matrikel nr. 57

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
gets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	endnu ikke ibrugtagne del for deponeringsaktiviteter.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Lolland Kommune	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)				
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	Angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			ikke relevant

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Punkt 13, a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)
Myndighedsvurdering
Bygherre er ejer

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		- Ca. 150 m ²	-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning		Arealet af det nye kemihus udgør ca. 150 m ² hvor al fremtidig modtagelse, mellemlagring/omlastning skal foregå inden videre behandling og sortering. Modulerne opsættes på SF-sten.	Bygningen har en indvendig højde på 2.4 m. Det må derfor antages at de indvendige volumen er ca. 360 m ³ . Byggehøjden kommer ikke til at være meget højere end de 2.4 m indvendigt, hvorfor bygningshøjden fra Miljøstyrelsens side ikke anses som et problem.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Nej	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²		150 m ²	
Projektets bebyggede areal i m ²		150 m ²	
Projektets nye befæstede areal i m ²		150 m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³		150 m ²	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		0 m ² Ingen nedrivning blot afgravning til etablering af ny plads	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden		Der er behov for tilførsel af grus 200 m ³ grus 0 m ³	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		0 m ³	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		0 m ³	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		0 m ³	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Ikke relevant Opstart når Mgk. og bygge- og landzonetilladelse forligger. Tager max. 3 mdr at etablere	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant - få mængder i røde kasser	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Vides ikke, men det er små mængder dagligt Små mængder dagligt i åbningstiden. Intet nej Nej Nej
7. Forudsætter projektet etab-		Nej

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
lering af selvstændig vandforsyning?			
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Ja, standardvilkår
9. Vil projektet kunne overholde alle de			Ja

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Listepunkt k 203 på bilag 2: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?					
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			Nej	Ingen bemærkninger	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant	Ingen bemærkninger	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Nej	Ingen bemærkninger	
13. Vil projektet kunne overholde de			Ikke relevant		

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Ja, Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 1984 om ekstern støj fra virksomheder med senere ændringer
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Ja

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Ja
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Ja, Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001 Luftvejledningen Begrænsning af luftforurening fra virksomheder
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende			Ja

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ikke omfattet
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
grænseværdier for luftforurening?				
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening,			Ja Luftforurening fra pladsen vil i den daglige driftssituation primært være relateret til emission fra kørsel med komprimator bil og lastbil ved aflevering/omlastning af affald, og vil være jævnt fordelt over anlæggets normale åbningstider. Luftforureningen som følge af brændstofemission fra komprimatorbil søges løbende reduceret ved indkøb af egnet materiel der stiller miljømæssige skærpede krav til det anvendte udstyr. For at undgå støvgener vil adgangsveje på deponeringsanlægget renholdes og bekæmpes i nødvendigt omfang.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			Nej, Støvpåvirkning fra pladsen vil i den daglige drift primært være relateret til aflæsning af affaldet For at undgå støvgener vil adgangsveje på deponeringsanlægget renholdes og bekæmpes i nødvendigt omfang. De maskiner og køretøjer, der benyttes, udløder emissioner og støv. Dette søges dog minimeret via vedligeholdelse og jævnlig udskiftning	Ingen bemærkninger
I anlægsperioden?			Nej	
I driftsfasen?			Nej	
21. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			Nej	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
ning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Nej Nej	
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat-tetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Nej	Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.			Nej	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Ja - men kræver landzonetilladelse (er søgt sideløbende)	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende			Nej	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
bygge- og beskyttelseslinjer?			
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Nej

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ja – Vurderes ikke relevant, da arealet til kemihuset allerede er udlagt til affaldsdeponering

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede			Nej

Myndighedsvurdering
 The map displays a rural landscape with a large yellow-shaded region on the left side, indicating a specific area of interest or project site. A legend in the top right corner identifies the yellow area as 'Kystfarhedszone - polygpn' and includes other map elements like 'Kystfarhedszone (DMS)', 'Kystfarhedszone', 'Ordnings 2022 (Sommer)', and 'Ordnings kortene 2022'.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			På deponeringsanlægget findes et perkolatbassin, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Der findes også et beskyttet vandløb på deponiets rand ca. 235 m fra det ansøgte projekt. Dette vurderes dog ikke relevant i forhold til det ansøgte projekt og vandløbets natur.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Nej, Lolland Kommune har dog pt. ingen observationer eller anden særlig viden om, at der lever bilag IV-arter på deponeringsanlægget. Lolland Kommune har oplyst, at der ikke er kendskab til gul- eller rødlistede arter på deponeringsanlægget.
33. Afstanden fra projektet i			Ca. 2 km Skatholm Skovområde

Myndighedsvurdering

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er knap 10 km væk, hvorfor det ansøgte ikke vil kunne påvirke Natura 2000.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller			Nej

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Nej
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som om-			Nej

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke selve projektet, men dele af anlægget er placeret i område med risiko for oversvømmelse

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
råde med risiko for oversvømmelse.?			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko-område for oversvømmelse?			Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet			Nej

Myndighedsvurdering
-
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
(Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige			Ikke relevant

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
For at undgå støvgener vil adgangsveje på deponeringsanlægget renholdes og bekæmpes i nødvendigt omfang. Affaldet er forsvarligt indpakket og modtages forsvarligt i specielle røde kasser til håndtering af farligt affald. Aflæsning af røde kasser sker direkte i portene på spildbakkerne. Håndtering af affald foregår i kemihuset. Affaldet er ikke i kontakt med jord eller grundvand. Kemihuset er placeret inden for deponeringsanlæggets membran- og perkolatsystem, og der er deponeret affald under arealet. Kemihuset består af 10 elementer på 3x5 meter med opsamlingsbund til farligt affald (spildsikre kar med en overliggende elefant-rist), og en indvendig højde på ca. 2,40 m. Ved portene etableres en sump med mulighed for at opsamle evt. spild i forbindelse med afhentning af affald.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x	

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x	
1. Nationalt:			x	
2. Internationalt (Natura 2000):			x	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			x	
Overfladevand:				
Grundvand:				

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør un- der-sø- ges	
Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tæn- kes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æsteti- ske eller geologiske landskabs- træk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Meget minimal påvirkning, da sikkerhedsforhold er taget for at undgå forurening
Miljøpåvirkningens grænseover- skridende karakter					Ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning
Miljøpåvirkningsgrad og -kom- pleksitet					-
Miljøpåvirkningens sandsynlig- hed					Meget minimal
Miljøpåvirkningens: Varighed					Så længe kemihuset er i drift.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Hyppighed Reversibilitet				
Myndighedens konklusion				
	Ja	Nej		
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Projektet opføres på arealer udpeget til affaldsaktiviteter, og vurderes ikke til at give anledning til større miljøpåvirkning af de afsatte arealer. Af de nærtliggende områder af beskyttede naturtyper eller arter vurderes ingen heraf at kunne påvirkes uforholdsmæssigt. Kemihuset opføres med en række foranstaltninger til forhindring af påvirkning af jord og grundvand. Projektet anlægges inden for deponeringsanlæggets membran- og perkolatsystem, der installeres spildbakker under alle beholdere i kemihuset og ved portene etableres en sump med mulighed for at opsamle evt. spild i forbindelse med afhentning af affald. Hverken støv- eller støjgener vurderes at komme til at have en større påvirkning end ved normal drift af deponeringsanlægget. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering, fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.	

Dato: 9. marts 2023 Sagsbehandler: Jonathan Holst Viskum Madsen

Bilag B.

Ansøgning om miljøgodkendelse til kemihus - omlastning af farligt affald fra husstande - Miljøcenter Gerringe



Client:	I/S REFA
Author(s):	RMR
Version:	Final
Date:	09.09.2022

