

Miljøstyrelsen
Marianne Ripka
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Kronospan ApS
Pindstrup
DK- 8550 Ryomgaard
Tlf: 89 74 74 74
Telefax: 89 74 74 96
E-mail: novopan@kronospan-dk.dk
CVR-nr. 11766110
Postgiro 404-8288

Deres ref.
Your ref. MARIP

Vor ref.
Our ref. JW

Dato
Date 01.02.2022

VVM-anmeldelse og miljøansøgning

Kraft 5

I forbindelse med beslutning om at levetidsforlænge kraft 5 i ca. 10 år ønsker Kronospan ApS at øge andelen af brændsel klassificeret som affald op til 90%, og samtidig ønsker Kronospan ApS at øge den indfyrede mængde brændsel klassificeret som affald, så den overstiger 100 t/døgn.

Dermed skal virksomheden godkendes iht. bilag 1, punkt 10, og der skal ansøges om ændring af følgende vilkår:

Vilkår B50: Der må medforbrændes maksimalt 35.700 tons affaldstræ klassificeret som affald pr. kalenderår i kraft 5, svarende til maksimalt 98 tons affaldstræ pr. døgn. Der må maksimalt medforbrændes 6 tons affaldstræ klassificeret som affald pr. time.

Vilkår B51; Andelen af brændsel, der er klassificeret som affald, må maksimalt udgøre 75% af den totalt indfyrede brændselsmængde pr. døgn.

Samtidig skal vilkårene for kraft 5B46 – B63 tilrettes med henblik på at få kraft 5 godkendt til fremtidig drift, herunder de vilkår, der udløber den 12. november 2023 og dermed forudsætter, at Kronospan etablerer ny kraftcentral inden denne dato.

Ændringerne medfører, at Kronospan skal ansøge om godkendelse iht. bekendtgørelse nr. 1271 af 21/11/2017 "Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald" – og dermed at en VVM (miljøkonsekvensvurdering) skal gennemføres.

I forbindelse med omlægningen af Kraft 5 skal der ske nogle ændringer i anlægget:

- Kedlen nedskaleres til maksimal 30 t/h
- Etablering af balance cooler til sikring af stabil og jævn drift (er ansøgt)
- Fyrrumsbeskyttelse og murværk
- Ny økonomiser og luftforvarmer
- Eftersyn og evt. udbygning af kedlens kontrolanlæg
- Forbedret NOx-reduktion (SCR). Her tages stilling til, om anvendelse af ammoniak vil medføre, at virksomheden ændrer status til risikovirksomhed
- Mængden af brændsel klassificeret som affald vil øges og på daglig basis overstige 100 t

Status i januar 2022 er, at der ikke forventes yderligere ændringer på virksomheden, der vil medføre VVM.

Proces og bilag

Kronospans plan for den kommende VVM vedlægges som bilag 1.

Bilaget beskriver processen for Kronospan og for Miljøstyrelsen fra og med dette brev til og med forventet godkendelse i oktober 2022.

Yderligere vedlægges screeningsdokument som bilag 2.

Detaljeret projektbeskrivelse for levetidsforlængelse af Kraft 5 vedlægges som bilag 3.

Kronospan forventer tæt dialog med MST angående godkendelse af kraft 5 som affaldsforbrændingsanlæg.

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Kronospan ApS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jette Wulff".

Jette Wulff

October – December 2021 – RY01

Preparation of announcement and project description for the change of fuel project for EPA and description of the contents of the project (life time extension for K5 (turbine) permanent use of area for waste from fire

Kronospan			Public	EPA
		January 2022 Announcement to EPA		January-February 2022 EPA accept our announcement and send it to public hearing
		March-April-May 2022	March 2022 Public hearing	Settlement of boundaries
April-August Application	April-August VVM process	We settle the boundaries with EPA: Noise Immisison (air) Deposition (substances) (Water – not expected) Soil (based on previous basic investigation) Waste Visual issues Construction phase Operating phase		VVM Process Application
			September 2022 Public hearing	September 2022 Permit