



Verdo Produktions A/S  
CVR 24481984

Virksomheder  
J.nr. 2026-36736  
Ref. KABJE  
Den 26. maj 2026

## **Afgørelse om, at etablering og drift BESS-anlæg hos Verdo Produktion ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)**

Miljøstyrelsen har via Byg og Miljø den 11. marts 2026 modtaget jeres ansøgning om et BESS-anlæg

### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

### **Begrundelse**

Det er lagt til grund, at anlægget bliver etableret på en del af virksomhedens område, samt at der ikke vil være emissioner ud over et støjbidrag, som ligger inden for de gældende støjgrænser.

Der sikres opsamling i tilfælde af udslip af kølemidler og lignende stoffer.

Miljøstyrelsens screeningskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

### **Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a) i miljøvurderingsloven.

---

<sup>1</sup> [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

<sup>2</sup> [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

### Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke har udledninger, der kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes i forhold til Natura 2000-reglerne.

### Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet på baggrund af sin placering og karakter ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes i forhold til reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Offentliggørelse**

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentliggørelsen finder sted den 26. maj 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2026.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen  
Karsten Borg Jensen

#### Kopi til:

Dansk Ornitologisk Forening [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk)

Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Randers Kommune [randers.kommune@randers.dk](mailto:randers.kommune@randers.dk)

Friluftsrådet [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Randers Havn [mail@randershavn.dk](mailto:mail@randershavn.dk)

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

## **Bilag A.**



## Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

**Projekt navn:** BESS anlæg på Verdo 'produktions A/S Kulplads, Kulholmsvej 13, 8930 Randers. CVR 25481984, p-nummer 1007759963

**MST-journalnummer:** 2026-36736

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

<b>Basisoplysninger</b>	<b>Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)</b>	<b>Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)</b>
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se beskrivelse i de vedlagte filer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet</li><li>- Miljøforhold</li></ul>	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Verdo Produktion A/S, Agerskallet 7, 8920 Randers. Tlf. 7010 0230. Mail: <a href="mailto:info@verdo.com">info@verdo.com</a>	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Finn Laustsen, Agerskallet 7, 8930 Randers, Tlf. 5198 4744, mail: <a href="mailto:fla@verdo.com">fla@verdo.com</a>	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).</p>	<p>Adresse: Kulholmsvej 13, 8930 Randers NØ</p> <p>Ejendom: Kommunennummer: 730 BFE nummer: 742755 Ejendomsbeliggenhed: Kulholmsvej 13 Ejendom type: Bygning på fremmed grund</p> <p>Matrikel: Landsejerlavnavn: Randers Bygrunde Landsejerlavskode: 2006151 Matrikelnummer: 175a BFE nummer: 8674226</p>	
<p>Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)</p>	<p>Randers Kommune</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.</p>	<p>Se vedlagte fil: - Oversigtsplan af virksomhedens placering</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)</p>	<p>Se vedlagte fil: - Oversigtsplan af virksomhedens placering</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p><b>Forholdet til reglerne</b></p>	<p><b>Ja</b> <b>Nej</b></p>	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:		Miljøstyrelsen er enig i vurderingen
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Angiv punktet på bilag 2:		Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 3 a). Projektet er derfor omfattet af bilag 2 punkt 13 a)
				<b>Myndighedsvurdering</b>
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Matriklen er tidl. lejet af Verdo Trading A/S. Verdo Trading A/S har overdraget lejekontrakten til Verdo Produktion A/S fordi Verdo Produktion A/S selv har overtaget alt indkøb og oplagring af brændsler til kraftvarmeværket på Kulholmsvej 12.  Verdo Trading A/S har solgt alle sine aktiver og er i gang med en kontrolleret nedlukning/afvikling.	Miljøstyrelsen har med påbud af 17. februar 2026 tilpasset det miljøgodkendte areal jævnfør virksomhedens organisationsændringer.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Det bebyggede areal er 5 stk. 20" skibscontainere svarende til et areal på 90 m <sup>2</sup>  Det samlede befæstede areal svarende til opsamlingsbassinet, hvori containere skal placeres, udgør 600 m <sup>2</sup>	Ingen bemærkninger
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup>				
Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>				

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>		De ny befæstede arealer kommer til at være 600 m <sup>2</sup>	
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p>Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>		<p>Der bliver ingen behov for grundvandssænkning.</p> <p>Samlede areal: 1700 m<sup>2</sup></p> <p>Bebyggede areal: 90 m<sup>2</sup></p> <p>Befæstede areal: 600 m<sup>2</sup></p> <p>Samlede bygningsmasse: 200 m<sup>3</sup></p> <p>Maksimal højde: 5 m</p> <p>Ingen nedrivningsarbejder</p>	Ingen bemærkninger
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p>		<p>Ca. 10 m<sup>3</sup> vand til støbeprocessen.</p> <p>Ingen affald.</p> <p>Ingen spildevand.</p> <p>Regnvand løber ud på den åbne plads til nedsivning.</p>	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	30.05.2026 – 28.02.2027		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlæggets drift anvender ingen råstoffer eller behov for oplagring.		Overfladevand bortledes i henhold til tilslutningstilladelse meddelt af Randers Kommune
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen affald.		Ingen bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			Der er ingen BREF-dokumenter for BESS-anlæg
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Der er ingen BAT-konklusioner for BESS-anlæg
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ingen bemærkninger
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener  I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener  I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Kraftvarmeværket med tilhørende aktiviteter er omfattet af Lokalplan nr. 110-R for Kraftvarmeværk på Pieren vedtaget den 22. december 1978.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ikke relevant
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Ikke relevant
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede		X	Definition af skov fremgår af skovloven.	Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se <a href="http://fredningsnaevn.dk/fredninger">http://fredningsnaevn.dk/fredninger</a>
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 600 meter
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se <a href="http://fredningsnaevn.dk/fredninger">http://fredningsnaevn.dk/fredninger</a>
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 5800 meter
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Hele Pieren på Randers havn er bygget af forurennet jord.

Myndighedsvurdering
Ikke relevant
Miljøstyrelsen finder, at den angivne afstand er korrekt
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Miljøstyrelsen finder, at den angivne afstand er korrekt
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet ændrer ikke ved kortlægningens status

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	X		Bunden af BESS anlægget vil komme til at ligge i kote 250 cm, hvilket er 40cm højere end scenariet ved en 1000 års hændelse.	Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Bunden af BESS anlægget vil komme til at ligge i kote 250 cm, hvilket er 40cm højere end scenariet ved en 1000 års hændelse.	Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Hele BESS anlægget skal placeres i et vandtæt lukket betonbassin uden afløb. Årsagen til dette er at få mulighed for at opsamle evt. slukningsvand, brandvæsnet vil anvende til nedkøling og brandslukning. Dermed er risikoen for yderlig forurening af den omkringliggende grund.	Det noteres, at der implementeres foranstaltninger, der gør, at forurening af arealet runder om anlægget minimeres.

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen	X				Der kan være tale om eventuel slukningsvand, som skal kunne opsamles.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer	X				Anlægget etableres på virksomhedens tidligere kulplads.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	X				
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Der er ingen emissioner ud over støj ved drift af anlægget. Gældende støjgrænser forudsættes overholdt.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser	X				
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	X				
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker	X				
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder	X				
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):	X				

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV	X				
Forventes området at rumme danske rødlistearter	X				
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):	X				
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet etableres i et område, der er udlagt til erhvervsformål
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.	X				
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der vil være mulighed for at høre anlægget tæt på dets placering. Gældende støjgrænser forventes overholdt.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Projektet er ikke komplekst
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					

### Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					De begrænsede miljøpåvirkninger i form af støj inden for de gældende støjgrænser vil være sandsynlige.

### Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger i forbindelse med anlæggets drift.

Dato: \_\_\_\_\_ 23. marts 2026

\_\_\_\_\_ Sagsbehandler: \_\_\_\_\_ Karsten Borg Jensen \_\_\_\_\_