



DLG Planteværnslager
Mådevej 80
6750 Esbjerg Ø

Virksomheder
J.nr. 2020 - 5131
Ref. hebec/lestu
Den 12. oktober 2020

Sendt med digital post til CVR 24246930 med cc til
Lone Damgaard - lda@dlg.dk

Ajourført sikkerhedsrapport for DLG Planteværnslager tages til efterretning

DLG Planteværnslager er omfattet af § 4 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen) som en kolonne 3-risikovirksomhed.

I henhold til § 10 i risikobekendtgørelsen skal kolonne 3-virksomheder fremsende ajourført sikkerhedsdokument, når forholdene begrundet det, dog mindst hvert 5. år.

Risikomyndighederne har senest accepteret sikkerhedsrapporten i marts 2015.

DLG Planteværnslager har i februar 2020 fremsendt en ajourført sikkerhedsrapport der omfatter planteværnslageret i Esbjerg. Sikkerhedsdokumentet er blevet gennemgået af risikomyndighederne og senest ved det regelmæssige tilsyn med virksomheden den 10. september 2020.

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at den ajourførte sikkerhedsrapport fortsat lever op til de krav der stilles i forbindelse med godkendelse af en kolonne 3-risikovirksomhed og herunder de nyere krav, som er stillet i forbindelse med den reviderede risikobekendtgørelse fra 2016.

Bemærkninger til den ajourførte sikkerhedsrapport

Miljøstyrelsen har kun redaktionelle bemærkninger til den ajourførte sikkerhedsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering

DLG Planteværnslager oplagrer og distribuerer produkter til landsbrugssektoren. Disse produkter er overvejende planteværnsmidler, herunder herbicider, fungicider, insekticider og vækstreguleringsmidler. Flere af disse stoffer er klassificeret som miljøfarlige og virksomheden har kapacitet- og tilladelse til et oplag af en mængde, som definerer virksomheden som en kolonne 3-risikovirksomhed., jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1.

Der foregår ingen produktion på virksomheden og de miljømæssige påvirkninger fra den daglige drift af virksomheden er derfor minimale.

Der er ikke sket udvidelser af lageret eller oplaget af stoffer inden for de sidste fem år og derfor vurderes, at de tidligere risikoberegninger, som er udført på røggasser fra en eventuel brand på lageret fortsat er gældende og valide.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at stille nye vilkår i forbindelse med ajourføringen af sikkerhedsrapporten. DLG Planteværnslager i Esbjerg er i

henhold til risikobekendtgørelsens § 7 forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten.

På ovennævnte baggrund tages ajourføringen til efterretning.

Med venlig hilsen

Henrik Bechmann Nielsen
Miljøstyrelsen virksomheder

Kopi til:

Arbejdstilsynet
Sydvestjysk Brandvæsen
Syd- og Sønderjyllands Politi
Esbjerg kommune

kaahs@at.dk; lfha@at.dk
JAC4@svjb.dk
pano12@politi.dk
Sendt digitalt til CVR nr.



BILAG 1


DLG Planteværnslager
Mådevej 80
6750 Esbjerg Ø



DLG Planteværnslager



Sort cirkel, angiver det område, hvor spredning af giftige røggasser på AEGL3 niveau kan forekomme fra en pøl brand af et repræsentativt planteværnsmiddel. Dette cirkel-område har en diameter på 60 meter og er beliggende næsten udelukkende inden for virksomhedens egen matrikel.



Blå cirkel angiver den maksimale konsekvensafstand af røggasfanen fra en brand på DLG Planteværnslager målt på AEGL2 niveau. AEGL2 betyder, at der kan forekomme irreversible konsekvenser for personer (herunder svage) inden for den beregnede afstand (500 m), men livstruende koncentrationer vil kun forekomme indenfor 60 meter fra brandstedet. Se tekst ovenfor ved den sorte cirkel.

Hvor stor er risikoen – og hvordan skal man forholde sig i tilfælde af brand?

Risikoen for en brand er meget lille i betragtning af de barrierer og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som virksomheden har truffet på virksomheden og demonstreret i deres sikkerhedsrapport.

Der henvises Sydvestjysk Brandvæsen og Syd- og Sønderjyllands Politi for oplysninger om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af en brand på virksomheden.

